

#112968#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4736
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158942
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	0,729	0,37	28,2	22,01	27,72	21,77	5,95	24	0	0	62,1	45,6	16,51	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	0,726	0,342	27,43	21,86	26,95	21,62	5,33	24	0	0	64,8	47,1	17,71	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	0,704	0,314	26,99	21,79	26,49	21,55	4,94	24	0	0	64,8	47	17,81	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	0,712	0,331	27,19	21,77	26,7	21,53	5,17	24	0	0	64,8	47,1	17,68	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	0,686	0,298	26,63	21,79	26,15	21,55	4,6	24	0	0	65	47,1	17,9	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	0,755	0,374	27,74	21,58	27,24	21,34	5,9	24	0	0	64,3	46,7	17,59	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	0,775	0,405	28,12	21,38	27,63	21,14	6,49	24	0	0	63,3	46,1	17,25	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	0,91	0,546	30,44	21,04	29,92	20,8	9,12	24	0	0	62	45,4	16,52	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	0,715	0,315	26,64	21,55	26,14	21,31	4,83	24	0	0	65,6	46,9	18,74	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	0,76	0,382	27,6	21,36	27,11	21,12	5,99	24	0	0	64,4	46,5	17,87	0,7	0,7	4
03.01.2025	0,729	0,348	27,11	21,37	26,62	21,13	5,49	24	0	0	64,1	46,2	17,88	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	0,707	0,318	26,53	21,34	26,03	21,1	4,93	24	0	0	64,9	46,5	18,37	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	0,719	0,321	26,54	21,3	26,06	21,06	5	24	0	0	65,3	46,7	18,64	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	0,722	0,341	26,91	21,23	26,42	20,99	5,43	24	0	0	63,9	46	17,87	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	0,694	0,315	26,34	21,09	25,85	20,85	5	24	0	0	64	46,1	17,94	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	0,723	0,359	26,89	20,87	26,4	20,63	5,77	24	0	0	63,1	45,4	17,62	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	0,729	0,36	26,73	20,78	26,25	20,54	5,71	24	0	0	63,4	45,6	17,84	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	0,676	0,305	25,74	20,66	25,26	20,42	4,84	24	0	0	63,4	45,4	18	0,7	0,7	-
11.01.2025	0,717	0,35	26,37	20,53	25,89	20,29	5,6	24	0	0	63,1	45,1	17,95	0,7	0,7	-
12.01.2025	0,746	0,392	27	20,29	26,52	20,05	6,47	24	0	0	61,7	44,3	17,41	0,7	0,7	-
13.01.2025	0,74	0,367	26,47	20,39	25,98	20,15	5,83	24	0	0	63,3	45	18,31	0,7	0,7	-
14.01.2025	0,683	0,311	25,52	20,33	25,04	20,09	4,95	24	0	0	63,2	44,8	18,38	0,7	0,7	-
15.01.2025	0,724	0,359	26,14	20,26	25,65	20,02	5,63	24	0	0	63,6	45,3	18,29	0,7	0,7	-
16.01.2025	0,721	0,349	26,26	20,51	25,78	20,27	5,51	24	0	0	63,6	45,3	18,31	0,7	0,7	-
17.01.2025	0,706	0,313	26,67	21,49	26,18	21,25	4,93	24	0	0	64,1	45,8	18,31	0,7	0,7	-
18.01.2025	0,766	0,389	27,69	21,31	27,2	21,07	6,13	24	0	0	63,6	45,7	17,87	0,7	0,7	-
19.01.2025	0,82	0,458	28,66	20,89	28,17	20,65	7,52	24	0	0	62,2	45,2	17,02	0,7	0,7	-
20.01.2025	0,694	0,315	26,52	21,22	26,03	20,98	5,05	24	0	0	63,3	45,5	17,81	0,7	0,7	-
21.01.2025	0,697	0,323	26,51	21,15	26,02	20,91	5,11	24	0	0	63,4	45,5	17,87	0,7	0,7	-
22.01.2025	0,717	0,347	26,85	21,03	26,36	20,79	5,57	24	0	0	63,1	45,4	17,67	0,7	0,7	-
23.01.2025	0,669	0,291	25,86	21,08	25,38	20,84	4,54	24	0	0	63,7	45,4	18,24	0,7	0,7	-
Итого:	22,571	0	836,29	655,25	821,14	647,81	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,571															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	320,295	13363,58	10819,35	13134,05	10707,75
23.01.2025	342,866	14199,87	11474,6	13955,19	11355,56

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 14:48:13