

#25067#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Коммунистическая 48А-Г, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 4970
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00091849
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2022 | 3,21 | -0,004 | 156,89 | 155,89 | 153,83 | 154,44 | -0,61 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 44,6 | 21,07 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| 25.01.2022 | 3,063 | 0 | 154,83 | 153,7 | 151,98 | 152,33 | -0,35 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 43,4 | 20,26 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
| 26.01.2022 | 3,067 | 0,001 | 155,41 | 154,25 | 152,54 | 152,89 | -0,35 | 24 | 0 | 0 | 63,5 | 43,2 | 20,22 | 0,7 | 0,7 | 1,6 |
| 27.01.2022 | 3,045 | 0 | 154,45 | 153,14 | 151,64 | 151,8 | -0,16 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 43,4 | 20,16 | 0,7 | 0,7 | 3,8 |
| 28.01.2022 | 3,1 | -0,001 | 155,19 | 154,07 | 152,29 | 152,7 | -0,41 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 43,4 | 20,52 | 0,7 | 0,7 | 3 |
| 29.01.2022 | 3,131 | -0,005 | 156,46 | 155,41 | 153,51 | 154,02 | -0,51 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 43,7 | 20,56 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 30.01.2022 | 3,103 | 0,008 | 150 | 148,37 | 147,22 | 147,1 | 0,12 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 42,8 | 21,08 | 0,7 | 0,7 | 3,4 |
| 31.01.2022 | 2,812 | 0,052 | 141,16 | 138,58 | 138,8 | 137,51 | 1,29 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 40,8 | 19,91 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| 01.02.2022 | 3,448 | 0,119 | 171,92 | 167,59 | 168,66 | 166,02 | 2,64 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 44,8 | 19,77 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.02.2022 | 3,366 | 0,119 | 170,2 | 165,9 | 167,11 | 164,4 | 2,71 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 43,8 | 19,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.02.2022 | 3,593 | 0,113 | 171,13 | 166,94 | 167,81 | 165,35 | 2,46 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 45 | 20,78 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.02.2022 | 3,399 | 0,086 | 168,36 | 164,79 | 165,1 | 163,2 | 1,9 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 45,5 | 20,09 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.02.2022 | 3,326 | 0,083 | 167,96 | 164,55 | 164,73 | 162,95 | 1,78 | 24 | 0 | 0 | 65 | 45,3 | 19,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.02.2022 | 3,385 | 0,077 | 166,85 | 163,43 | 163,65 | 161,93 | 1,72 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 44,6 | 20,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.02.2022 | 3,432 | 0,067 | 166,74 | 163,52 | 163,42 | 161,95 | 1,47 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 45,6 | 20,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.02.2022 | 3,325 | 0,066 | 164,91 | 161,82 | 161,71 | 160,31 | 1,4 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 44,9 | 20,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.02.2022 | 3,25 | 0,066 | 163,22 | 160,19 | 160,12 | 158,66 | 1,46 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 44,8 | 19,91 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.02.2022 | 3,236 | 0,069 | 162,59 | 159,48 | 159,58 | 158,02 | 1,56 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 44 | 19,87 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.02.2022 | 3,34 | 0,067 | 163,84 | 160,73 | 160,69 | 159,2 | 1,49 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 45 | 20,38 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.02.2022 | 3,349 | 0,068 | 164,54 | 161,37 | 161,38 | 159,84 | 1,54 | 24 | 0 | 0 | 65 | 44,7 | 20,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.02.2022 | 3,307 | 0,064 | 161,62 | 158,58 | 158,62 | 157,18 | 1,44 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 43,4 | 20,48 | 0,7 | 0,7 | 3,3 |
| 14.02.2022 | 3,239 | 0,078 | 160,71 | 157,36 | 157,69 | 155,94 | 1,75 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 44 | 20,08 | 0,7 | 0,7 | 4 |
| 15.02.2022 | 3,321 | 0,086 | 163,18 | 159,69 | 160,04 | 158,16 | 1,88 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 45 | 20,24 | 0,7 | 0,7 | 3,4 |
| 16.02.2022 | 3,347 | 0,092 | 158,61 | 154,87 | 155,48 | 153,4 | 2,08 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 44,8 | 20,95 | 0,7 | 0,7 | 5,5 |
| 17.02.2022 | 3,202 | 0,101 | 157,97 | 154,1 | 154,95 | 152,64 | 2,31 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 44,7 | 20,04 | 0,7 | 0,7 | 5,8 |
| 18.02.2022 | 3,264 | 0,102 | 157,48 | 153,58 | 154,51 | 152,17 | 2,34 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 44,1 | 20,49 | 0,7 | 0,7 | 4,6 |
| 19.02.2022 | 3,343 | 0,096 | 160,08 | 156,31 | 156,93 | 154,81 | 2,12 | 24 | 0 | 0 | 66 | 45,2 | 20,73 | 0,7 | 0,7 | 4,5 |
| 20.02.2022 | 3,37 | 0,098 | 158,87 | 155,07 | 155,81 | 153,61 | 2,2 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 44,4 | 21,03 | 0,7 | 0,7 | 2,8 |
| 21.02.2022 | 3,226 | 0,103 | 157,59 | 153,69 | 154,58 | 152,27 | 2,31 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 44,4 | 20,24 | 0,7 | 0,7 | 5,8 |
| 22.02.2022 | 3,228 | 0,093 | 156,99 | 153,34 | 154,04 | 151,96 | 2,08 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 44 | 20,4 | 0,7 | 0,7 | 1,2 |
| 23.02.2022 | 3,329 | 0,091 | 158,58 | 154,92 | 155,6 | 153,52 | 2,08 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 43,6 | 20,84 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 101,156 | 0 | 4978,33 | 4885,23 | 4884,02 | 4840,28 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 101,156 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.2022 | 281,858 | 13502 | 13298,46 | 13239,97 | 13175,57 |
| 23.02.2022 | 383,014 | 18480,33 | 18183,69 | 18123,99 | 18015,85 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.02.2022 7:36:02