

#117071#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Коммунистическая 48А-Г, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 4970
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091849
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	3,943	-0,443	203,61	209,46	198,13	206,42	-8,29	24	0	1	78,3	56,1	22,26	0,7	0,7	-
25.01.2025	3,871	-0,455	207,81	213,74	202,19	210,54	-8,35	24	0	1	78,6	57,1	21,52	0,7	0,7	-
26.01.2025	3,934	-0,457	205,74	211,77	200,16	208,66	-8,5	24	0	1	78,5	56,5	22,04	0,7	0,7	-
27.01.2025	3,847	-0,473	208,39	214,66	202,75	211,43	-8,68	24	0	1	78,5	57,1	21,42	0,7	0,7	-
28.01.2025	3,767	-0,493	211,5	218,09	205,76	214,74	-8,98	24	0	1	78,7	57,8	20,82	0,7	0,7	-
29.01.2025	3,794	-0,509	212,71	219,53	206,96	216,17	-9,21	24	0	1	78,6	57,7	20,9	0,7	0,7	-
30.01.2025	3,799	-0,497	208,18	214,88	202,56	211,64	-9,08	24	0	1	78,5	57,2	21,31	0,7	0,7	-
31.01.2025	3,812	-0,513	209,55	216,46	203,87	213,18	-9,31	24	0	1	78,7	57,3	21,32	0,7	0,7	-
01.02.2025	3,841	-0,487	203,48	210,15	197,98	207,06	-9,08	24	0	1	78,5	56,5	21,98	0,7	0,7	-
02.02.2025	3,908	-0,47	196,1	202,59	190,83	199,72	-8,89	24	0	1	78,4	55,4	23,06	0,7	0,7	-
03.02.2025	3,857	-0,473	195,98	202,51	190,69	199,62	-8,93	24	0	1	78,5	55,7	22,83	0,7	0,7	-
04.02.2025	3,862	-0,491	202,45	209,14	196,98	206,1	-9,12	24	0	1	78,6	56,4	22,22	0,7	0,7	-
05.02.2025	3,852	-0,486	198,67	205,31	193,3	202,35	-9,05	24	0	1	78,6	56	22,56	0,7	0,7	-
06.02.2025	3,825	-0,463	194,44	200,82	189,18	197,93	-8,75	24	0	1	78,6	55,8	22,8	0,7	0,7	-
07.02.2025	3,871	-0,453	191,27	197,53	186,1	194,73	-8,63	24	0	1	78,6	55,2	23,37	0,7	0,7	-
08.02.2025	3,905	-0,436	182,57	188,64	177,59	186,06	-8,47	24	0	1	79,1	54,5	24,59	0,7	0,7	-
09.02.2025	4,139	-0,456	181,82	188,06	176,65	185,46	-8,81	24	0	1	80,9	54,7	26,16	0,7	0,7	-
10.02.2025	4,187	-0,481	181,86	188,23	176,49	185,49	-9	24	0	1	82,6	56	26,57	0,7	0,7	-
11.02.2025	4,226	-0,485	180,74	187,16	175,34	184,46	-9,12	24	0	1	82,8	55,8	27	0,7	0,7	-
12.02.2025	4,184	-0,477	180,07	186,42	174,78	183,76	-8,98	24	0	1	82,3	55,5	26,78	0,7	0,7	-
13.02.2025	4,075	-0,48	184,18	190,57	178,84	187,82	-8,98	24	0	1	81,6	56,1	25,59	0,7	0,7	-
14.02.2025	4,011	-0,469	187,61	193,98	182,33	191,19	-8,86	24	0	1	80,4	55,7	24,71	0,7	0,7	-
15.02.2025	4,062	-0,484	190,96	197,51	185,55	194,63	-9,08	24	0	1	80,8	56,1	24,64	0,7	0,7	-
16.02.2025	4,087	-0,485	187,46	194	182,07	191,15	-9,08	24	0	1	81,5	56,3	25,25	0,7	0,7	-
17.02.2025	3,927	-0,475	187,52	193,92	182,25	191,08	-8,83	24	0	1	80,4	56,1	24,26	0,7	0,7	-
18.02.2025	3,863	-0,46	189,01	195,37	183,84	192,6	-8,76	24	0	1	79,1	55,4	23,66	0,7	0,7	-
19.02.2025	3,865	-0,463	189,87	196,29	184,7	193,5	-8,8	24	0	1	78,9	55,3	23,56	0,7	0,7	-
20.02.2025	4,053	-0,484	185,91	192,36	180,55	189,56	-9,01	24	0	1	81,5	56,3	25,24	0,7	0,7	-
21.02.2025	3,96	-0,465	187,13	193,45	181,88	190,66	-8,78	24	0	1	80,2	55,7	24,47	0,7	0,7	-
22.02.2025	3,897	-0,457	192,22	198,53	187,02	195,72	-8,7	24	0	1	78,7	55,3	23,41	0,7	0,7	-
23.02.2025	3,82	-0,44	188,97	195,19	183,99	192,52	-8,53	24	0	1	77,5	54,3	23,27	0,7	0,7	-
Итого:	122,044	0	6027,78	6226,32	5861,31	6135,95	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	122,044															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	1368,785	103835,96	107693,51	101662,46	106310,62
23.02.2025	1490,829	109863,74	113919,83	107523,77	112446,57

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 8:03:28