

#25066#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Коммунистическая 48А-Г, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 4970
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00091849
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	3,195	0,073	156,53	153,38	153,59	151,98	1,61	24	0	0	64,3	43,9	20,38	0,7	0,7	4,7
25.02.2022	3,093	0,082	155,94	152,6	153,11	151,25	1,86	24	0	0	63,3	43,6	19,72	0,7	0,7	4,4
26.02.2022	3,19	0,075	157,1	153,88	154,16	152,47	1,69	24	0	0	64,2	44	20,23	0,7	0,7	2,9
27.02.2022	3,262	0,076	157,34	154,03	154,37	152,67	1,7	24	0	0	64,7	44	20,67	0,7	0,7	0,6
28.02.2022	3,238	0,086	156,64	153,22	153,63	151,76	1,87	24	0	0	65,4	44,8	20,56	0,7	0,7	0,5
01.03.2022	3,278	0,08	156,01	152,66	153	151,25	1,75	24	0	0	65,2	44,2	20,93	0,7	0,7	-1,2
02.03.2022	3,138	0,082	150,05	146,65	147,21	145,32	1,89	24	0	0	64,6	43,8	20,79	0,7	0,7	-0,1
03.03.2022	3,15	0,087	147,97	144,44	145,19	143,2	1,99	24	0	0	64,4	43,2	21,11	0,7	0,7	2,7
04.03.2022	3,083	0,092	148,04	144,45	145,32	143,21	2,11	24	0	0	63,4	42,8	20,63	0,7	0,7	2,1
05.03.2022	3,137	0,091	147,32	143,74	144,69	142,56	2,13	24	0	0	62,8	41,7	21,09	0,7	0,7	-2,2
06.03.2022	3,251	0,081	148,9	145,46	146,12	144,22	1,9	24	0	0	64,4	42,7	21,74	0,7	0,7	-1,1
07.03.2022	3,295	0,073	150,13	146,85	147,27	145,58	1,69	24	0	0	64,9	42,9	21,92	0,7	0,7	1,7
08.03.2022	3,168	0,067	149,6	146,51	146,8	145,25	1,55	24	0	0	64,3	43,1	21,15	0,7	0,7	2,8
09.03.2022	3,148	0,066	147,94	144,88	145,2	143,65	1,55	24	0	0	63,7	42,4	21,27	0,7	0,7	1,3
10.03.2022	3,179	0,049	148,92	146,29	146,17	145,05	1,12	24	0	0	64	42,6	21,45	0,7	0,7	-2,5
11.03.2022	3,324	0,01	157,74	156,1	154,66	154,67	-0,01	24	0	0	65,7	44,2	21,51	0,7	0,7	-1,2
12.03.2022	3,343	0,02	160,64	158,5	157,49	157,01	0,48	24	0	0	65,8	44,6	21,13	0,7	0,7	-0,6
13.03.2022	3,299	0,045	160,3	157,66	157,22	156,18	1,04	24	0	0	65,3	44,6	20,72	0,7	0,7	0
14.03.2022	3,268	0,053	158,36	155,56	155,35	154,15	1,2	24	0	0	64,9	44,1	20,73	0,7	0,7	1,5
15.03.2022	3,313	0,055	160,03	157,07	156,85	155,59	1,26	24	0	0	66,4	45,6	20,79	0,7	0,7	1,8
16.03.2022	3,265	0,067	159,1	155,99	156	154,53	1,47	24	0	0	65,7	45,2	20,52	0,7	0,7	2,3
17.03.2022	3,234	0,083	158,62	155,2	155,61	153,75	1,86	24	0	0	64,7	44,4	20,27	0,7	0,7	3,3
18.03.2022	3,186	0,084	158,97	155,53	155,99	154,08	1,91	24	0	0	64,2	44,3	19,9	0,7	0,7	4,3
19.03.2022	3,322	0,083	161,15	157,66	158	156,15	1,85	24	0	0	65,5	44,9	20,54	0,7	0,7	2,6
20.03.2022	3,277	0,088	160,87	157,27	157,77	155,79	1,98	24	0	0	65,1	44,9	20,24	0,7	0,7	2,2
21.03.2022	3,214	0,094	159,77	156,13	156,76	154,69	2,07	24	0	0	64,5	44,6	19,92	0,7	0,7	3,3
22.03.2022	3,205	0,093	160,2	156,63	157,1	155,11	1,99	24	0	0	65,3	45,4	19,85	0,7	0,7	4,9
23.03.2022	3,167	0,096	159,45	155,81	156,38	154,29	2,09	24	0	0	65,2	45,5	19,66	0,7	0,7	-
Итого:	90,222	0	4353,63	4264,15	4271,01	4225,41	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	90,222															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	383,014	18480,33	18183,69	18123,99	18015,85
23.03.2022	473,236	22833,96	22447,84	22395	22241,26

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2022 7:39:52