

#297331#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Коммунистическая 48А-Г, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 4970
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00091849
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,705	-0,04	101,24	101,16	98,76	100,14	-1,38	24	0	0	74,3	46,2	28,06	0,7	0,7	-
20.03.2026	2,88	-0,029	113,43	113,03	110,65	111,85	-1,2	24	0	0	74,3	47,8	26,57	0,7	0,7	-
21.03.2026	2,905	-0,031	114,28	113,78	111,5	112,59	-1,09	24	0	0	74,3	47,8	26,54	0,7	0,7	-
22.03.2026	2,753	-0,038	103,05	102,85	100,52	101,84	-1,32	24	0	0	74,2	46,2	28,02	0,7	0,7	-
23.03.2026	2,353	-0,035	80,41	80,64	78,46	79,89	-1,43	24	0	0	74,4	43,6	30,78	0,7	0,7	-
24.03.2026	2,297	-0,046	77,06	77,46	75,16	76,81	-1,65	24	0	0	74,2	42,7	31,52	0,7	0,7	-
25.03.2026	2,104	-0,039	67,1	67,51	65,46	66,95	-1,49	24	0	0	74	40,9	33,1	0,7	0,7	-
26.03.2026	2,585	-0,04	91,5	91,65	89,28	90,79	-1,51	24	0	0	74	44,2	29,74	0,7	0,7	-
27.03.2026	2,732	-0,028	105,1	104,79	102,55	103,7	-1,15	24	0	0	74,3	47,1	27,2	0,7	0,7	-
28.03.2026	2,786	-0,023	104,71	104,26	102,14	103,15	-1,01	24	0	0	74,4	46,7	27,76	0,7	0,7	-
29.03.2026	2,704	-0,038	97,63	97,53	95,2	96,58	-1,38	24	0	0	74,3	45,3	29,07	0,7	0,7	-
30.03.2026	2,473	-0,034	87,87	87,85	85,69	87,04	-1,35	24	0	0	74,3	44,7	29,59	0,7	0,7	-
31.03.2026	2,703	-0,031	100,05	99,83	97,59	98,86	-1,27	24	0	0	74,3	46	28,33	0,7	0,7	-
01.04.2026	2,752	-0,024	106,22	105,76	103,62	104,64	-1,02	24	0	0	74,4	47,4	27,04	0,7	0,7	-
02.04.2026	2,784	-0,024	107,54	107,01	104,94	105,9	-0,96	24	0	0	74,2	47,2	26,97	0,7	0,7	-
03.04.2026	2,641	-0,029	98,34	98,04	95,93	97,07	-1,14	24	0	0	74,3	46,2	28,1	0,7	0,7	-
04.04.2026	2,601	-0,026	93,42	93,18	91,13	92,26	-1,13	24	0	0	74,3	45,2	29,13	0,7	0,7	-
05.04.2026	2,277	-0,039	76,54	76,83	74,68	76,21	-1,53	24	0	0	74,2	42,8	31,42	0,7	0,7	-
06.04.2026	2,487	-0,035	88,87	88,8	86,7	87,99	-1,29	24	0	0	74,3	44,9	29,4	0,7	0,7	-
07.04.2026	2,9	-0,018	114,85	114,17	112,06	112,93	-0,87	24	0	0	74,3	48	26,27	0,7	0,7	-
08.04.2026	3,228	-0,004	138,45	137,16	135,05	135,56	-0,51	24	0	0	74,6	50,4	24,12	0,7	0,7	-
09.04.2026	3,221	-0,009	139,59	138,39	136,16	136,75	-0,59	24	0	0	74,4	50,6	23,87	0,7	0,7	-
10.04.2026	2,827	-0,023	115,32	114,71	112,52	113,43	-0,91	24	0	0	74,3	48,7	25,55	0,7	0,7	-
11.04.2026	2,595	-0,031	95,15	94,93	92,81	94,01	-1,2	24	0	0	74,2	45,7	28,57	0,7	0,7	-
12.04.2026	2,445	-0,029	87,19	87,1	85,08	86,27	-1,19	24	0	0	74,2	44,9	29,35	0,7	0,7	-
13.04.2026	2,548	-0,02	95,8	95,44	93,51	94,5	-0,99	24	0	0	74	46,2	27,74	0,7	0,7	-
14.04.2026	2,287	-0,028	81,59	81,56	79,6	80,8	-1,2	24	0	0	74,1	44,7	29,44	0,7	0,7	-
15.04.2026	2,239	-0,033	75,2	75,39	73,4	74,74	-1,34	24	0	0	74	42,7	31,34	0,7	0,7	-
16.04.2026	2,42	-0,026	84,5	84,44	82,45	83,67	-1,22	24	0	0	74,2	44,2	30,01	0,7	0,7	-
17.04.2026	2,469	-0,025	88,58	88,37	86,38	87,53	-1,15	24	0	0	74,4	45,1	29,23	0,7	0,7	-
18.04.2026	2,302	-0,028	78,17	78,24	76,27	77,54	-1,27	24	0	1	74	43,1	30,93	0,7	0,7	-
Итого:	81,003	0	3008,75	3001,86	2935,25	2971,99	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,003															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	2233,049	154665,52	159417,91	151184,36	157243,6
18.04.2026	2314,052	157674,27	162419,77	154119,61	160215,59

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:38:55