

#25068#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Коммунистическая 48А-Г, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 4970
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091849
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	3,189	0,094	160,01	156,39	156,97	154,92	2,05	24	0	0	64,8	45	19,75	0,7	0,7	3,9
25.03.2022	3,16	0,097	159,9	156,25	156,88	154,77	2,11	24	0	0	64,4	44,8	19,57	0,7	0,7	7
26.03.2022	3,182	0,1	161,63	157,83	158,51	156,32	2,19	24	0	0	65,1	45,6	19,47	0,7	0,7	6,2
27.03.2022	3,203	0,098	159,94	156,15	156,88	154,67	2,21	24	0	0	64,6	44,8	19,8	0,7	0,7	5,2
28.03.2022	3,168	0,095	159,44	155,8	156,4	154,32	2,08	24	0	0	64,8	45,2	19,67	0,7	0,7	7
29.03.2022	3,076	0,09	158,14	154,66	155,2	153,21	1,99	24	0	0	64,1	44,8	19,29	0,7	0,7	4
30.03.2022	3,178	0,083	157,64	154,29	154,62	152,83	1,79	24	0	0	64,8	44,7	20,06	0,7	0,7	0,2
31.03.2022	3,297	0,067	158,65	155,59	155,54	154,09	1,45	24	0	0	65,9	45,1	20,79	0,7	0,7	-
01.04.2022	3,234	0,07	155,29	152,23	152,25	150,76	1,49	24	0	0	65,8	44,9	20,83	0,7	0,7	-
02.04.2022	3,121	0,068	154,68	151,64	151,78	150,28	1,5	24	0	0	63,9	43,7	20,16	0,7	0,7	-
03.04.2022	3,232	0,068	155,16	152,11	152,25	150,76	1,49	24	0	0	64,4	43,6	20,82	0,7	0,7	-
04.04.2022	3,192	0,055	156,57	153,68	153,52	152,25	1,27	24	0	0	65	44,6	20,46	0,7	0,7	-
05.04.2022	3,113	0,049	154,56	151,91	151,61	150,49	1,12	24	0	0	64,7	44,5	20,23	0,7	0,7	-
06.04.2022	3,107	0,052	154,08	151,47	151,18	150,04	1,14	24	0	0	64,7	44,4	20,25	0,7	0,7	-
07.04.2022	3,11	0,049	156,35	153,65	153,31	152,18	1,13	24	0	0	65,4	45,4	19,99	0,7	0,7	-
08.04.2022	3,033	0,052	153,84	151,23	150,93	149,79	1,14	24	0	0	64,7	44,9	19,79	0,7	0,7	-
09.04.2022	3,051	0,049	153,38	150,77	150,49	149,4	1,09	24	0	0	64,2	44,2	19,98	0,7	0,7	-
10.04.2022	3,059	0,05	153,27	150,67	150,47	149,36	1,11	24	0	0	63,6	43,5	20,04	0,7	0,7	-
11.04.2022	3,021	0,051	152,47	149,86	149,59	148,46	1,13	24	0	0	64,3	44,4	19,91	0,7	0,7	-
12.04.2022	3,037	0,048	152,72	150,15	149,87	148,8	1,07	24	0	0	64,2	44,2	19,98	0,7	0,7	-
13.04.2022	2,969	0,057	152,64	149,94	149,84	148,55	1,29	24	0	0	63,8	44,3	19,46	0,7	0,7	-
14.04.2022	2,904	0,058	154,06	151,39	151,23	149,97	1,26	24	0	0	63,6	44,8	18,86	0,7	0,7	-
15.04.2022	2,865	0,001	152,89	151,78	150,07	150,36	-0,29	24	0	0	63,8	44,6	19,21	0,7	0,7	-
16.04.2022	2,887	-0,001	151,8	150,77	149,02	149,39	-0,37	24	0	0	63,4	43,9	19,49	0,7	0,7	-
17.04.2022	3,018	0,001	152,54	151,21	149,67	149,81	-0,14	24	0	0	64,6	44,4	20,22	0,7	0,7	-
18.04.2022	2,939	0,007	149,87	148,22	147,09	146,88	0,21	24	0	0	64	44	19,93	0,7	0,7	-
19.04.2022	2,979	0,018	152,08	150,2	149,18	148,74	0,44	24	0	0	64,8	44,9	19,88	0,7	0,7	-
20.04.2022	2,999	0,022	153,16	151,12	150,19	149,65	0,54	24	0	0	65,5	45,6	19,83	0,7	0,7	-
21.04.2022	3,056	0,025	153,15	151,02	150,18	149,57	0,61	24	0	0	65,5	45,3	20,2	0,7	0,7	-
22.04.2022	2,846	0,042	152,61	150,26	149,8	148,81	0,99	24	0	0	63,8	45,1	18,73	0,7	0,7	-
23.04.2022	2,984	0,042	154,88	152,48	151,98	150,99	0,99	24	0	0	64,6	45,3	19,36	0,7	0,7	-
Итого:	95,209	0	4807,4	4724,72	4716,5	4680,42	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,209															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	473,236	22833,96	22447,84	22395	22241,26
23.04.2022	568,445	27641,36	27172,56	27111,5	26921,68

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2022 7:38:08