

#80360#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Мастер, ООО, УК  
Коммунистическая 48А-Г, Калининград  
4342  
4970  
ВКТ-7  
00091849  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2024 | 2,918       | -0,352       | 144,97     | 151,46     | 141,85  | 149,95  | -8,1      | 24          | 0          | 1      | 69,6      | 46,3      | 23,25 | 0,7        | 0,7        | 3,6            |
| 25.03.2024 | 2,818       | -0,35        | 144,33     | 150,63     | 141,17  | 149,05  | -7,88     | 24          | 0          | 1      | 69,9      | 47,3      | 22,63 | 0,7        | 0,7        | 3,9            |
| 26.03.2024 | 2,749       | -0,335       | 143,99     | 150,14     | 140,98  | 148,64  | -7,66     | 24          | 0          | 1      | 68,7      | 46,6      | 22,07 | 0,7        | 0,7        | 5,5            |
| 27.03.2024 | 2,851       | -0,338       | 144,29     | 150,31     | 141,14  | 148,76  | -7,62     | 24          | 0          | 1      | 69,8      | 47        | 22,76 | 0,7        | 0,7        | 9,1            |
| 28.03.2024 | 2,795       | -0,334       | 144,59     | 150,49     | 141,37  | 148,87  | -7,5      | 24          | 0          | 1      | 70,4      | 48,1      | 22,36 | 0,7        | 0,7        | 11,8           |
| 29.03.2024 | 2,647       | -0,37        | 144,16     | 150,92     | 141,05  | 149,36  | -8,31     | 24          | 0          | 1      | 69,1      | 47,5      | 21,6  | 0,7        | 0,7        | 10,7           |
| 30.03.2024 | 2,612       | -0,388       | 146,33     | 153,57     | 143,27  | 151,99  | -8,72     | 24          | 0          | 1      | 68,3      | 47,1      | 21,14 | 0,7        | 0,7        | 13,4           |
| 31.03.2024 | 2,563       | -0,391       | 147,3      | 154,52     | 144,16  | 152,85  | -8,69     | 24          | 0          | 1      | 68,7      | 48        | 20,7  | 0,7        | 0,7        | 16,7           |
| 01.04.2024 | 2,459       | -0,408       | 144,54     | 151,99     | 141,43  | 150,26  | -8,83     | 24          | 0          | 1      | 69,4      | 49        | 20,47 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 02.04.2024 | 2,402       | -0,353       | 129,12     | 135,95     | 126,43  | 134,58  | -8,15     | 24          | 0          | 1      | 68,3      | 46,2      | 22,03 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 03.04.2024 | 2,493       | -0,346       | 129,41     | 136,28     | 126,77  | 134,97  | -8,2      | 24          | 0          | 1      | 67,4      | 44,8      | 22,61 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 04.04.2024 | 2,599       | -0,393       | 145,15     | 152,78     | 142,19  | 151,28  | -9,09     | 24          | 0          | 1      | 67        | 45,8      | 21,26 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 05.04.2024 | 2,696       | -0,426       | 142,29     | 150,29     | 139,22  | 148,75  | -9,53     | 24          | 0          | 1      | 69,5      | 46,9      | 22,61 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 06.04.2024 | 2,559       | -0,422       | 139,39     | 147,36     | 136,4   | 145,86  | -9,46     | 24          | 0          | 1      | 69,2      | 47,1      | 22,06 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 07.04.2024 | 2,533       | -0,376       | 138,39     | 145,6      | 135,53  | 144,11  | -8,58     | 24          | 0          | 1      | 67,8      | 46,2      | 21,64 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 08.04.2024 | 2,47        | -0,354       | 136,9      | 143,61     | 134,05  | 142,15  | -8,1      | 24          | 0          | 1      | 68,1      | 46,8      | 21,27 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 09.04.2024 | 1,46        | -0,222       | 82,74      | 86,77      | 80,96   | 85,83   | -4,87     | 24          | 0          | 1      | 69,3      | 48,4      | 20,98 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 10.04.2024 | 0,362       | -0,153       | 72,7       | 75,22      | 71,19   | 73,96   | -2,77     | 24          | 0          | 1      | 67,7      | 60,2      | 7,46  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 11.04.2024 | 0,46        | -0,272       | 113,01     | 117,6      | 110,74  | 115,69  | -4,95     | 24          | 0          | 1      | 66,4      | 59,6      | 6,81  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 12.04.2024 | 0,479       | -0,254       | 150,15     | 154,27     | 147,05  | 151,51  | -4,46     | 24          | 0          | 0      | 67,7      | 62,5      | 5,16  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 13.04.2024 | 0,512       | -0,265       | 152,64     | 156,94     | 149,48  | 154,11  | -4,63     | 24          | 0          | 0      | 68,1      | 62,7      | 5,38  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 14.04.2024 | 0,518       | -0,271       | 149,87     | 154,34     | 146,87  | 151,69  | -4,82     | 24          | 0          | 0      | 66,8      | 61,2      | 5,52  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 15.04.2024 | 0,487       | -0,268       | 145,92     | 150,35     | 142,97  | 147,78  | -4,81     | 24          | 0          | 0      | 66,8      | 61,4      | 5,47  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 16.04.2024 | 0,477       | -0,271       | 140,48     | 144,89     | 137,62  | 142,39  | -4,77     | 24          | 0          | 1      | 67        | 61,5      | 5,58  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 17.04.2024 | 0,543       | -0,255       | 128,45     | 132,67     | 125,84  | 130,45  | -4,61     | 24          | 0          | 1      | 66,9      | 60,4      | 6,55  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 18.04.2024 | 1,877       | -0,292       | 134,94     | 140,6      | 132,33  | 139,03  | -6,7      | 24          | 0          | 1      | 65,2      | 48,6      | 16,64 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 19.04.2024 | 2,794       | -0,352       | 137,88     | 144,67     | 134,96  | 143,29  | -8,33     | 24          | 0          | 1      | 68,6      | 45        | 23,51 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 20.04.2024 | 2,59        | -0,259       | 111,65     | 117,01     | 109,3   | 116,02  | -6,72     | 24          | 0          | 1      | 68,4      | 42,1      | 26,34 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 21.04.2024 | 2,546       | -0,242       | 104,55     | 109,7      | 102,36  | 108,89  | -6,53     | 24          | 0          | 1      | 68,1      | 40,6      | 27,51 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 22.04.2024 | 2,444       | -0,228       | 100,23     | 105,16     | 98,16   | 104,37  | -6,21     | 24          | 0          | 1      | 68,1      | 40,5      | 27,53 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 23.04.2024 | 2,428       | -0,21        | 97,83      | 102,57     | 95,83   | 101,8   | -5,97     | 24          | 0          | 1      | 67,3      | 39,4      | 27,84 | 0,7        | 0,7        | -              |
| Итого:     | 62,141      | 0            | 4088,19    | 4268,66    | 4002,67 | 4218,24 | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 62,141      |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.03.2024 | 887,818  | 64160,29 | 66443,66 | 62875,38 | 65653,79 |
| 23.04.2024 | 949,959  | 68248,48 | 70712,32 | 66878,05 | 69872,03 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2024 11:48:09