

#25081#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Коммунистическая 48А-Г, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 4970
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00091849
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,048	0,054	152,59	149,96	149,84	148,65	1,19	24	0	0	63	42,9	20,03	0,7	0,7	4
25.04.2021	3,007	0,049	151,36	148,81	148,7	147,56	1,14	24	0	0	62,1	42,2	19,93	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	3,046	0,05	152,16	149,54	149,36	148,26	1,1	24	0	0	63,4	43,3	20,1	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	3,027	0,047	151,58	149	148,84	147,73	1,11	24	0	0	63,1	43	20,06	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	2,988	0,06	151,52	148,75	148,78	147,43	1,35	24	0	0	62,9	43,2	19,71	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	3,018	0,06	156,37	153,55	153,58	152,23	1,35	24	0	0	62,3	43	19,28	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	1,665	0,054	122,92	121,06	120,8	119,74	1,06	24	0	1	61,3	47,9	13,38	0,7	0,7	7
01.05.2021	0,883	0,06	106,57	105,09	104,59	103,57	1,02	24	0	0	63,8	55,9	7,9	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	0,818	0,039	111,11	110,04	109,07	108,45	0,62	24	0	0	63,2	56	7,19	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	0,842	0,02	110,76	110,07	108,7	108,49	0,21	24	0	0	63,4	55,8	7,64	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	0,81	0,017	106,92	106,37	104,97	104,81	0,16	24	0	0	63,4	55,8	7,62	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	0,802	0,021	105,23	104,48	103,33	103,01	0,32	24	0	0	63,2	55,6	7,58	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	0,829	0,033	104,65	103,73	102,76	102,24	0,52	24	0	0	63,3	55,5	7,78	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	0,888	0,062	103,9	102,35	102	100,89	1,11	24	0	0	63,1	55	8,09	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	0,907	0,09	103,79	101,7	101,9	100,29	1,61	24	0	0	63,1	55	8,06	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	0,91	0,099	103,18	100,94	101,32	99,54	1,78	24	0	0	62,8	54,8	8,01	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	0,963	0,105	106,02	103,63	104,09	102,2	1,89	24	0	0	63	54,7	8,26	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	0,889	0,118	104,55	101,99	102,66	100,55	2,11	24	0	0	62,8	55,2	7,53	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,869	0,124	106,02	103,41	104,13	101,94	2,19	24	0	0	62,8	55,6	7,21	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	0,84	0,135	106,78	103,99	104,86	102,5	2,36	24	0	0	62,8	56	6,78	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,869	0,127	106,7	103,96	104,76	102,49	2,27	24	0	0	63	55,9	7,1	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	0,883	0,136	108,8	105,93	106,85	104,4	2,45	24	0	0	62,8	55,8	6,98	0,7	0,7	10
16.05.2021	0,912	0,138	110,04	107,1	108,02	105,56	2,46	24	0	0	63,1	56	7,16	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,875	0,14	106,86	103,94	104,94	102,43	2,51	24	0	0	62,9	55,9	6,99	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,84	0,144	107,4	104,41	105,45	102,87	2,58	24	0	0	62,9	56,3	6,59	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	0,866	0,139	107,88	104,97	105,93	103,44	2,49	24	0	0	62,9	56	6,89	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	0,889	0,142	107,41	104,46	105,47	102,97	2,5	24	0	0	63	55,8	7,14	0,7	0,7	-
21.05.2021	0,838	0,145	104,78	101,78	102,91	100,3	2,61	24	0	0	62,6	55,8	6,74	0,7	0,7	14
22.05.2021	0,884	0,14	105,01	102,08	103,14	100,61	2,53	24	0	0	62,8	55,6	7,21	0,7	0,7	-
Итого:	38,905	0	3382,86	3317,09	3321,75	3275,15	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,905															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1890,41	121264,1	120549,59	119005,96	119235,46
22.05.2021	1929,315	124646,96	123866,68	122327,71	122510,61

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 15:25:42