

#84507#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Коммунистическая 48А-Г, Калининград
4342
4970
ВКТ-7
00091849
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	2,508	-0,272	115,17	120,92	112,88	119,93	-7,05	24	0	1	67,1	42,2	24,89	0,7	0,7	4,9
25.04.2024	2,627	-0,388	136,47	144,01	133,61	142,64	-9,03	24	0	1	68,2	45,5	22,75	0,7	0,7	6,4
26.04.2024	2,571	-0,389	136,43	143,98	133,62	142,59	-8,97	24	0	1	68	45,6	22,33	0,7	0,7	7,8
27.04.2024	2,489	-0,396	139,03	146,79	136,19	145,35	-9,16	24	0	1	67,2	45,8	21,39	0,7	0,7	12,1
28.04.2024	2,443	-0,375	131,89	139,26	129,14	137,86	-8,72	24	0	1	67,8	45,7	22,03	0,7	0,7	14,6
29.04.2024	2,431	-0,394	131,86	139,29	129,02	137,87	-8,85	24	0	1	69,1	47	22,09	0,7	0,7	16,9
30.04.2024	2,334	-0,414	145,14	152,87	142,14	151,21	-9,07	24	0	1	67,7	48,2	19,52	0,7	0,7	16,1
01.05.2024	2,192	-0,383	146,25	153,56	143,39	151,94	-8,55	24	0	1	65,5	47,4	18,14	0,7	0,7	-
02.05.2024	1,064	-0,302	128,76	134,28	126,34	132,49	-6,15	24	0	1	64,4	53,4	11,03	0,7	0,7	-
03.05.2024	0,397	-0,247	112,5	116,71	110,33	114,84	-4,51	24	0	1	65,3	59,3	6,02	0,7	0,7	-
04.05.2024	0,457	-0,24	116,6	120,62	114,24	118,63	-4,39	24	0	1	66,4	60,1	6,31	0,7	0,7	-
05.05.2024	0,442	-0,232	116,17	120,16	113,87	118,17	-4,3	24	0	1	66	59,9	6,13	0,7	0,7	-
06.05.2024	0,418	-0,222	113,79	117,62	111,56	115,68	-4,12	24	0	1	65,8	59,8	5,97	0,7	0,7	-
07.05.2024	0,441	-0,227	113,29	117,15	111,03	115,2	-4,17	24	0	1	66,5	60,2	6,26	0,7	0,7	-
08.05.2024	0,479	-0,218	114,71	118,33	112,35	116,33	-3,98	24	0	0	67,3	60,8	6,43	0,7	0,7	-
09.05.2024	0,496	-0,214	115,61	119,22	113,27	117,22	-3,95	24	0	1	66,8	60,3	6,48	0,7	0,7	-
10.05.2024	0,472	-0,209	115,61	119,08	113,25	117,1	-3,85	24	0	0	66,7	60,5	6,24	0,7	0,7	-
11.05.2024	0,5	-0,22	115,51	119,15	113,11	117,16	-4,05	24	0	0	67,1	60,5	6,6	0,7	0,7	-
12.05.2024	0,54	-0,22	115,83	119,51	113,47	117,54	-4,07	24	0	0	66,8	59,9	6,91	0,7	0,7	-
13.05.2024	0,515	-0,204	113,69	117,14	111,41	115,19	-3,78	24	0	0	66,8	60,1	6,67	0,7	0,7	-
14.05.2024	0,47	-0,211	114,26	117,78	111,94	115,81	-3,87	24	0	0	66,8	60,5	6,29	0,7	0,7	-
15.05.2024	0,496	-0,217	114,61	118,24	112,28	116,27	-3,99	24	0	1	66,8	60,3	6,56	0,7	0,7	-
16.05.2024	0,511	-0,204	114,9	118,35	112,58	116,39	-3,81	24	0	1	66,7	60,1	6,56	0,7	0,7	-
17.05.2024	-0,001	-0,001	0,05	0,14	0,05	0,14	-0,09	24	0	1	54,6	45,7	8,88	0,7	0,7	-
18.05.2024	0,011	-0,003	4,64	4,88	4,63	4,87	-0,24	24	0	1	29,6	26,1	3,56	0,7	0,7	-
19.05.2024	0,607	-0,165	106,7	109,75	104,79	108,17	-3,38	24	0	1	63,5	55,9	7,61	0,7	0,7	-
20.05.2024	0,503	-0,163	110,5	113,3	108,32	111,4	-3,08	24	0	0	66,7	60,3	6,38	0,7	0,7	-
21.05.2024	0,51	-0,178	112,71	115,74	110,47	113,84	-3,37	24	0	0	66,5	60	6,46	0,7	0,7	-
22.05.2024	0,461	-0,18	111,86	115,01	109,66	113,06	-3,4	24	0	0	66,6	60,5	6,1	0,7	0,7	-
23.05.2024	0,423	-0,205	119,55	123	117,15	120,88	-3,73	24	0	0	66,6	61,1	5,55	0,7	0,7	-
Итого:	29,807	0	3384,09	3515,84	3316,09	3465,77	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,807															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	949,959	68248,48	70712,32	66878,05	69872,03
23.05.2024	979,766	71632,57	74228,16	70194,14	73337,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2024 10:11:51