

# #25080#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель: Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя: Коммунистическая 48А-Г, Калининград  
Номер абонента: 4342  
Порядковый номер: 4970  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00091849  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.05.2021	0,909	0,135	104,12	101,22	102,23	99,79	2,44	24	0	0	62,9	55,4	7,57	0,7	0,7	-
24.05.2021	0,882	0,142	104,82	101,85	102,94	100,38	2,56	24	0	0	62,7	55,5	7,17	0,7	0,7	16
25.05.2021	0,845	0,143	104,43	101,44	102,58	99,98	2,6	24	0	0	62,5	55,7	6,83	0,7	0,7	-
26.05.2021	0,889	0,142	104,46	101,46	102,57	100,01	2,56	24	0	0	62,9	55,6	7,29	0,7	0,7	-
27.05.2021	0,912	0,141	105,01	102	103,11	100,55	2,56	24	0	0	62,8	55,3	7,48	0,7	0,7	-
28.05.2021	0,856	0,144	105,14	102,15	103,24	100,7	2,54	24	0	0	62,8	55,9	6,95	0,7	0,7	11
29.05.2021	0,927	0,141	104,9	101,9	103,01	100,47	2,54	24	0	0	62,8	55,2	7,64	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	0,913	0,138	104,72	101,76	102,82	100,32	2,5	24	0	0	62,9	55,3	7,54	0,7	0,7	-
31.05.2021	0,888	0,144	104,19	101,22	102,33	99,78	2,55	24	0	0	62,8	55,5	7,32	0,7	0,7	16
01.06.2021	0,891	0,143	106,56	103,57	104,67	102,09	2,58	24	0	0	62,4	55,3	7,15	0,7	0,7	-
02.06.2021	0,871	0,151	106,39	103,34	104,47	101,83	2,64	24	0	0	62,8	55,9	6,91	0,7	0,7	-
03.06.2021	0,879	0,147	106,02	102,99	104,13	101,5	2,63	24	0	0	62,8	55,7	7,02	0,7	0,7	15
04.06.2021	0,892	0,148	108,24	105,16	106,29	103,63	2,66	24	0	0	62,7	55,7	7	0,7	0,7	-
05.06.2021	0,892	0,154	109,94	106,81	107,98	105,26	2,72	24	0	0	62,6	55,8	6,85	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	0,856	0,153	109,43	106,31	107,48	104,76	2,72	24	0	0	62,6	56	6,55	0,7	0,7	22
07.06.2021	0,844	0,159	110,07	106,88	108,1	105,3	2,8	24	0	0	62,9	56,5	6,37	0,7	0,7	-
08.06.2021	0,811	0,155	108,92	105,8	106,97	104,24	2,73	24	0	0	62,6	56,4	6,16	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	0,81	0,161	109,15	105,93	107,19	104,36	2,83	24	0	0	62,5	56,4	6,07	0,7	0,7	21
10.06.2021	0,847	0,153	108,22	105,06	106,26	103,56	2,7	24	0	0	62,7	56,1	6,55	0,7	0,7	-
11.06.2021	0,788	0,158	108,42	105,28	106,49	103,73	2,76	24	0	0	62,6	56,7	5,91	0,7	0,7	-
12.06.2021	0,836	0,155	108,7	105,56	106,76	104,01	2,75	24	0	0	62,6	56,2	6,4	0,7	0,7	-
13.06.2021	0,825	0,158	108,76	105,55	106,81	104,01	2,8	24	0	0	62,7	56,4	6,25	0,7	0,7	-
14.06.2021	0,853	0,156	108,86	105,71	106,93	104,18	2,75	24	0	0	62,6	56,1	6,54	0,7	0,7	-
15.06.2021	0,805	0,154	108,28	105,15	106,33	103,57	2,76	24	0	0	62,7	56,6	6,1	0,7	0,7	-
16.06.2021	0,798	0,156	108,45	105,33	106,52	103,76	2,76	24	0	0	62,6	56,6	6,05	0,7	0,7	-
17.06.2021	0,767	0,158	108,52	105,38	106,59	103,8	2,79	24	0	0	62,4	56,7	5,71	0,7	0,7	-
18.06.2021	0,762	0,157	107,85	104,73	105,95	103,18	2,77	24	0	0	62	56,3	5,69	0,7	0,7	-
19.06.2021	0,772	0,156	108,74	105,59	106,8	104,03	2,77	24	0	0	62,6	56,8	5,74	0,7	0,7	-
20.06.2021	0,745	0,161	108,61	105,43	106,67	103,83	2,84	24	0	0	62,2	56,7	5,49	0,7	0,7	-
21.06.2021	0,73	0,16	108,43	105,3	106,52	103,72	2,8	24	0	0	62,2	56,9	5,33	0,7	0,7	-
22.06.2021	0,716	0,178	116,19	112,77	114,14	111,04	3,1	24	0	0	62,2	57,6	4,69	0,7	0,7	-
Итого:	26,011	0	3334,54	3238,63	3274,88	3191,37	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,011															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.05.2021	1929,315	124646,96	123866,68	122327,71	122510,61
22.06.2021	1955,326	127981,5	127105,31	125602,59	125701,98

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.06.2021 12:52:49