

#25078#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Коммунистическая 48А-Г, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 4970
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00091849
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.06.2021	0,71	0,179	119,66	116,19	117,55	114,43	3,12	24	0	0	62,2	57,7	4,51	0,7	0,7	-
24.06.2021	0,723	0,182	119,6	116,13	117,48	114,37	3,11	24	0	0	62,2	57,5	4,64	0,7	0,7	-
25.06.2021	0,758	0,175	119,65	116,22	117,53	114,49	3,04	24	0	0	62	57	4,97	0,7	0,7	-
26.06.2021	0,778	0,174	119,79	116,35	117,67	114,62	3,05	24	0	0	62,2	57,1	5,11	0,7	0,7	-
27.06.2021	0,78	0,173	119,49	116,06	117,37	114,34	3,03	24	0	0	62,3	57,1	5,2	0,7	0,7	-
28.06.2021	0,753	0,175	119,55	116,15	117,41	114,4	3,01	24	0	0	62,2	57,3	4,95	0,7	0,7	-
29.06.2021	0,774	0,174	119,62	116,21	117,49	114,48	3,01	24	0	0	62,2	57,1	5,14	0,7	0,7	-
30.06.2021	0,749	0,177	119,86	116,4	117,74	114,64	3,1	24	0	0	62,3	57,5	4,83	0,7	0,7	-
01.07.2021	0,73	0,175	119,58	116,18	117,45	114,42	3,03	24	0	0	62,2	57,5	4,74	0,7	0,7	-
02.07.2021	0,75	0,172	119,1	115,7	116,97	113,95	3,02	24	0	0	62,2	57,2	4,95	0,7	0,7	-
03.07.2021	0,744	0,171	118,87	115,52	116,76	113,78	2,98	24	0	0	62,2	57,3	4,93	0,7	0,7	-
04.07.2021	0,758	0,171	119,19	115,81	117,05	114,08	2,97	24	0	0	62,1	57,1	5,03	0,7	0,7	-
05.07.2021	0,741	0,177	119,11	115,68	116,99	113,92	3,07	24	0	0	62,4	57,6	4,82	0,7	0,7	-
06.07.2021	0,735	0,176	119,15	115,69	117	113,93	3,07	24	0	0	62,4	57,6	4,77	0,7	0,7	-
07.07.2021	0,726	0,176	119,18	115,76	117,05	114,01	3,04	24	0	0	62,4	57,8	4,69	0,7	0,7	-
08.07.2021	0,717	0,178	119,23	115,8	117,08	114,03	3,05	24	0	0	62,2	57,6	4,63	0,7	0,7	-
09.07.2021	0,706	0,18	119,14	115,69	117	113,9	3,1	24	0	0	62,4	57,9	4,5	0,7	0,7	-
10.07.2021	0,707	0,176	119,24	115,82	117,1	114,06	3,04	24	0	0	62,3	57,8	4,54	0,7	0,7	-
11.07.2021	0,741	0,174	119,08	115,67	116,94	113,91	3,03	24	0	0	62,2	57,4	4,86	0,7	0,7	-
12.07.2021	0,737	0,171	119,11	115,7	116,96	113,94	3,02	24	0	0	62,2	57,4	4,83	0,7	0,7	-
13.07.2021	0,714	0,175	119,08	115,65	116,95	113,89	3,06	24	0	0	62,1	57,5	4,6	0,7	0,7	-
14.07.2021	0,721	0,173	119,07	115,67	116,92	113,93	2,99	24	0	0	62,5	57,8	4,72	0,7	0,7	-
15.07.2021	0,683	0,175	119,07	115,68	116,96	113,91	3,05	24	0	0	62	57,7	4,35	0,7	0,7	-
16.07.2021	0,703	0,179	119,18	115,73	117,05	113,95	3,1	24	0	0	62,6	58,1	4,49	0,7	0,7	-
17.07.2021	0,698	0,177	119,24	115,8	117,09	114	3,09	24	0	0	62,2	57,8	4,42	0,7	0,7	-
18.07.2021	0,686	0,181	119,21	115,79	117,08	113,99	3,09	24	0	0	62,3	57,9	4,34	0,7	0,7	-
19.07.2021	0,694	0,184	119,26	115,81	117,13	114,01	3,12	24	0	0	62,1	57,8	4,39	0,7	0,7	-
20.07.2021	0,723	0,176	119,23	115,8	117,1	114,04	3,06	24	0	0	62,2	57,5	4,68	0,7	0,7	-
21.07.2021	0,715	0,176	119,19	115,78	117,07	114,01	3,06	24	0	0	62,4	57,8	4,62	0,7	0,7	-
22.07.2021	0,715	0,174	119,05	115,66	116,93	113,92	3,01	24	0	0	62,2	57,5	4,65	0,7	0,7	-
23.07.2021	0,723	0,176	119,18	115,79	117,05	114,04	3,01	24	0	0	62,1	57,4	4,7	0,7	0,7	-
Итого:	22,592	0	3697,96	3591,89	3631,92	3537,39	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,592															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.06.2021	1955,326	127981,5	127105,31	125602,59	125701,98
23.07.2021	1977,918	131679,46	130697,2	129234,51	129239,37

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.07.2021 7:33:55