

#25075#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Коммунистическая 48А-Г, Калининград
4342
4970
ВКТ-7
00091849
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,345	-0,192	121,91	125,29	119,71	123,32	-3,61	24	0	0	63	58,4	4,64	0,7	0,7	-
25.06.2023	0,323	-0,199	130,3	133,85	127,92	131,65	-3,73	24	0	0	63,9	59,6	4,27	0,7	0,7	-
26.06.2023	0,301	-0,209	132,63	136,29	130,19	134,08	-3,89	24	0	0	64	59,9	4,1	0,7	0,7	-
27.06.2023	0,313	-0,201	131,07	134,63	128,68	132,42	-3,74	24	0	0	63,8	59,7	4,16	0,7	0,7	-
28.06.2023	0,33	-0,203	132,91	136,51	130,49	134,31	-3,82	24	0	0	63,9	59,6	4,3	0,7	0,7	-
29.06.2023	0,318	-0,211	134,69	138,38	132,18	136,11	-3,93	24	0	0	63,9	59,7	4,19	0,7	0,7	-
30.06.2023	0,277	-0,221	134,62	138,48	132,11	136,19	-4,08	24	0	0	64	60	3,97	0,7	0,7	-
01.07.2023	0,263	-0,237	138,53	142,57	135,89	140,21	-4,32	24	0	0	64	60,2	3,83	0,7	0,7	-
02.07.2023	0,299	-0,23	138,22	142,2	135,6	139,86	-4,26	24	0	0	64	59,9	4,09	0,7	0,7	-
03.07.2023	0,306	-0,229	137,52	141,53	134,94	139,19	-4,25	24	0	0	63,9	59,8	4,15	0,7	0,7	-
04.07.2023	0,273	-0,226	137,66	141,58	135,06	139,23	-4,17	24	0	0	63,9	60	3,91	0,7	0,7	-
05.07.2023	0,283	-0,232	138,92	142,91	136,28	140,53	-4,25	24	0	0	63,9	59,9	3,96	0,7	0,7	-
06.07.2023	0,295	-0,23	139,06	143,04	136,44	140,67	-4,23	24	0	0	64	59,9	4,05	0,7	0,7	-
07.07.2023	0,272	-0,228	137,9	141,84	135,29	139,47	-4,18	24	0	0	64	60,1	3,88	0,7	0,7	-
08.07.2023	0,301	-0,23	136,72	140,67	134,12	138,37	-4,25	24	0	0	64	59,9	4,14	0,7	0,7	-
09.07.2023	0,319	-0,235	138,42	142,42	135,79	140,09	-4,3	24	0	0	64	59,8	4,24	0,7	0,7	-
10.07.2023	0,287	-0,236	138,85	142,87	136,21	140,51	-4,3	24	0	0	64	60	4	0,7	0,7	-
11.07.2023	0,282	-0,227	139,19	143,13	136,55	140,74	-4,19	24	0	0	64	60,1	3,92	0,7	0,7	-
12.07.2023	0,29	-0,228	139,28	143,2	136,64	140,81	-4,17	24	0	0	64,1	60,1	3,96	0,7	0,7	-
13.07.2023	0,288	-0,228	138,91	142,86	136,28	140,46	-4,18	24	0	0	64	60,1	3,95	0,7	0,7	-
14.07.2023	0,268	-0,227	139,32	143,27	136,68	140,86	-4,18	24	0	0	64	60,2	3,81	0,7	0,7	-
15.07.2023	0,268	-0,227	139,68	143,59	137,04	141,17	-4,13	24	0	0	64,1	60,3	3,77	0,7	0,7	-
16.07.2023	0,272	-0,222	139,66	143,52	137,02	141,1	-4,08	24	0	0	64,2	60,4	3,79	0,7	0,7	-
17.07.2023	0,26	-0,227	139,39	143,3	136,76	140,9	-4,14	24	0	0	64,1	60,4	3,71	0,7	0,7	-
18.07.2023	0,296	-0,227	139,02	142,93	136,39	140,55	-4,16	24	0	0	64,1	60,1	4	0,7	0,7	-
19.07.2023	0,273	-0,234	137,73	141,79	135,13	139,45	-4,32	24	0	0	64	60,1	3,93	0,7	0,7	-
20.07.2023	0,243	-0,235	137,82	141,89	135,21	139,5	-4,29	24	0	0	63,9	60,2	3,71	0,7	0,7	-
21.07.2023	0,235	-0,233	136,23	140,25	133,65	137,89	-4,24	24	0	0	64	60,3	3,69	0,7	0,7	-
22.07.2023	0,284	-0,228	134,3	138,29	131,8	136,02	-4,22	24	0	0	64	59,9	4,08	0,7	0,7	-
23.07.2023	0,261	-0,224	135,61	139,55	133,1	137,24	-4,14	24	0	0	63,8	60	3,84	0,7	0,7	-
Итого:	8,625	0	4096,07	4212,63	4019,15	4142,9	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,625															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	378,788	25127,47	25922,52	24641,3	25640,22
23.07.2023	387,413	29223,54	30135,15	28660,45	29783,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.07.2023 7:30:31