

#93114#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Коммунистическая 48А-Г, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 4970
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091849
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,215	-0,252	115,82	120,59	113,9	118,88	-4,98	24	0	1	59,7	55,4	4,3	0,7	0,7	-
25.07.2024	0,243	-0,279	114,95	119,87	112,8	117,95	-5,15	24	0	1	63,9	59	4,87	0,7	0,7	-
26.07.2024	0,3	-0,283	125,1	129,73	122,53	127,4	-4,87	24	0	1	67,8	62,8	4,95	0,7	0,7	-
27.07.2024	0,326	-0,224	119,66	123,33	117,17	121,1	-3,93	24	0	0	68,2	63,3	4,92	0,7	0,7	-
28.07.2024	0,363	-0,236	119,74	123,54	117,16	121,29	-4,13	24	0	1	68,6	63,2	5,34	0,7	0,7	-
29.07.2024	0,327	-0,246	118,99	122,93	116,46	120,68	-4,22	24	0	1	68,9	63,7	5,15	0,7	0,7	-
30.07.2024	0,336	-0,258	118,71	122,84	116,14	120,57	-4,43	24	0	1	69,1	63,8	5,33	0,7	0,7	-
31.07.2024	0,319	-0,258	119,03	123,15	116,47	120,89	-4,42	24	0	1	69	63,8	5,16	0,7	0,7	-
01.08.2024	0,326	-0,256	119,14	123,22	116,56	120,94	-4,38	24	0	1	69	63,8	5,19	0,7	0,7	-
02.08.2024	0,303	-0,269	119,31	123,53	116,72	121,27	-4,55	24	0	1	69,1	64	5,1	0,7	0,7	-
03.08.2024	0,294	-0,305	120,31	125,1	117,67	122,76	-5,09	24	0	1	69,2	64	5,26	0,7	0,7	-
04.08.2024	0,354	-0,286	120,37	124,86	117,73	122,55	-4,82	24	0	1	69,3	63,7	5,6	0,7	0,7	-
05.08.2024	0,184	-0,184	74,24	77,13	72,63	75,72	-3,09	15	9	1	69,2	64	5,26	0,7	0,7	-
06.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	69,5	65,8	3,7	0,7	0,7	-
07.08.2024	0,126	-0,097	39,9	41,43	39,03	40,69	-1,66	8	16	1	69,3	63,3	5,94	0,7	0,7	-
08.08.2024	0,312	-0,289	119,29	123,82	116,68	121,55	-4,87	24	0	1	69,2	63,9	5,37	0,7	0,7	-
09.08.2024	0,303	-0,278	119,48	123,96	116,87	121,64	-4,77	24	0	1	69,3	64,1	5,21	0,7	0,7	-
10.08.2024	0,292	-0,302	120,29	125,09	117,65	122,75	-5,1	24	0	1	69,1	63,9	5,26	0,7	0,7	-
11.08.2024	0,309	-0,3	120,1	124,84	117,46	122,53	-5,07	24	0	1	69,1	63,8	5,39	0,7	0,7	-
12.08.2024	0,326	-0,288	116,47	121,13	114	118,9	-4,9	24	0	1	69,2	63,6	5,61	0,7	0,7	-
13.08.2024	0,292	-0,322	118,39	123,61	115,91	121,34	-5,43	24	0	1	69,1	63,6	5,51	0,7	0,7	-
14.08.2024	0,273	-0,308	102,38	107,4	100,21	105,45	-5,24	24	0	1	69	63	6,02	0,7	0,7	-
15.08.2024	0,387	-0,199	77,67	81,03	75,99	79,65	-3,66	24	0	1	68,8	60,8	8,02	0,7	0,7	-
16.08.2024	0,356	-0,197	76,36	79,71	74,69	78,33	-3,64	24	0	1	68,8	61	7,77	0,7	0,7	-
17.08.2024	0,387	-0,19	77,43	80,6	75,75	79,25	-3,5	24	0	1	68,6	60,7	7,94	0,7	0,7	-
18.08.2024	0,312	-0,272	105,78	110,21	103,51	108,23	-4,72	24	0	1	68,6	62,7	5,89	0,7	0,7	-
19.08.2024	0,218	-0,343	133,75	139,27	130,93	136,69	-5,76	24	0	1	68,1	63,7	4,47	0,7	0,7	-
20.08.2024	0,149	-0,37	141,92	148,03	139,1	145,4	-6,3	24	0	1	66,3	62,4	3,89	0,7	0,7	-
21.08.2024	0,12	-0,322	142,1	148,2	139,81	146,03	-6,22	24	0	1	59,4	56,1	3,36	0,7	0,7	-
22.08.2024	0,192	-0,349	145,8	151,78	143,04	149,22	-6,18	24	0	1	64,8	60,8	3,94	0,7	0,7	-
23.08.2024	0,275	-0,31	137,23	142,17	134,29	139,47	-5,18	24	0	1	69,3	64,7	4,56	0,7	0,7	-
Итого:	8,519	0	3399,71	3532,1	3328,86	3469,12	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,519															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 695

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	1000,288	79016,81	81865,9	77443,5	80856,17
23.08.2024	1008,807	82416,52	85398	80772,36	84325,29

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.08.2024 10:17:22