

#95435#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя Коммунистическая 48А-Г, Калининград  
Номер абонента 4342  
Порядковый номер 4970  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00091849  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,28	-0,292	125,8	130,51	123,16	128,07	-4,91	24	0	1	69,1	64,3	4,84	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,31	-0,294	125,44	130,15	122,8	127,73	-4,93	24	0	1	69,3	64,2	5,1	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,303	-0,297	123,61	128,4	120,98	126	-5,02	24	0	1	69	63,8	5,16	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,294	-0,305	123,47	128,4	120,84	126,02	-5,18	24	0	1	68,9	63,8	5,15	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,331	-0,304	123,56	128,43	120,92	126,06	-5,14	24	0	1	69	63,6	5,44	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,298	-0,305	123,8	128,7	121,16	126,28	-5,12	24	0	1	69,2	64	5,16	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,306	-0,279	121,58	126,13	119,03	123,8	-4,77	24	0	1	68,6	63,5	5,13	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,299	-0,268	119,9	124,25	117,4	121,98	-4,58	24	0	1	68,3	63,2	5,03	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,333	-0,27	122,09	126,37	119,45	124,06	-4,61	24	0	1	68,9	63,6	5,24	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,351	-0,276	119,78	124,23	117,2	121,95	-4,75	24	0	1	69	63,4	5,57	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,306	-0,285	119,28	123,8	116,7	121,53	-4,83	24	0	1	69,2	63,9	5,26	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,295	-0,308	123,9	128,87	121,26	126,45	-5,19	24	0	1	69,2	64	5,16	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,25	-0,309	121,4	126,36	118,77	123,95	-5,18	24	0	1	69	64,1	4,91	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,308	-0,294	120,31	124,96	117,69	122,65	-4,96	24	0	1	69,2	63,9	5,31	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,293	-0,3	120,52	125,25	117,89	122,94	-5,05	24	0	1	69,1	63,9	5,21	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,311	-0,292	121,25	125,9	118,64	123,6	-4,96	24	0	1	68,9	63,6	5,28	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,305	-0,288	118,89	123,45	116,34	121,2	-4,86	24	0	1	68,9	63,6	5,29	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,3	-0,298	120,01	124,75	117,41	122,48	-5,07	24	0	1	68,9	63,6	5,3	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,335	-0,293	120,12	124,78	117,53	122,51	-4,98	24	0	1	68,9	63,3	5,55	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,292	-0,283	118,49	123,07	115,97	120,84	-4,87	24	0	1	68,8	63,6	5,18	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,323	-0,304	119,56	124,44	117,01	122,18	-5,17	24	0	1	68,8	63,2	5,58	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,295	-0,311	122,08	127,07	119,45	124,71	-5,26	24	0	1	69,1	63,8	5,27	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,345	-0,318	122,07	127,12	119,44	124,82	-5,38	24	0	1	69	63,2	5,73	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,264	-0,319	119,02	124,09	116,47	121,83	-5,36	24	0	1	68,9	63,7	5,22	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,291	-0,289	117,08	121,79	114,64	119,59	-4,95	23	1	1	68,1	62,8	5,26	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,259	-0,286	110,17	115,07	108,05	113,17	-5,12	22	2	1	65,4	60,2	5,26	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,253	-0,306	120,85	126,02	118,47	123,92	-5,45	24	0	1	65,6	60,7	4,93	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,242	-0,324	121,33	126,82	118,94	124,65	-5,71	24	0	1	66	61,1	4,97	0,7	0,7	-
21.09.2024	0,25	-0,352	122,88	128,75	120,44	126,53	-6,09	24	0	1	66,3	61,2	5,17	0,7	0,7	-
22.09.2024	0,298	-0,373	123,39	129,31	120,72	126,95	-6,23	24	0	1	69,2	63,5	5,76	0,7	0,7	-
23.09.2024	0,273	-0,342	120,14	125,53	117,49	123,16	-5,67	24	0	1	69,9	64,5	5,46	0,7	0,7	-
Итого:	9,193	0	3751,77	3902,77	3672,26	3831,61	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,193															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	1008,807	82416,52	85398	80772,36	84325,29
23.09.2024	1018	86168,29	89300,77	84444,62	88156,9

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2024 16:08:51