

#25087#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Коммунистическая 48А-Г, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 4970
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00091849
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2022 | 0,762 | 0,082 | 78,31 | 76,42 | 76,89 | 75,4 | 1,49 | 24 | 0 | 0 | 63 | 54,1 | 8,91 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.09.2022 | 0,701 | 0,077 | 72,64 | 70,82 | 71,4 | 69,93 | 1,47 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 52 | 8,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.09.2022 | 0,693 | 0,084 | 73,66 | 71,81 | 72,37 | 70,84 | 1,53 | 24 | 0 | 0 | 62 | 53,5 | 8,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.09.2022 | 0,705 | 0,074 | 69,98 | 68,27 | 68,77 | 67,4 | 1,37 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 52,5 | 9,22 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.09.2022 | 0,67 | 0,063 | 60,08 | 58,54 | 59,09 | 57,86 | 1,23 | 24 | 0 | 0 | 59,8 | 49,5 | 10,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.09.2022 | 0,665 | 0,046 | 50,82 | 49,55 | 50,03 | 49,02 | 1,01 | 24 | 0 | 0 | 58,9 | 46,5 | 12,38 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.09.2022 | 0,659 | 0,057 | 55,52 | 54,09 | 54,59 | 53,45 | 1,14 | 24 | 0 | 0 | 60,5 | 49,5 | 10,99 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.10.2022 | 0,749 | 0,049 | 55,35 | 54,07 | 54,39 | 53,43 | 0,96 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 49,8 | 12,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.10.2022 | 0,736 | 0,051 | 56,46 | 55,13 | 55,5 | 54,48 | 1,02 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 50,3 | 12,36 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.10.2022 | 0,711 | 0,057 | 55 | 53,55 | 54,04 | 52,92 | 1,12 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 50,5 | 12,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.10.2022 | 0,679 | 0,042 | 50,03 | 48,9 | 49,23 | 48,4 | 0,83 | 24 | 0 | 1 | 60,3 | 47,3 | 13 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 7,73 | 0 | 677,85 | 661,15 | 666,3 | 653,13 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 7,73 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.09.2022 | 677,062 | 42742,07 | 41865,16 | 41934,86 | 41390,08 |
| 04.10.2022 | 684,792 | 43419,92 | 42526,31 | 42601,16 | 42043,21 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:38:24