

#50088#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Коммунистическая 48А-Г, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 4970
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091849
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2023 | 2,517 | -0,265 | 154,08 | 158,95 | 151,15 | 157,37 | -6,22 | 24 | 0 | 1 | 64,6 | 46,1 | 18,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.10.2023 | 2,382 | -0,225 | 129,51 | 133,81 | 127,01 | 132,58 | -5,57 | 23 | 1 | 1 | 65,4 | 44,7 | 20,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.10.2023 | 2,469 | -0,228 | 132,82 | 137,34 | 130,36 | 136,11 | -5,75 | 24 | 0 | 1 | 64,1 | 43,2 | 20,89 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.10.2023 | 2,572 | -0,238 | 133,93 | 138,45 | 131,3 | 137,19 | -5,89 | 24 | 0 | 1 | 66 | 44,4 | 21,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.10.2023 | 2,617 | -0,256 | 135,02 | 139,88 | 132,37 | 138,61 | -6,24 | 24 | 0 | 1 | 66,1 | 44,2 | 21,88 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.10.2023 | 2,622 | -0,25 | 135,33 | 140,14 | 132,69 | 138,87 | -6,18 | 24 | 0 | 1 | 66 | 44,2 | 21,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.10.2023 | 2,551 | -0,24 | 143,52 | 148,09 | 140,79 | 146,72 | -5,93 | 24 | 0 | 1 | 64,7 | 44,7 | 20,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.10.2023 | 2,652 | -0,265 | 161,5 | 166,18 | 158,34 | 164,48 | -6,14 | 24 | 0 | 1 | 65,5 | 46,9 | 18,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.11.2023 | 2,712 | -0,283 | 160,66 | 165,6 | 157,44 | 163,86 | -6,42 | 24 | 0 | 1 | 66,7 | 47,5 | 19,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.11.2023 | 2,785 | -0,319 | 167,84 | 173,32 | 164,41 | 171,42 | -7,01 | 24 | 0 | 1 | 67,4 | 48,4 | 19,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.11.2023 | 2,671 | -0,355 | 172,23 | 178,54 | 168,77 | 176,6 | -7,83 | 24 | 0 | 1 | 66,2 | 48,2 | 18,09 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.11.2023 | 2,655 | -0,305 | 162,76 | 168,18 | 159,53 | 166,43 | -6,9 | 24 | 0 | 1 | 66,3 | 47,6 | 18,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.11.2023 | 2,743 | -0,308 | 161,94 | 167,36 | 158,64 | 165,6 | -6,96 | 24 | 0 | 1 | 67 | 47,6 | 19,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.11.2023 | 2,847 | -0,314 | 161,89 | 167,48 | 158,56 | 165,72 | -7,16 | 24 | 0 | 1 | 67,4 | 47,3 | 20,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.11.2023 | 2,678 | -0,307 | 160,01 | 165,59 | 156,84 | 163,88 | -7,04 | 24 | 0 | 1 | 66,3 | 47,1 | 19,2 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.11.2023 | 2,698 | -0,313 | 159,64 | 165,27 | 156,45 | 163,57 | -7,12 | 24 | 0 | 1 | 66,6 | 47,2 | 19,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.11.2023 | 2,736 | -0,333 | 161,55 | 167,56 | 158,29 | 165,79 | -7,5 | 24 | 0 | 1 | 67 | 47,4 | 19,55 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.11.2023 | 2,632 | -0,369 | 164,38 | 171,11 | 161,1 | 169,27 | -8,17 | 24 | 0 | 1 | 66,6 | 47,8 | 18,8 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.11.2023 | 2,638 | -0,345 | 163,91 | 170,25 | 160,69 | 168,5 | -7,81 | 24 | 0 | 1 | 65,8 | 47,1 | 18,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.11.2023 | 2,762 | -0,368 | 163,39 | 170,19 | 160,11 | 168,44 | -8,33 | 24 | 0 | 1 | 66,9 | 47,2 | 19,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.11.2023 | 2,737 | -0,352 | 164,78 | 171,15 | 161,44 | 169,32 | -7,88 | 24 | 0 | 1 | 67,1 | 47,8 | 19,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.11.2023 | 2,596 | -0,278 | 155,13 | 160,44 | 152,2 | 158,87 | -6,67 | 24 | 0 | 1 | 64,3 | 45,3 | 19,07 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.11.2023 | 2,63 | -0,279 | 154,25 | 159,55 | 151,33 | 158,07 | -6,74 | 24 | 0 | 1 | 64,3 | 44,9 | 19,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.11.2023 | 2,701 | -0,289 | 154,7 | 160,06 | 151,7 | 158,53 | -6,83 | 24 | 0 | 1 | 65,5 | 45,6 | 19,89 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.11.2023 | 2,863 | -0,312 | 165,27 | 170,93 | 161,98 | 169,19 | -7,21 | 24 | 0 | 1 | 66,5 | 46,7 | 19,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.11.2023 | 3,113 | -0,387 | 178,21 | 184,8 | 174,37 | 182,74 | -8,37 | 24 | 0 | 1 | 69,2 | 49 | 20,23 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.11.2023 | 2,967 | -0,372 | 163,11 | 169,81 | 159,64 | 168,03 | -8,39 | 24 | 0 | 1 | 68,5 | 47,4 | 21,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.11.2023 | 3,001 | -0,37 | 163,08 | 169,68 | 159,65 | 167,91 | -8,26 | 24 | 0 | 1 | 68,8 | 47,5 | 21,28 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.11.2023 | 3,175 | -0,399 | 168,79 | 175,65 | 165,05 | 173,69 | -8,64 | 24 | 0 | 1 | 70,6 | 48,7 | 21,83 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.11.2023 | 3,239 | -0,422 | 164,79 | 171,84 | 160,92 | 169,88 | -8,96 | 24 | 0 | 1 | 72,5 | 49,6 | 22,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.11.2023 | 3,066 | -0,394 | 164,79 | 171,71 | 161,21 | 169,86 | -8,65 | 24 | 0 | 1 | 69,7 | 48,1 | 21,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 85,027 | 0 | 4882,81 | 5058,91 | 4784,33 | 5007,1 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 85,027 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.10.2023 | 435,836 | 40130,17 | 41340,67 | 39367,39 | 40818,22 |
| 23.11.2023 | 520,863 | 45012,98 | 46399,58 | 44151,72 | 45825,32 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.11.2023 16:46:12