

#101906#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Коммунистическая 48А-Г, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 00091849	Показания прибора, Гкал 23.11.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1149,358	1054,744	94.614

Подпись исполнителя



#100695#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 4970
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091849
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2024	8,5	1,64	-0,21	79,77	83,53	77,91	82,61	-4,7	24	0	1	72,3	48,4	23,95	0,7	0,7
25.10.2024	4	3,191	-0,467	179,34	186,72	175,03	184,32	-9,29	24	0	1	73,6	52,6	21,04	0,7	0,7
26.10.2024	8,2	3,196	-0,442	178,09	185,13	173,82	182,74	-8,92	24	0	1	73,6	52,5	21,1	0,7	0,7
27.10.2024	9,6	3,12	-0,46	174,94	182,21	170,72	179,87	-9,15	24	0	1	73,8	52,6	21,13	0,7	0,7
28.10.2024	10,2	3,1	-0,452	173,93	181,17	169,77	178,86	-9,09	24	0	1	73,5	52,4	21,09	0,7	0,7
29.10.2024	10,9	3,113	-0,45	175,66	182,74	171,42	180,39	-8,97	24	0	1	73,8	52,8	20,95	0,7	0,7
30.10.2024	12,2	2,568	-0,366	155,66	162,19	152,41	160,42	-8,01	24	0	1	67,8	48,4	19,44	0,7	0,7
31.10.2024	9,6	3,146	-0,446	184,11	191,04	179,69	188,51	-8,82	24	0	1	73,4	53,3	20,15	0,7	0,7
01.11.2024	-	3,069	-0,434	172,78	179,59	168,62	177,29	-8,67	24	0	1	73,6	52,7	20,91	0,7	0,7
02.11.2024	-	3,047	-0,414	159,26	166,12	155,46	164,1	-8,64	24	0	1	73,4	50,9	22,45	0,7	0,7
03.11.2024	-	3,111	-0,414	156,79	163,66	152,99	161,72	-8,73	24	0	1	73,5	50,3	23,22	0,7	0,7
04.11.2024	-	3,094	-0,424	159,65	166,58	155,8	164,56	-8,76	24	0	1	73,7	51	22,72	0,7	0,7
05.11.2024	-	3,087	-0,395	152,9	159,38	149,2	157,53	-8,33	24	0	1	73,7	50,2	23,51	0,7	0,7
06.11.2024	-	3,121	-0,405	160,16	166,72	156,3	164,72	-8,42	24	0	1	73,7	50,9	22,73	0,7	0,7
07.11.2024	-	3,112	-0,404	152,6	159,4	148,91	157,53	-8,62	24	0	1	73,7	49,9	23,82	0,7	0,7
08.11.2024	-	3,083	-0,38	147,56	153,9	144,01	152,13	-8,12	24	0	1	73,7	49,5	24,19	0,7	0,7
09.11.2024	-	3,058	-0,355	139,79	145,85	136,44	144,26	-7,82	24	0	1	73,6	48,4	25,22	0,7	0,7
10.11.2024	-	3,076	-0,327	132,78	138,51	129,59	137,11	-7,52	24	0	1	73,4	47	26,48	0,7	0,7
11.11.2024	-	3,199	-0,366	138,2	144,36	134,79	142,8	-8,01	24	0	1	75	48,4	26,64	0,7	0,7
12.11.2024	-	3,21	-0,417	141,45	148,58	137,9	146,92	-9,02	24	0	1	75,5	49	26,5	0,7	0,7
13.11.2024	-	3,207	-0,407	139,89	146,83	136,38	145,2	-8,82	24	0	1	75,4	48,8	26,68	0,7	0,7
14.11.2024	-	3,096	-0,393	140,97	147,81	137,57	146,18	-8,61	24	0	1	73,8	48,3	25,53	0,7	0,7
15.11.2024	-	3,062	-0,404	146,06	153,02	142,55	151,27	-8,72	24	0	1	73,6	49,1	24,5	0,7	0,7
16.11.2024	-	3,085	-0,414	148,3	155,4	144,77	153,62	-8,85	24	0	1	73,5	49,2	24,35	0,7	0,7
17.11.2024	-	3,069	-0,42	148,53	155,84	145,01	154,06	-9,05	24	0	1	73,4	49,2	24,25	0,7	0,7
18.11.2024	-	3,079	-0,422	150,95	158,1	147,31	156,3	-8,99	24	0	1	73,7	49,7	23,97	0,7	0,7
19.11.2024	-	3,143	-0,429	152,37	159,68	148,71	157,88	-9,17	24	0	1	73,6	49,4	24,21	0,7	0,7
20.11.2024	-	3,176	-0,408	143,7	150,52	140,09	148,8	-8,71	24	0	1	75,6	49,8	25,78	0,7	0,7
21.11.2024	-	3,137	-0,375	127,08	133,58	123,84	132,15	-8,31	24	0	1	76,2	47,7	28,56	0,7	0,7
22.11.2024	-	3,112	-0,353	125,32	131,66	122,17	130,3	-8,13	24	0	1	75,6	46,9	28,64	0,7	0,7
23.11.2024	-	3,107	-0,36	124,8	131,18	121,65	129,83	-8,18	24	0	1	75,4	46,7	28,7	0,7	0,7
Итого:	9,4	94,614	-12,413	4663,39	4871	4550,83	4813,98	-263,15	744	0	-	73,81	49,87	23,95	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2024	1054,744	88667,02	91903,5	86886,5	90724,04
23.11.2024	1149,358	93330,41	96774,5	91437,33	95538,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения