

#109348#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Коммунистическая 48А-Г, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 4970
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00091849
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2024 | 3,19 | -0,365 | 128,45 | 134,9 | 125,23 | 133,51 | -8,28 | 24 | 0 | 1 | 75,4 | 46,8 | 28,59 | 0,7 | 0,7 | 1,2 |
| 25.11.2024 | 3,164 | -0,384 | 133,62 | 140,25 | 130,25 | 138,73 | -8,48 | 24 | 0 | 1 | 75,6 | 48,1 | 27,45 | 0,7 | 0,7 | 5,9 |
| 26.11.2024 | 3,037 | -0,388 | 129,48 | 136,16 | 126,23 | 134,66 | -8,43 | 24 | 0 | 1 | 75,6 | 48,3 | 27,31 | 0,7 | 0,7 | 7,3 |
| 27.11.2024 | 3,078 | -0,367 | 127,46 | 133,92 | 124,26 | 132,5 | -8,24 | 24 | 0 | 1 | 75,3 | 47,4 | 27,94 | 0,7 | 0,7 | 4,7 |
| 28.11.2024 | 3,108 | -0,367 | 128,8 | 135,26 | 125,56 | 133,83 | -8,27 | 24 | 0 | 1 | 75,5 | 47,6 | 27,9 | 0,7 | 0,7 | 4,4 |
| 29.11.2024 | 3,109 | -0,378 | 129,59 | 136,22 | 126,33 | 134,78 | -8,45 | 24 | 0 | 1 | 75,5 | 47,7 | 27,84 | 0,7 | 0,7 | 4,2 |
| 30.11.2024 | 3,05 | -0,367 | 126,24 | 132,78 | 123,1 | 131,39 | -8,29 | 24 | 0 | 1 | 75,2 | 47,2 | 27,96 | 0,7 | 0,7 | 4,1 |
| 01.12.2024 | 3,132 | -0,364 | 126,46 | 132,96 | 123,27 | 131,57 | -8,3 | 24 | 0 | 1 | 75,3 | 46,8 | 28,57 | 0,7 | 0,7 | 2,2 |
| 02.12.2024 | 3,221 | -0,378 | 130,98 | 137,59 | 127,64 | 136,12 | -8,48 | 24 | 0 | 1 | 75,7 | 47,3 | 28,39 | 0,7 | 0,7 | 2,9 |
| 03.12.2024 | 3,153 | -0,387 | 131,74 | 138,45 | 128,41 | 136,97 | -8,56 | 24 | 0 | 1 | 75,8 | 48 | 27,78 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.12.2024 | 3,118 | -0,37 | 127,12 | 133,62 | 123,94 | 132,28 | -8,34 | 24 | 0 | 1 | 75,3 | 46,9 | 28,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.12.2024 | 3,208 | -0,382 | 130,26 | 137,12 | 127 | 135,72 | -8,72 | 24 | 0 | 1 | 75,2 | 46,7 | 28,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.12.2024 | 2,539 | -0,311 | 104,74 | 110,23 | 102,14 | 109,07 | -6,93 | 20 | 4 | 1 | 75,3 | 47,2 | 28,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.12.2024 | 3,111 | -0,366 | 124,09 | 130,54 | 120,95 | 129,19 | -8,24 | 24 | 0 | 1 | 75,9 | 47 | 28,95 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.12.2024 | 3,144 | -0,38 | 127,33 | 134,12 | 124,11 | 132,73 | -8,62 | 24 | 0 | 1 | 75,7 | 47 | 28,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.12.2024 | 3,184 | -0,388 | 135,34 | 142,05 | 131,95 | 140,5 | -8,55 | 24 | 0 | 1 | 75,4 | 48,1 | 27,29 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.12.2024 | 3,464 | -0,432 | 145,92 | 153,05 | 142,08 | 151,25 | -9,17 | 24 | 0 | 1 | 77,4 | 49,8 | 27,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.12.2024 | 3,546 | -0,468 | 160,11 | 167,33 | 155,81 | 165,21 | -9,4 | 24 | 0 | 1 | 78,4 | 52,4 | 25,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.12.2024 | 3,599 | -0,492 | 169,14 | 176,59 | 164,57 | 174,25 | -9,68 | 24 | 0 | 1 | 78,3 | 53,3 | 25,01 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.12.2024 | 3,576 | -0,462 | 158,17 | 165,14 | 153,81 | 163 | -9,19 | 24 | 0 | 1 | 79,3 | 52,9 | 26,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.12.2024 | 3,541 | -0,43 | 147,16 | 153,76 | 143,04 | 151,81 | -8,77 | 24 | 0 | 1 | 79,8 | 51,8 | 27,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.12.2024 | 3,552 | -0,423 | 150,12 | 156,75 | 146,07 | 154,86 | -8,79 | 24 | 0 | 1 | 78,2 | 50,8 | 27,39 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.12.2024 | 3,576 | -0,451 | 162,04 | 168,88 | 157,7 | 166,71 | -9,01 | 24 | 0 | 1 | 78,4 | 52,7 | 25,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.12.2024 | 3,614 | -0,474 | 169,22 | 176,39 | 164,69 | 174,07 | -9,38 | 24 | 0 | 1 | 78,3 | 53,3 | 24,99 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.12.2024 | 3,534 | -0,514 | 169,21 | 177,02 | 164,64 | 174,65 | -10,01 | 24 | 0 | 1 | 78,4 | 53,7 | 24,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.12.2024 | 3,439 | -0,525 | 168,87 | 176,84 | 164,34 | 174,43 | -10,09 | 24 | 0 | 1 | 78,5 | 54,3 | 24,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.12.2024 | 3,503 | -0,463 | 166,22 | 173,12 | 161,76 | 170,81 | -9,05 | 24 | 0 | 1 | 78,4 | 53,7 | 24,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.12.2024 | 3,598 | -0,454 | 163,45 | 170,34 | 159,06 | 168,13 | -9,07 | 24 | 0 | 1 | 78,4 | 52,8 | 25,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.12.2024 | 3,716 | -0,466 | 167,2 | 174,2 | 162,67 | 171,98 | -9,31 | 24 | 0 | 1 | 78,6 | 52,7 | 25,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.12.2024 | 3,624 | -0,455 | 166,78 | 173,58 | 162,27 | 171,28 | -9,01 | 24 | 0 | 1 | 78,6 | 53,2 | 25,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 99,428 | 0 | 4305,31 | 4509,16 | 4192,88 | 4455,99 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 99,428 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 716

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 23.11.2024 | 1149,358 | 93330,41 | 96774,5 | 91437,33 | 95538,02 |
| 23.12.2024 | 1248,786 | 97635,72 | 101283,66 | 95630,21 | 99994,01 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2024 10:32:50