

#66695#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Коммунистическая 48А-Г, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 00091849	Показания прибора, Гкал 23.01.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.12.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	712,378	613,725	98.653

Подпись исполнителя _____



#65885#

Отчёт за период с 23.12.2023 по 23.01.2024.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 4970
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091849
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2023	-	3,051	-0,387	162,47	169,38	158,94	167,55	-8,61	24	0	1	69,7	47,9	21,81	0,7	0,7
25.12.2023	-	2,891	-0,411	164,44	171,79	160,92	169,91	-8,99	24	0	1	69	48,3	20,69	0,7	0,7
26.12.2023	-	2,838	-0,447	163,82	171,94	160,31	170,06	-9,75	24	0	1	69,1	48,4	20,67	0,7	0,7
27.12.2023	-	2,892	-0,442	162,61	170,63	159,09	168,73	-9,64	24	0	1	69,3	48,2	21,13	0,7	0,7
28.12.2023	-	2,907	-0,442	162,87	170,93	159,36	169,04	-9,68	24	0	1	69,4	48,2	21,2	0,7	0,7
29.12.2023	-	2,812	-0,433	163,97	171,9	160,53	170,03	-9,5	24	0	1	68,4	48,1	20,38	0,7	0,7
30.12.2023	-	2,971	-0,43	164,95	172,83	161,45	171,02	-9,57	24	0	1	68,8	47,5	21,25	0,7	0,7
31.12.2023	-	3,059	-0,426	163,96	171,71	160,39	169,85	-9,46	24	0	1	69,6	47,7	21,91	0,7	0,7
01.01.2024	-	2,802	-0,435	163,04	170,83	159,53	168,91	-9,38	24	0	1	69,3	48,9	20,47	0,7	0,7
02.01.2024	-	2,982	-0,443	162,6	170,42	159,02	168,58	-9,56	24	0	1	70,1	48,4	21,68	0,7	0,7
03.01.2024	-	3,348	-0,483	163,02	171,07	158,98	169,05	-10,07	24	0	1	74,7	50,4	24,27	0,7	0,7
04.01.2024	-	3,635	-0,536	169,37	177,95	164,91	175,72	-10,81	24	0	1	77,3	51,8	25,45	0,7	0,7
05.01.2024	-	3,207	-0,478	169,12	177,21	165,13	175,08	-9,95	24	0	1	73	50,5	22,49	0,7	0,7
06.01.2024	-	3,16	-0,462	167,23	175,27	163,39	173,26	-9,87	24	0	1	71,6	49,2	22,33	0,7	0,7
07.01.2024	-	3,595	-0,553	166,87	175,75	162,43	173,53	-11,1	24	0	1	77,8	52,1	25,7	0,7	0,7
08.01.2024	-	3,963	-0,558	164,15	172,89	159,51	170,71	-11,2	24	0	1	80,4	52	28,49	0,7	0,7
09.01.2024	-	3,388	-0,449	158,82	166,53	155	164,69	-9,69	24	0	1	73,7	48,7	24,93	0,7	0,7
10.01.2024	-	3,207	-0,416	162,98	170,65	159,45	168,92	-9,47	24	0	1	69,3	46,4	22,9	0,7	0,7
11.01.2024	-	3,275	-0,441	164,03	171,89	160,33	170,05	-9,72	24	0	1	71,1	47,7	23,35	0,7	0,7
12.01.2024	-	3,277	-0,464	163,35	171,49	159,55	169,6	-10,05	24	0	1	72,2	48,5	23,62	0,7	0,7
13.01.2024	-	3,187	-0,442	162,68	170,69	159,06	168,93	-9,87	24	0	1	70,4	47,4	23	0,7	0,7
14.01.2024	-	3,04	-0,412	160,77	168,48	157,35	166,76	-9,41	24	0	1	68,5	46,4	22,13	0,7	0,7
15.01.2024	-	3,097	-0,424	160,03	167,76	156,54	166,01	-9,47	24	0	1	69,9	47,2	22,67	0,7	0,7
16.01.2024	-	3,428	-0,464	160,95	168,96	157,05	167,05	-10	24	0	1	73,9	48,9	24,97	0,7	0,7
17.01.2024	-	3,512	-0,497	161,65	169,87	157,52	167,82	-10,3	24	0	1	76,1	50,5	25,61	0,7	0,7
18.01.2024	-	3,218	-0,419	160,5	167,89	156,88	166,13	-9,25	24	0	1	71	47,6	23,35	0,7	0,7
19.01.2024	-	3,273	-0,381	158,49	165,04	154,9	163,3	-8,4	24	0	1	71,5	47,8	23,75	0,7	0,7
20.01.2024	-	3,203	-0,368	158,26	164,81	154,77	163,11	-8,34	24	0	1	70,1	46,9	23,25	0,7	0,7
21.01.2024	-	3,309	-0,371	158,53	165,06	155	163,34	-8,34	24	0	1	70,7	46,8	23,9	0,7	0,7
22.01.2024	-	3,07	-0,352	157,47	163,88	154,14	162,23	-8,09	24	0	1	68,6	46,2	22,37	0,7	0,7
23.01.2024	-	3,056	-0,359	156,01	162,44	152,64	160,79	-8,15	24	0	1	69,3	46,8	22,55	0,7	0,7
Итого:	-	98,653	-13,625	5039,01	5277,94	4924,07	5219,76	-295,69	744	0	-	71,41	48,43	22,98	0,7	0,7

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.12.2023	613,725	49889,92	51486,69	48918,99	50855,73
23.01.2024	712,378	54928,93	56764,63	53843,06	56075,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения