

#126687#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детская музыкальная школа имени Глинки М.И., МАОУ ДОД
Восточная 18, Калининград
5148
6886
ТВ7 (АССII)
16031555
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,145	0	10,042	0	0	9,817	0	0	24	0	70,4	42,5	0	0,12	4,4
22.03.2025	1,213	0	10,411	0	0	10,175	0	0	24	0	70,7	42,3	0	0,07	5,6
23.03.2025	1,109	0	9,584	0	0	9,376	0	0	24	0	69	40,8	0	0,12	5,7
24.03.2025	1,174	0	10,11	0	0	9,882	0	0	24	0	70,4	42	0	0,32	6,8
25.03.2025	1,181	0	10,194	0	0	9,964	0	0	24	0	70,6	42,2	0	0,26	5,5
26.03.2025	0,98	0	8,276	0	0	8,096	0	0	24	0	69,2	40,2	0	0,26	4,4
27.03.2025	1,075	0	9,224	0	0	9,019	0	0	24	0	70	41,5	0	0,3	6,9
28.03.2025	0,838	0	7,369	0	0	7,21	0	0	24	0	68,8	41	0	0,38	5,7
29.03.2025	0,708	0	6,396	0	0	6,262	0	0	24	0	67,6	40,6	0	0,26	8,9
30.03.2025	0,894	0	7,478	0	0	7,319	0	0	24	0	68,5	39,2	0	0,31	9,9
31.03.2025	0,985	0	8,395	0	0	8,211	0	0	24	0	69,5	40,7	0	0,35	6,8
01.04.2025	1,185	0	10,285	0	0	10,054	0	0	24	0	70,5	42,3	0,23	0,39	5,9
02.04.2025	1,007	0	8,889	0	0	8,693	0	0	24	0	69,9	42,2	0,48	0,39	-
03.04.2025	0,686	0	6,262	0	0	6,133	0	0	24	0	67,5	40,8	0,49	0,39	-
04.04.2025	0,868	0	7,363	0	0	7,207	0	0	24	0	68,5	39,7	0,48	0,39	-
05.04.2025	1,486	0	12,628	0	0	12,337	0	0	24	0	71,8	43	0,45	0,41	-
06.04.2025	1,725	0	15,442	0	0	15,078	0	0	24	0	72,7	45,3	0,44	0,42	-
07.04.2025	1,506	0	13,398	0	0	13,086	0	0	24	0	72,1	44,6	0,46	0,41	-
08.04.2025	1,43	0	12,495	0	0	12,208	0	0	24	0	71,7	43,7	0,46	0,41	-
09.04.2025	1,339	0	11,422	0	0	11,161	0	0	24	0	71,4	42,7	0,46	0,41	-
10.04.2025	1,529	0	13,21	0	0	12,907	0	0	24	0	71,7	43,4	0,45	0,41	-
11.04.2025	1,211	0	10,501	0	0	10,275	0	0	24	0	69,1	41	0,46	0,41	-
12.04.2025	1,013	0	9,025	0	0	8,834	0	0	24	0	68,4	41,1	0,46	0,41	-
13.04.2025	0,51	0	5,236	0	0	5,135	0	0	24	0	65,1	41,4	0,48	0,4	-
14.04.2025	0,281	0	3,602	0	0	3,542	0	0	24	0	60,6	41,7	0,48	0,38	-
15.04.2025	0,284	0	3,59	0	0	3,529	0	0	24	0	61,3	42,1	0,47	0,38	-
16.04.2025	0,099	0	2,75	0	0	2,709	0	0	24	0	57,1	48,4	0,47	0,37	-
17.04.2025	0,1	0	2,764	0	0	2,722	0	0	24	0	57,2	48,4	0,47	0,37	-
18.04.2025	0,1	0	2,841	0	0	2,798	0	0	24	0	57,1	48,6	0,49	0,37	-
19.04.2025	0,092	0	2,713	0	0	2,673	0	0	24	0	56,7	48,4	0,48	0,37	-
20.04.2025	0,082	0	2,621	0	0	2,582	0	0	24	0	56,3	48,7	0,48	0,37	-
Итого:	27,835	0	254,516	0	0	248,994	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,648														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	658,574	7765,029	0	0	7574,909	0	0	12513	0
20.04.2025	686,41	8019,543	0	0	7823,901	0	0	13257	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2025 7:37:23