

#21147#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Детская музыкальная школа имени Глинки М.И., МАОУ ДОД
Адрес потребителя Восточная 18, Калининград
Номер абонента 5148
Порядковый номер 6886
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16031555
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	0,935	0	8,22	0	0	8,05	0	0	24	0	0	0	68	40,3	0,59	0,38	9,9
22.04.2021	1,334	0	12,308	0	0	12,036	0	0	24	0	0	0	70,3	43,9	0,57	0,39	8,6
23.04.2021	1,494	0	14,506	0	0	14,18	0	0	24	0	0	0	70,9	45,8	0,57	0,39	4,6
24.04.2021	1,529	0	15,155	0	0	14,814	0	0	24	0	0	0	71	46,4	0,56	0,39	4,6
25.04.2021	1,529	0	15,248	0	0	14,902	0	0	24	0	0	0	71,1	46,6	0,56	0,39	4
26.04.2021	1,649	0	16,448	0	0	16,073	0	0	24	0	0	0	71,5	47	0,56	0,4	3,7
27.04.2021	1,53	0	14,76	0	0	14,427	0	0	24	0	0	0	71,1	45,8	0,57	0,39	2,9
28.04.2021	1,324	0	13,001	0	0	12,712	0	0	24	0	0	0	70,4	45,5	0,58	0,39	4,1
29.04.2021	0,837	0	8,032	0	0	7,865	0	0	24	0	0	0	67,9	42,6	0,58	0,38	6,7
30.04.2021	1,008	0	8,585	0	0	8,408	0	0	24	0	0	0	67,6	39	0,48	0,36	9,3
01.05.2021	1,186	0	11,188	0	0	10,95	0	0	24	0	0	0	68,7	42,8	0,5	0,36	7
02.05.2021	1,33	0	12,915	0	0	12,638	0	0	24	0	0	0	69	43,9	0,5	0,36	7,3
03.05.2021	1,356	0	13,594	0	0	13,301	0	0	24	0	0	0	69,2	44,9	0,49	0,36	6,2
04.05.2021	0,85	0	7,969	0	0	7,808	0	0	24	0	0	0	66,8	40,8	0,5	0,36	5,8
05.05.2021	0,62	0	5,943	0	0	5,828	0	0	24	0	0	0	65	39,6	0,51	0,36	9,6
06.05.2021	1,156	0	10,049	0	0	9,839	0	0	24	0	0	0	68,2	40,1	0,51	0,36	10,4
07.05.2021	1,154	0	10,373	0	0	10,154	0	0	24	0	0	0	68,4	41,3	0,51	0,36	6,9
08.05.2021	1,173	0	10,783	0	0	10,556	0	0	24	0	0	0	68,4	41,9	0,51	0,36	6,9
09.05.2021	0,56	0	6,05	0	0	5,928	0	0	24	0	0	0	66,6	44,1	0,51	0,36	6,3
10.05.2021	0,206	0	3,138	0	0	3,087	0	0	24	0	0	0	59,2	43,2	0,52	0,36	11,1
11.05.2021	0,105	0	2,459	0	0	2,424	0	0	24	0	0	0	55,6	45,3	0,52	0,36	17,8
12.05.2021	0,093	0	2,378	0	0	2,345	0	0	24	0	0	0	55	45,6	0,54	0,36	19,7
13.05.2021	0,095	0	2,377	0	0	2,343	0	0	24	0	0	0	55,5	45,8	0,54	0,36	19,2
14.05.2021	0,092	0	2,356	0	0	2,323	0	0	24	0	0	0	55,1	45,6	0,52	0,35	9,9
15.05.2021	0,401	0	4,639	0	0	4,556	0	0	24	0	0	0	62,2	41,2	0,52	0,35	10,6
16.05.2021	0,346	0	3,687	0	0	3,62	0	0	24	0	0	0	62,6	39,8	0,52	0,36	10
17.05.2021	0,198	0	3,036	0	0	2,988	0	0	24	0	0	0	58,7	42,9	0,53	0,36	12,5
18.05.2021	0,097	0	2,391	0	0	2,357	0	0	24	0	0	0	55,4	45,6	0,53	0,35	14,5
19.05.2021	0,201	0	2,978	0	0	2,931	0	0	24	0	0	0	58,5	42,1	0,53	0,36	11,4
20.05.2021	0,508	0	5,049	0	0	4,957	0	0	24	0	0	0	63	38,6	0,53	0,36	10,4
Итого:	24,896	0	249,615	0	0	244,4	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,946																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	336,772	3509,755	0	0	3423,406	0	0	6009	75
20.05.2021	361,669	3759,369	0	0	3667,808	0	0	6729	75

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2021 8:57:02