

#132054#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детская музыкальная школа имени Глинки М.И., МАОУ ДОД
Восточная 18, Калининград
5148

Заводской номер счётчика 16031555	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	691,402	689,628	1.774	0.424

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЁТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИЧЯЛ
« 25 » 06 20 25

#131810#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 5148
Порядковый номер 6886
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
Заводской номер 16031555
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,111	0	2,919	0	0	2,874	0	0	24	0	57,8	48,6	0,48	0,37
22.05.2025	-	0,113	0	2,891	0	0	2,846	0	0	24	0	57,9	48,4	0,48	0,37
23.05.2025	-	0,111	0	2,895	0	0	2,85	0	0	24	0	57,9	48,6	0,48	0,37
24.05.2025	-	0,102	0	2,768	0	0	2,726	0	0	24	0	57,4	48,5	0,48	0,37
25.05.2025	-	0,092	0	2,661	0	0	2,621	0	0	24	0	57	48,7	0,47	0,08
26.05.2025	-	0,111	0	2,825	0	0	2,781	0	0	24	0	57,8	48,3	0,47	0,01
27.05.2025	-	0,111	0	2,839	0	0	2,795	0	0	24	0	57,8	48,4	0,47	0,01
28.05.2025	-	0,104	0	2,729	0	0	2,687	0	0	24	0	57,8	48,6	0,48	0,01
29.05.2025	-	0,101	0	2,716	0	0	2,674	0	0	24	0	57,5	48,6	0,48	0,01
30.05.2025	-	0,1	0	2,708	0	0	2,667	0	0	24	0	57,5	48,6	0,48	0,01
31.05.2025	-	0,091	0	2,606	0	0	2,568	0	0	24	0	57,1	48,7	0,48	0,01
01.06.2025	-	0,088	0	2,586	0	0	2,548	0	0	24	0	57	48,8	0,48	0,01
02.06.2025	-	0,101	0	2,681	0	0	2,64	0	0	24	0	57,9	48,8	0,48	0,01
03.06.2025	-	0,096	0	2,639	0	0	2,599	0	0	24	0	57,3	48,6	0,47	0,01
04.06.2025	-	0,038	0	2,139	0	0	2,117	0	0	24	0	46,7	42,5	0,27	0,01
05.06.2025	-	-0,01	0	2,506	0	0	2,5	0	0	24	0	24,9	25,8	0,11	0
06.06.2025	-	-0,005	0	2,141	0	0	2,137	0	0	24	0	22,9	23,4	0,12	0
07.06.2025	-	-0,002	0	1,897	0	0	1,894	0	0	24	0	22,2	22,4	0,12	0
08.06.2025	-	0	0	1,512	0	0	1,51	0	0	24	0	21,3	21,4	0,13	0
09.06.2025	-	0,001	0	1,23	0	0	1,228	0	0	24	0	20,2	20	0,13	0
10.06.2025	-	0,003	0	0,962	0	0	0,962	0	0	24	0	19,3	18,7	0,12	0
11.06.2025	-	0,003	0	0,719	0	0	0,718	0	0	24	0	19	18	0,13	0
12.06.2025	-	0,003	0	0,57	0	0	0,569	0	0	24	0	18,7	17,4	0,16	0
13.06.2025	-	0,003	0	0,407	0	0	0,406	0	0	24	0	18,5	16,9	0,16	0
14.06.2025	-	0,001	0	0,116	0	0	0,116	0	0	24	0	18,4	16,4	0,15	0
15.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19	16,6	0,15	0
16.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,8	17,4	0,15	0
17.06.2025	-	0,023	0	10,136	0	0	10,105	0	0	24	0	26,5	26,1	0,32	0,01
18.06.2025	-	0,096	0	2,816	0	0	2,774	0	0	24	0	56,3	48,1	0,44	0,02
19.06.2025	-	0,095	0	2,609	0	0	2,57	0	0	24	0	56,8	48,1	0,45	0,01
20.06.2025	-	0,091	0	2,56	0	0	2,522	0	0	24	0	56,8	48,3	0,46	0,01
Итого:	-	1,772	0	70,783	0	0	70,004	0	0	744	0	41,68	36,38	0,33	0,06

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	689,628	8105,842	0	0	7908,886	0	0	13977	0
20.06.2025	691,402	8176,623	0	0	7978,889	0	0	14721	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения