

# #21145#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Детская музыкальная школа имени Глинки М.И., МАОУ ДОД  
Адрес потребителя Восточная 18, Калининград  
Номер абонента 5148  
Порядковый номер 6886  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 16031555  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.06.2023 | 0,079   | 0         | 2,302   | 0       | 0       | 2,269  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,1   | 46,7   | 0,62    | 0,37    | -           |
| 22.06.2023 | 0,081   | 0         | 2,32    | 0       | 0       | 2,288  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,3   | 46,9   | 0,62    | 0,37    | -           |
| 23.06.2023 | 0,079   | 0         | 2,3     | 0       | 0       | 2,268  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,2   | 46,9   | 0,62    | 0,37    | -           |
| 24.06.2023 | 0,078   | 0         | 2,25    | 0       | 0       | 2,219  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,1   | 46,7   | 0,61    | 0,37    | -           |
| 25.06.2023 | 0       | 0         | 0,159   | 0       | 0       | 0,158  | 0      | 0      | 24       | 0       | 44,2   | 43,7   | 0,45    | 0,3     | -           |
| 26.06.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 21,4   | 21,5   | 0,43    | 0,28    | -           |
| 27.06.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,9   | 20,8   | 0,42    | 0,27    | -           |
| 28.06.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,8   | 20,6   | 0,41    | 0,27    | -           |
| 29.06.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,8   | 20,6   | 0,4     | 0,26    | -           |
| 30.06.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,7   | 20,5   | 0,37    | 0,23    | -           |
| 01.07.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,5   | 20,2   | 0,34    | 0,2     | -           |
| 02.07.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,2   | 20     | 0,33    | 0,19    | -           |
| 03.07.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 20     | 19,8   | 0,32    | 0,18    | -           |
| 04.07.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 19,9   | 19,7   | 0,32    | 0,18    | -           |
| 05.07.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 19,9   | 19,7   | 0,32    | 0,18    | -           |
| 06.07.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 19,9   | 19,6   | 0,31    | 0,18    | -           |
| 07.07.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 19,8   | 19,6   | 0,31    | 0,18    | -           |
| 08.07.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 19,9   | 19,6   | 0,31    | 0,18    | -           |
| 09.07.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 19,9   | 19,7   | 0,31    | 0,18    | -           |
| 10.07.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 20     | 19,8   | 0,31    | 0,18    | -           |
| 11.07.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,2   | 20     | 0,31    | 0,18    | -           |
| 12.07.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,3   | 20,1   | 0,31    | 0,18    | -           |
| 13.07.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,2   | 20     | 0,31    | 0,18    | -           |
| 14.07.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,3   | 20,1   | 0,31    | 0,18    | -           |
| 15.07.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,5   | 20,3   | 0,31    | 0,18    | -           |
| 16.07.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,7   | 20,5   | 0,31    | 0,18    | -           |
| 17.07.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,4   | 20,2   | 0,31    | 0,18    | -           |
| 18.07.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,1   | 19,8   | 0,31    | 0,17    | -           |
| 19.07.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 19,8   | 19,5   | 0,31    | 0,17    | -           |
| 20.07.2023 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 19,7   | 19,5   | 0,31    | 0,17    | -           |
| Итого:     | 0,317   | 0         | 9,331   | 0       | 0       | 9,202  | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 0,076   |           |         |         |         |        |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.06.2023 | 1094,16  | 12796,039 | 0      | 0      | 12498,136 | 0     | 0     | 24869   | 199    |
| 20.07.2023 | 1094,477 | 12805,37  | 0      | 0      | 12507,338 | 0     | 0     | 25589   | 199    |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.07.2023 9:37:42