

#142516#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детская музыкальная школа имени Глинки М.И., МАОУ ДОД
Восточная 18, Калининград
5148
6886
ТВ7 (ASCII)
16031555
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,089	0	2,54	0	0	2,503	0	0	24	0	56,7	48,3	0,46	0,01	-
22.06.2025	0,088	0	2,513	0	0	2,476	0	0	24	0	56,7	48,3	0,45	0,01	-
23.06.2025	0,088	0	2,52	0	0	2,483	0	0	24	0	56,7	48,3	0,45	0,01	-
24.06.2025	0,089	0	2,523	0	0	2,485	0	0	24	0	56,7	48,3	0,46	0,01	-
25.06.2025	0,08	0	2,56	0	0	2,522	0	0	24	0	56,9	49,5	0,45	0,01	-
26.06.2025	0,088	0	2,518	0	0	2,481	0	0	24	0	56,7	48,4	0,45	0,01	-
27.06.2025	0,089	0	2,503	0	0	2,466	0	0	24	0	56,7	48,1	0,45	0,01	-
28.06.2025	0,086	0	2,48	0	0	2,444	0	0	24	0	56,7	48,3	0,45	0,01	-
29.06.2025	0,086	0	2,457	0	0	2,421	0	0	24	0	56,6	48,2	0,45	0,01	-
30.06.2025	0,087	0	2,478	0	0	2,441	0	0	24	0	56,7	48,3	0,45	0,01	-
01.07.2025	0,088	0	2,484	0	0	2,447	0	0	24	0	56,8	48,3	0,46	0,01	-
02.07.2025	0,086	0	2,471	0	0	2,435	0	0	24	0	56,8	48,4	0,46	0,01	-
03.07.2025	0,085	0	2,424	0	0	2,388	0	0	24	0	56,7	48,3	0,46	0,01	-
04.07.2025	0,086	0	2,438	0	0	2,402	0	0	24	0	56,7	48,3	0,46	0,01	-
05.07.2025	0,084	0	2,414	0	0	2,379	0	0	24	0	56,7	48,4	0,46	0,01	-
06.07.2025	0,083	0	2,404	0	0	2,368	0	0	24	0	56,7	48,4	0,46	0,01	-
07.07.2025	0,083	0	2,409	0	0	2,374	0	0	24	0	56,7	48,4	0,46	0,01	-
08.07.2025	0,084	0	2,417	0	0	2,38	0	0	24	0	56,7	48,4	0,46	0,01	-
09.07.2025	0,083	0	2,404	0	0	2,368	0	0	24	0	56,7	48,4	0,46	0,01	-
10.07.2025	0,083	0	2,477	0	0	2,44	0	0	24	0	57	49	0,44	0,01	-
11.07.2025	0,085	0	2,435	0	0	2,399	0	0	24	0	56,7	48,3	0,46	0,16	-
12.07.2025	0,083	0	2,405	0	0	2,369	0	0	24	0	56,7	48,4	0,46	0,09	-
13.07.2025	0,082	0	2,404	0	0	2,368	0	0	24	0	56,7	48,4	0,46	0,05	-
14.07.2025	0,083	0	2,409	0	0	2,373	0	0	24	0	56,7	48,4	0,46	0,05	-
15.07.2025	0,083	0	2,408	0	0	2,373	0	0	24	0	56,7	48,4	0,46	0,36	-
16.07.2025	0,083	0	2,399	0	0	2,364	0	0	24	0	56,7	48,4	0,46	0,44	-
17.07.2025	0,082	0	2,401	0	0	2,365	0	0	24	0	56,7	48,4	0,46	0,37	-
18.07.2025	0,084	0	2,414	0	0	2,377	0	0	24	0	56,8	48,4	0,46	0,3	-
19.07.2025	0,081	0	2,389	0	0	2,354	0	0	24	0	56,6	48,4	0,46	0,11	-
20.07.2025	0,081	0	2,352	0	0	2,317	0	0	24	0	56,6	48,4	0,46	0,02	-
Итого:	2,542	0	73,45	0	0	72,362	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,607														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	691,402	8176,623	0	0	7978,889	0	0	14721	0
20.07.2025	693,943	8250,078	0	0	8051,251	0	0	15441	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 7:25:46