

#148786#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детская музыкальная школа имени Глинки М.И., МАОУ ДОД
Восточная 18, Калининград
5148
6886
ТВ7 (ASCII)
16031555
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,088	0	2,436	0	0	2,4	0	0	24	0	56,9	48,3	0,46	0,01	-
22.08.2025	0,085	0	2,411	0	0	2,375	0	0	24	0	56,8	48,3	0,45	0,01	-
23.08.2025	0,084	0	2,408	0	0	2,372	0	0	24	0	56,5	48,2	0,45	0,01	-
24.08.2025	0,085	0	2,434	0	0	2,398	0	0	24	0	56,6	48,2	0,44	0,01	-
25.08.2025	0,014	0	3,459	0	0	3,421	0	0	24	0	47,6	46,7	0,32	0,01	-
26.08.2025	-0,004	0	1,6	0	0	1,597	0	0	24	0	23,1	23,6	0,28	0	-
27.08.2025	-0,002	0	1,579	0	0	1,577	0	0	24	0	21,9	22,2	0,27	0	-
28.08.2025	-0,001	0	1,426	0	0	1,425	0	0	24	0	21,2	21,3	0,28	0	-
29.08.2025	0	0	1,332	0	0	1,33	0	0	24	0	20,9	20,9	0,28	0	-
30.08.2025	0,012	0	5,499	0	0	5,475	0	0	24	0	31,4	30,9	0,31	0,01	-
31.08.2025	0,089	0	2,832	0	0	2,79	0	0	24	0	56,3	48,7	0,43	0,02	-
01.09.2025	0,098	0	2,605	0	0	2,565	0	0	24	0	57,2	48,1	0,44	0,01	-
02.09.2025	0,099	0	2,581	0	0	2,542	0	0	24	0	57,1	47,9	0,44	0,01	-
03.09.2025	0,094	0	2,526	0	0	2,488	0	0	24	0	57,1	48,1	0,44	0,01	-
04.09.2025	0,092	0	2,514	0	0	2,476	0	0	24	0	56,8	48	0,44	0,01	-
05.09.2025	0,093	0	2,531	0	0	2,493	0	0	24	0	57,1	48,2	0,45	0,01	-
06.09.2025	0,088	0	2,47	0	0	2,433	0	0	24	0	56,8	48,3	0,45	0	-
07.09.2025	0,081	0	2,412	0	0	2,377	0	0	24	0	56,4	48,4	0,45	0	-
08.09.2025	0,095	0	2,543	0	0	2,505	0	0	24	0	57,2	48,3	0,45	0	-
09.09.2025	0,094	0	2,513	0	0	2,475	0	0	24	0	57,1	48,1	0,45	0	-
10.09.2025	0,09	0	2,48	0	0	2,442	0	0	24	0	57	48,3	0,45	0	-
11.09.2025	0,096	0	2,532	0	0	2,494	0	0	24	0	57,2	48,1	0,45	0	-
12.09.2025	0,093	0	2,536	0	0	2,497	0	0	24	0	57	48,2	0,45	0	-
13.09.2025	0,092	0	2,511	0	0	2,474	0	0	24	0	57	48,2	0,45	0	-
14.09.2025	0,083	0	2,422	0	0	2,386	0	0	24	0	56,6	48,4	0,45	0	-
15.09.2025	0,099	0	2,576	0	0	2,537	0	0	24	0	57,4	48,1	0,45	0	-
16.09.2025	0,101	0	2,586	0	0	2,546	0	0	24	0	57,4	48,1	0,45	0	-
17.09.2025	0,098	0	2,567	0	0	2,528	0	0	24	0	57,2	48	0,45	0	-
18.09.2025	0,099	0	2,592	0	0	2,553	0	0	24	0	57,2	48	0,45	0	-
19.09.2025	0,091	0	2,526	0	0	2,488	0	0	24	0	56,9	48,2	0,45	0	-
20.09.2025	0,09	0	2,506	0	0	2,469	0	0	24	0	56,9	48,2	0,45	0	-
Итого:	2,316	0	77,945	0	0	76,928	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,553														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	696,506	8323,591	0	0	8123,67	0	0	16185	0
20.09.2025	698,825	8401,533	0	0	8200,598	0	0	16929	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 13:46:05