

#72422#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель Шторм, ЖСК, УК
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград
Номер абонента 63
Порядковый номер 4985
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123412
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2024	5,361	-0,005	224,11	221,78	0	218,98	219,46	-0,48	24	0	0	71,6	47	24,61	0,7	0,7	-
25.01.2024	5,63	0,007	230,91	228,09	0	225,57	225,74	-0,17	24	0	0	72,1	47	25,01	0,7	0,7	-
26.01.2024	5,863	0,018	213,27	209,78	0	207,95	207,63	0,32	24	0	0	75,2	47,1	28,14	0,7	0,7	-
27.01.2024	5,641	0,019	215,54	212,25	0	210,33	210,04	0,29	24	0	0	73,7	46,9	26,77	0,7	0,7	-
28.01.2024	5,572	0,02	213,04	209,73	0	207,94	207,57	0,37	24	0	0	73,5	46,8	26,73	0,7	0,7	-
29.01.2024	5,491	0,029	201,8	198,33	0	196,85	196,29	0,56	24	0	0	74,4	46,7	27,77	0,7	0,7	-
30.01.2024	5,32	0,02	205,24	202,03	0	200,37	199,97	0,4	24	0	0	73,2	46,7	26,47	0,7	0,7	-
31.01.2024	5,207	0	208,92	206,3	0	204,02	204,16	-0,14	24	0	0	72,4	46,8	25,58	0,7	0,7	-
01.02.2024	5,423	-0,018	221,87	219,76	0	216,72	217,5	-0,78	24	0	0	72,3	47,1	25,22	0,7	0,7	-
02.02.2024	5,363	0,009	207,95	205,07	0	203	202,96	0,04	24	0	0	73,3	46,8	26,44	0,7	0,7	-
03.02.2024	5,013	0,015	209,41	206,6	0	204,66	204,49	0,17	24	0	0	71,3	46,8	24,49	0,7	0,7	-
04.02.2024	5,409	0,013	233,45	230,63	0	228,22	228,23	-0,01	24	0	0	71	47,2	23,73	0,7	0,7	-
05.02.2024	5,179	0,018	210,33	207,23	0	205,51	205,13	0,38	24	0	0	71,6	46,4	25,14	0,7	0,7	-
06.02.2024	5,568	0,017	214,08	210,75	0	208,91	208,56	0,35	24	0	0	73,8	47,2	26,59	0,7	0,7	-
07.02.2024	5,659	0,015	214,8	211,43	0	209,55	209,24	0,31	24	0	0	74,1	47,2	26,96	0,7	0,7	-
08.02.2024	5,942	0,022	205,37	201,69	0	200,03	199,59	0,44	24	0	0	76,8	47,2	29,62	0,7	0,7	-
09.02.2024	6,095	0,021	207,05	203,21	0	201,6	201,1	0,5	24	0	0	77,5	47,4	30,14	0,7	0,7	-
10.02.2024	6,038	0,033	203,15	199,09	0	197,78	197,01	0,77	24	0	0	77,6	47,2	30,35	0,7	0,7	-
11.02.2024	5,77	0,016	215,4	212,14	0	210,12	209,92	0,2	24	0	0	74,4	47	27,43	0,7	0,7	-
12.02.2024	5,254	0,011	220,53	217,84	0	215,57	215,64	-0,07	24	0	0	71	46,5	24,42	0,7	0,7	-
13.02.2024	5,294	0,003	224,46	221,84	0	219,44	219,58	-0,14	24	0	0	70,8	46,6	24,18	0,7	0,7	-
14.02.2024	5,078	0,007	213,47	210,8	0	208,66	208,67	-0,01	24	0	0	70,9	46,5	24,35	0,7	0,7	-
15.02.2024	4,917	0,013	204,72	202,08	0	200,13	200,05	0,08	24	0	0	70,9	46,3	24,57	0,7	0,7	-
16.02.2024	4,201	0,016	171,39	168,92	0	167,57	167,27	0,3	24	0	0	70,6	45,6	25,02	0,7	0,7	-
17.02.2024	4,844	0,007	202,72	200,32	0	198,21	198,31	-0,1	24	0	0	70,7	46,2	24,48	0,7	0,7	-
18.02.2024	5,557	0,008	212,31	209,38	0	207,18	207,22	-0,04	24	0	0	73,7	46,8	26,85	0,7	0,7	-
19.02.2024	5,699	0,012	202,97	199,74	0	197,86	197,7	0,16	24	0	0	75,5	46,7	28,79	0,7	0,7	-
20.02.2024	5,452	0,009	199,43	196,56	0	194,56	194,55	0,01	24	0	0	74,4	46,4	28,04	0,7	0,7	-
21.02.2024	5,023	0	207,18	204,93	0	202,52	202,88	-0,36	24	0	0	71	46,1	24,9	0,7	0,7	-
22.02.2024	4,834	0,002	199,9	197,68	0	195,42	195,73	-0,31	24	0	0	70,8	46	24,84	0,7	0,7	-
23.02.2024	4,618	-0,006	198,87	196,97	0	194,52	195,02	-0,5	24	0	0	69,8	46	23,88	0,7	0,7	-
Итого:	166,315	0	6513,64	6422,95	0	6359,75	6357,21	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	166,315																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2024	4232,214	163810,36	162913,67	0	159833,62	161226,32
23.02.2024	4398,529	170324	169336,62	0	166193,37	167583,53

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2024 12:45:05