

#117054#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Шторм, ЖСК, УК  
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград  
Номер абонента 63  
Порядковый номер 4985  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123412  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	5,456	-0,281	271,99	274,46	0	265,09	270,73	-5,64	24	0	0	75,9	54,1	21,74	0,7	0,7	-
25.01.2025	5,226	-0,275	275,28	277,89	0	268,62	274,22	-5,6	24	0	0	73,8	53,2	20,57	0,7	0,7	-
26.01.2025	4,979	-0,285	271,8	275	0	265,63	271,61	-5,98	24	0	0	71,4	51,5	19,92	0,7	0,7	-
27.01.2025	4,851	-0,278	268,96	271,97	0	262,76	268,52	-5,76	24	0	0	72	52,4	19,63	0,7	0,7	-
28.01.2025	4,568	-0,265	262,71	265,64	0	256,7	262,2	-5,5	24	0	0	71,6	52,7	18,94	0,7	0,7	-
29.01.2025	4,723	-0,271	272,45	275,44	0	266,28	271,89	-5,61	24	0	0	71,4	52,6	18,86	0,7	0,7	-
30.01.2025	4,703	-0,293	270,41	273,68	0	264,17	270,17	-6	24	0	0	71,8	52,8	19	0,7	0,7	-
31.01.2025	5,034	-0,288	278,66	281,63	0	272,06	277,88	-5,82	24	0	0	73	53,4	19,65	0,7	0,7	-
01.02.2025	5,488	-0,286	284,93	287,49	0	277,9	283,6	-5,7	24	0	0	74,7	53,9	20,86	0,7	0,7	-
02.02.2025	5,611	-0,263	273,03	274,97	0	265,87	271,12	-5,25	24	0	0	77,2	55	22,19	0,7	0,7	-
03.02.2025	5,792	-0,239	274,73	276,13	0	267,45	272,27	-4,82	24	0	0	77,6	55	22,65	0,7	0,7	-
04.02.2025	5,608	-0,217	277,38	278,55	0	270,32	274,74	-4,42	24	0	0	75,9	54,3	21,64	0,7	0,7	-
05.02.2025	5,708	-0,227	283,9	285,18	0	276,63	281,21	-4,58	24	0	0	76,2	54,6	21,55	0,7	0,7	-
06.02.2025	5,274	-0,231	278,94	280,58	0	272,09	276,78	-4,69	24	0	0	74,4	54,1	20,33	0,7	0,7	-
07.02.2025	5,811	-0,246	283,89	285,43	0	276,42	281,37	-4,95	24	0	0	77,4	55,4	22,02	0,7	0,7	-
08.02.2025	6,447	-0,253	274,55	275,46	0	266,51	271,36	-4,85	24	0	0	82,2	57	25,22	0,7	0,7	-
09.02.2025	6,788	-0,251	272,75	273,41	0	264,43	269,24	-4,81	24	0	0	84,1	57,4	26,71	0,7	0,7	-
10.02.2025	7,092	-0,261	277,77	278,29	0	269,05	273,98	-4,93	24	0	0	85,3	57,9	27,41	0,7	0,7	-
11.02.2025	7,345	-0,265	289,67	290,14	0	280,67	285,67	-5	24	0	0	85,1	57,9	27,18	0,7	0,7	-
12.02.2025	7,252	-0,226	286,13	286,03	0	277,26	281,59	-4,33	24	0	0	85	58	27,04	0,7	0,7	-
13.02.2025	6,807	-0,213	267,93	267,87	0	259,71	263,81	-4,1	24	0	0	84,4	57,3	27,1	0,7	0,7	-
14.02.2025	6,535	-0,195	261,66	261,45	0	253,73	257,53	-3,8	24	0	0	83,7	57,1	26,6	0,7	0,7	-
15.02.2025	6,595	-0,187	263,23	262,91	0	255,26	258,93	-3,67	24	0	0	83,8	57,2	26,65	0,7	0,7	-
16.02.2025	6,802	-0,193	259,39	259,04	0	251,36	255,15	-3,79	24	0	0	84,9	57	27,9	0,7	0,7	-
17.02.2025	6,697	-0,208	267,43	267,41	0	259,36	263,43	-4,07	24	0	0	83,5	56,8	26,7	0,7	0,7	-
18.02.2025	6,538	-0,194	269,03	268,91	0	261,09	264,92	-3,83	24	0	0	82,6	56,7	25,86	0,7	0,7	-
19.02.2025	6,353	-0,192	266,51	266,41	0	258,65	262,41	-3,76	24	0	0	82,5	57,1	25,38	0,7	0,7	-
20.02.2025	6,691	-0,183	258,05	257,5	0	249,99	253,57	-3,58	24	0	0	85,1	57,6	27,57	0,7	0,7	-
21.02.2025	6,524	-0,191	266,76	266,56	0	258,76	262,54	-3,78	24	0	0	83,3	57,3	26,04	0,7	0,7	-
22.02.2025	6,108	-0,189	265,67	265,91	0	258,32	262,15	-3,83	24	0	0	79,8	55,3	24,46	0,7	0,7	-
23.02.2025	5,988	-0,193	265,01	265,5	0	257,92	261,91	-3,99	24	0	0	78,1	54,1	24,05	0,7	0,7	-
Итого:	185,394	0	8440,6	8476,84	0	8210,06	8356,5	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	185,394																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	531,136	26365,03	26773,78	0	25720,31	26435,02
23.02.2025	716,53	34805,63	35250,62	0	33930,37	34791,52

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.02.2025 8:03:36