

#24335#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Шторм, ЖСК, УК
 Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград
 Номер абонента 63
 Порядковый номер 4985
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123412
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	4,981	0,02	176,85	173,75	0	172,7	172,2	0,5	24	0	0	72,3	43,6	28,74	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	4,779	0,017	186,9	183,99	0	182,84	182,38	0,46	24	0	0	69,5	43,5	26,06	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	5,182	0,026	197,88	194,62	0	193,52	192,85	0,67	24	0	0	70,4	43,7	26,67	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	5,559	0,025	202,23	198,69	0	197,53	196,89	0,64	24	0	0	72,2	44,2	28,03	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	5,734	0,03	203,72	200,04	0	198,93	198,21	0,72	24	0	0	72,9	44,2	28,7	0,7	0,7	3
01.03.2021	5,827	0,037	193,56	189,65	0	188,79	187,91	0,88	24	0	0	74,8	44,1	30,68	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	5,633	0,04	191,58	187,72	0	186,98	186,03	0,95	24	0	0	73,6	43,7	29,93	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	6,021	0,044	187,65	183,43	0	182,74	181,72	1,02	24	0	0	77,2	44,5	32,72	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	6,019	0,042	191,94	187,73	0	186,95	185,98	0,97	24	0	0	76,8	44,8	31,99	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	6,444	0,043	197,99	193,47	0	192,55	191,54	1,01	24	0	0	79,2	46	33,25	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	6,302	0,043	197,04	192,65	0	191,75	190,75	1	24	0	0	78,2	45,6	32,64	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	6,238	0,049	194,17	189,75	0	189,05	187,96	1,09	24	0	0	77,6	44,9	32,74	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	6,678	0,048	209,28	204,59	0	203,61	202,53	1,08	24	0	0	78,8	46,2	32,57	0,7	0,7	0
09.03.2021	6,637	0,055	190,2	185,35	0	184,73	183,5	1,23	24	0	0	81,5	45,9	35,64	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	6,45	0,052	186,9	182,16	0	181,63	180,42	1,21	24	0	0	80,6	45,4	35,23	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	6,697	0,063	199,02	193,96	0	193,4	192,03	1,37	24	0	0	80,5	46,2	34,31	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	5,609	0,054	177,58	173,41	0	173,07	171,85	1,22	24	0	0	75,9	43,8	32,13	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	5,54	0,057	188,77	184,69	0	184,25	183	1,25	24	0	0	73,6	43,8	29,8	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	5,769	0,052	207,18	203,06	0	202,34	201,2	1,14	24	0	0	72,5	44,2	28,29	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	5,498	0,046	193,14	189,26	0	188,61	187,52	1,09	24	0	0	72,8	43,9	28,94	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	4,927	0,046	237,37	233,74	0	233,17	232,01	1,16	24	0	0	60,6	39,5	21,07	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	5,872	0,04	202,62	198,64	0	197,68	196,77	0,91	24	0	0	74,2	44,7	29,52	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	6,072	0,042	206,04	201,9	0	200,88	199,96	0,92	24	0	0	75,3	45,2	30,05	0,7	0,7	1
19.03.2021	6,46	0,039	208,21	203,78	0	202,61	201,72	0,89	24	0	0	78,2	46,5	31,69	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	6,518	0,04	198,5	193,98	0	193	192,08	0,92	24	0	0	79,6	46,1	33,57	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	6,162	0,043	187,2	182,89	0	182,15	181,17	0,98	24	0	0	78,7	45,1	33,59	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	5,693	0,045	177,42	173,42	0	172,8	171,82	0,98	24	0	0	76,8	44,1	32,72	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	5,27	0,046	184,55	180,79	0	180,22	179,19	1,03	24	0	0	72,7	43,7	29,05	0,7	0,7	-
Итого:	164,571	0	5475,49	5361,11	0	5338,48	5311,19	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	164,571																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	796,567	25541,66	25359,1	0	24876,06	25126,37
23.03.2021	961,138	31017,15	30720,21	0	30214,54	30437,56

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 18:46:03