

# #24338#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель Шторм, ЖСК, УК  
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград  
Номер абонента 63  
Порядковый номер 4985  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123412  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	5,43	-0,05	195,57	194,23	0	190,77	192,33	-1,56	24	0	0	74,3	45,4	28,86	0,7	0,7	3,1
25.02.2023	5,663	-0,057	203,18	201,73	0	198,14	199,76	-1,62	24	0	0	74,9	46	28,97	0,7	0,7	1,3
26.02.2023	5,933	-0,041	198,34	196,5	0	193,18	194,55	-1,37	24	0	0	77	46	31,08	0,7	0,7	0,3
27.02.2023	5,962	-0,035	190,04	188,01	0	184,91	186,16	-1,25	24	0	0	78,4	45,9	32,56	0,7	0,7	-1,2
28.02.2023	5,927	-0,037	190,71	188,73	0	185,61	186,85	-1,24	24	0	0	78,2	46	32,26	0,7	0,7	-1,2
01.03.2023	5,242	-0,038	190,6	189,1	0	186,01	187,3	-1,29	24	0	0	73,7	45,2	28,53	0,7	0,7	3,1
02.03.2023	5,545	-0,034	194,97	193,25	0	190,12	191,37	-1,25	24	0	0	75	45,5	29,48	0,7	0,7	1,9
03.03.2023	5,088	-0,032	185,85	184,25	0	181,37	182,5	-1,13	24	0	0	73,6	45,2	28,36	0,7	0,7	3,6
04.03.2023	5,639	-0,033	199,17	197,3	0	194,19	195,34	-1,15	24	0	0	75,2	45,8	29,36	0,7	0,7	1,8
05.03.2023	5,958	-0,029	200,14	197,99	0	194,92	196,02	-1,1	24	0	0	76,9	46,1	30,85	0,7	0,7	-0,5
06.03.2023	5,959	-0,024	196,35	194,08	0	191,18	192,14	-0,96	24	0	0	77,5	46,1	31,43	0,7	0,7	-0,9
07.03.2023	5,993	-0,019	193,84	191,45	0	188,62	189,52	-0,9	24	0	0	78,3	46,3	32,02	0,7	0,7	-1,6
08.03.2023	6,161	-0,029	210,14	207,94	0	204,67	205,81	-1,14	24	0	0	76,9	46,5	30,38	0,7	0,7	-0,2
09.03.2023	6,071	-0,014	191,91	189,34	0	186,68	187,42	-0,74	24	0	0	79,1	46,4	32,71	0,7	0,7	-3,2
10.03.2023	6,349	-0,002	197,37	194,25	0	191,88	192,27	-0,39	24	0	0	79,8	46,6	33,2	0,7	0,7	-2,6
11.03.2023	6,222	-0,002	202,76	199,77	0	197,32	197,74	-0,42	24	0	0	78,3	46,6	31,65	0,7	0,7	-1
12.03.2023	6,098	-0,012	207,02	204,42	0	201,68	202,38	-0,7	24	0	0	76,6	46,2	30,44	0,7	0,7	-0,3
13.03.2023	5,677	-0,017	205,46	203,17	0	200,4	201,17	-0,77	24	0	0	74,5	46	28,53	0,7	0,7	0
14.03.2023	4,242	-0,005	164,43	162,68	0	160,69	161,13	-0,44	24	0	0	71,3	44,8	26,55	0,7	0,7	8,8
15.03.2023	5,19	-0,025	205,14	203,39	0	200,47	201,45	-0,98	24	0	0	71,4	45,2	26,13	0,7	0,7	4,4
16.03.2023	5,267	-0,015	192,71	190,56	0	188,06	188,75	-0,69	24	0	0	73,5	45,3	28,2	0,7	0,7	1,8
17.03.2023	5,299	-0,011	196,57	194,38	0	191,87	192,51	-0,64	24	0	0	73,2	45,4	27,8	0,7	0,7	2,2
18.03.2023	4,598	-0,004	181,46	179,45	0	177,4	177,76	-0,36	24	0	0	70,8	44,8	26,03	0,7	0,7	6,6
19.03.2023	4,092	0,004	159,24	157,26	0	155,64	155,77	-0,13	24	0	0	71,1	44,7	26,39	0,7	0,7	8,8
20.03.2023	4,316	-0,004	169,33	167,38	0	165,53	165,83	-0,3	24	0	0	70,7	44,6	26,17	0,7	0,7	-
21.03.2023	4,654	-0,002	180,87	178,88	0	176,79	177,2	-0,41	24	0	0	71,2	44,8	26,45	0,7	0,7	-
22.03.2023	4,517	0,001	174,27	172,23	0	170,32	170,64	-0,32	24	0	0	71,3	44,7	26,63	0,7	0,7	-
23.03.2023	3,947	0,008	149,94	147,86	0	146,53	146,5	0,03	24	0	0	71,3	44,4	26,96	0,7	0,7	-
Итого:	151,039	0	5327,38	5269,58	0	5194,95	5218,17	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	151,039																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	3237,383	120563,92	119886,56	0	117622,59	118689,59
23.03.2023	3388,422	125891,3	125156,14	0	122817,54	123907,76

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.03.2023 7:32:46