

#297306#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Шторм, ЖСК, УК
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград
Номер абонента 63
Порядковый номер 4985
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123412
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 19.03.2026 | 3,754 | -0,137 | 263,08 | 264,6 | 0 | 258,6 | 262,17 | -3,57 | 24 | 0 | 0 | 58,3 | 43 | 15,28 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.03.2026 | 4,853 | -0,282 | 280,72 | 283,93 | 0 | 274,76 | 280,7 | -5,94 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 48,1 | 18,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.03.2026 | 4,948 | -0,313 | 245,44 | 248,84 | 0 | 239,22 | 245,51 | -6,29 | 24 | 0 | 0 | 75,7 | 53,6 | 22,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.03.2026 | 4,945 | -0,298 | 248,82 | 251,91 | 0 | 242,55 | 248,5 | -5,95 | 24 | 0 | 0 | 75,7 | 54 | 21,72 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.03.2026 | 4,592 | -0,292 | 228,69 | 231,86 | 0 | 222,89 | 228,75 | -5,86 | 24 | 0 | 0 | 75,7 | 53,7 | 22,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 24.03.2026 | 4,673 | -0,297 | 230,09 | 233,34 | 0 | 224,24 | 230,21 | -5,97 | 24 | 0 | 0 | 76 | 53,7 | 22,28 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.03.2026 | 4,416 | -0,264 | 222,64 | 225,41 | 0 | 217 | 222,36 | -5,36 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 53,9 | 21,7 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.03.2026 | 4,618 | -0,257 | 231,29 | 233,81 | 0 | 225,47 | 230,67 | -5,2 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 53,9 | 21,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.03.2026 | 4,77 | -0,3 | 233,78 | 237,1 | 0 | 227,87 | 233,93 | -6,06 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 53,5 | 22,36 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.03.2026 | 4,905 | -0,279 | 237,89 | 240,63 | 0 | 231,8 | 237,42 | -5,62 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 53,7 | 22,47 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.03.2026 | 4,809 | -0,224 | 235,21 | 237,06 | 0 | 229,23 | 233,85 | -4,62 | 24 | 0 | 0 | 76 | 53,9 | 22,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.03.2026 | 4,628 | -0,193 | 223,94 | 225,35 | 0 | 218,25 | 222,33 | -4,08 | 24 | 0 | 0 | 76 | 53,7 | 22,22 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.03.2026 | 4,834 | -0,19 | 230,5 | 231,65 | 0 | 224,64 | 228,57 | -3,93 | 24 | 0 | 0 | 76 | 53,5 | 22,47 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.04.2026 | 5,009 | -0,192 | 239,93 | 241,04 | 0 | 233,86 | 237,86 | -4 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 53,4 | 22,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.04.2026 | 1,471 | -0,012 | 105,68 | 104,84 | 0 | 104,24 | 104,09 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 50,1 | 35,8 | 14,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.04.2026 | 4,893 | -0,246 | 249,15 | 251,34 | 0 | 243,25 | 248,19 | -4,94 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 51,4 | 21,2 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.04.2026 | 4,964 | -0,26 | 237,98 | 240,39 | 0 | 231,9 | 237,22 | -5,32 | 24 | 0 | 0 | 76 | 53,4 | 22,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.04.2026 | 4,517 | -0,248 | 221,14 | 223,53 | 0 | 215,5 | 220,53 | -5,03 | 24 | 0 | 0 | 76 | 53,8 | 22,23 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.04.2026 | 4,714 | -0,252 | 226,38 | 228,75 | 0 | 220,62 | 225,73 | -5,11 | 24 | 0 | 0 | 76 | 53,4 | 22,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.04.2026 | 4,832 | -0,266 | 237,78 | 240,38 | 0 | 231,79 | 237,18 | -5,39 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 53,4 | 22,1 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.04.2026 | 5,291 | -0,28 | 248,46 | 251 | 0 | 241,97 | 247,64 | -5,67 | 24 | 0 | 0 | 77 | 53,8 | 23,13 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.04.2026 | 5,142 | -0,276 | 248,76 | 251,29 | 0 | 242,36 | 247,89 | -5,53 | 24 | 0 | 0 | 76,4 | 53,9 | 22,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.04.2026 | 4,932 | -0,262 | 236,35 | 238,73 | 0 | 230,3 | 235,57 | -5,27 | 24 | 0 | 0 | 76,3 | 53,6 | 22,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.04.2026 | 4,64 | -0,264 | 232,57 | 235,18 | 0 | 226,67 | 231,97 | -5,3 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 54 | 21,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.04.2026 | 4,364 | -0,244 | 218,17 | 220,61 | 0 | 212,64 | 217,59 | -4,95 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 54,2 | 21,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.04.2026 | 4,396 | -0,255 | 220,5 | 223,06 | 0 | 214,91 | 220,08 | -5,17 | 24 | 0 | 0 | 75,7 | 53,9 | 21,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.04.2026 | 3,832 | -0,22 | 195,68 | 197,89 | 0 | 190,74 | 195,2 | -4,46 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 54,2 | 21,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.04.2026 | 3,982 | -0,23 | 201,61 | 203,99 | 0 | 196,51 | 201,23 | -4,72 | 24 | 0 | 0 | 75,7 | 54,2 | 21,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.04.2026 | 4,424 | -0,272 | 217,63 | 220,48 | 0 | 212,07 | 217,53 | -5,46 | 24 | 0 | 0 | 76,1 | 53,8 | 22,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.04.2026 | 4,475 | -0,233 | 213,33 | 215,58 | 0 | 207,88 | 212,69 | -4,81 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 53,4 | 22,78 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.04.2026 | 3,867 | -0,222 | 189,55 | 191,8 | 0 | 184,7 | 189,24 | -4,54 | 24 | 0 | 0 | 76,1 | 53,9 | 22,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 140,49 | 0 | 7052,74 | 7125,37 | 0 | 6878,43 | 7032,4 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 140,49 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 18.03.2026 | 2093,914 | 109538,72 | 110989,58 | 0 | 106710,07 | 109406,42 |
| 18.04.2026 | 2234,404 | 116591,46 | 118114,95 | 0 | 113588,5 | 116438,82 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:39:01