

# #24337#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Шторм, ЖСК, УК  
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград  
Номер абонента 63  
Порядковый номер 4985  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123412  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	5,27	0,046	184,55	180,79	0	180,22	179,19	1,03	24	0	0	72,7	43,7	29,05	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	4,689	0,043	171,03	167,7	0	167,17	166,22	0,95	24	0	0	71	43,1	27,84	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	4,821	0,041	186,01	182,61	0	181,93	180,99	0,94	24	0	0	70	43,7	26,3	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	4,645	0,043	172,46	169,09	0	168,6	167,62	0,98	24	0	0	70,8	43,5	27,33	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	4,829	0,047	185,37	181,85	0	181,27	180,19	1,08	24	0	0	70,2	43,8	26,41	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	4,782	0,047	180,55	177,06	0	176,54	175,49	1,05	24	0	0	70,5	43,6	26,87	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	4,44	0,047	164,39	161,16	0	160,73	159,72	1,01	24	0	0	70,6	43,2	27,38	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	4,38	0,047	161,88	158,64	0	158,29	157,25	1,04	24	0	0	70,6	43,2	27,43	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	4,822	0,05	184,13	180,5	0	180,03	178,86	1,17	24	0	0	70,5	44	26,53	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	4,883	0,05	182,99	179,36	0	178,87	177,75	1,12	24	0	0	71	43,9	27,05	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	5,201	0,051	197,53	193,68	0	193,08	191,9	1,18	24	0	0	70,8	44,1	26,69	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	5,211	0,051	200,15	196,3	0	195,67	194,5	1,17	24	0	0	70,7	44,3	26,39	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	5,551	0,056	213,84	209,77	0	208,98	207,76	1,22	24	0	0	71,3	45	26,31	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	5,575	0,058	198,87	194,69	0	194,17	192,87	1,3	24	0	0	73,1	44,7	28,43	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	5,69	0,058	211,19	206,95	0	206,26	204,98	1,28	24	0	0	72,4	45	27,33	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	5,208	0,056	181,26	177,33	0	176,97	175,74	1,23	24	0	0	72,9	43,7	29,14	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	4,809	0,053	172,71	169,09	0	168,77	167,6	1,17	24	0	0	71,4	43,2	28,22	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	4,792	0,052	184,93	181,32	0	180,89	179,71	1,18	24	0	0	69,7	43,5	26,24	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	4,747	0,059	184,15	180,42	0	180,13	178,81	1,32	24	0	0	69,7	43,6	26,07	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	4,403	0,054	170,49	167,05	0	166,79	165,56	1,23	24	0	0	69,6	43,5	26,11	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	4,702	0,053	183,64	180,06	0	179,67	178,47	1,2	24	0	0	69,5	43,6	25,9	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	5,05	0,052	204,96	201,19	0	200,56	199,37	1,19	24	0	0	69	44,1	24,95	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	4,902	0,055	194,55	190,82	0	190,31	189,06	1,25	24	0	0	69,6	44,1	25,5	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	4,659	0,059	177,08	173,42	0	173,22	171,89	1,33	24	0	0	69,9	43,3	26,6	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	4,465	0,058	173,03	169,47	0	169,31	167,99	1,32	24	0	0	69,4	43,3	26,07	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	4,369	0,053	169,95	166,53	0	166,28	165,05	1,23	24	0	0	69,6	43,6	25,98	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	4,143	0,053	162,62	159,37	0	159,12	157,95	1,17	24	0	0	69,5	43,8	25,74	0,7	0,7	11
20.04.2021	3,878	0,041	150,5	147,54	0	147,23	146,24	0,99	24	0	0	69,8	43,7	26,09	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	4,154	0,041	164,84	161,83	0	161,29	160,36	0,93	24	0	0	69,4	43,8	25,53	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	4,876	0,047	194,13	190,63	0	189,88	188,86	1,02	24	0	0	69,9	44,4	25,48	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	4,836	0,038	191,84	188,45	0	187,63	186,75	0,88	24	0	0	69,7	44,1	25,6	0,7	0,7	-
Итого:	148,782	0	5655,62	5544,67	0	5529,86	5494,7	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	148,782																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	961,003	30998,61	30701,78	0	30196,25	30419,32
23.04.2021	1109,785	36654,23	36246,45	0	35726,11	35914,02

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2021 17:41:50