

#24321#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель Шторм, ЖСК, УК
 Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград
 Номер абонента 63
 Порядковый номер 4985
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123412
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	4,242	0,033	153,53	150,53	0	149,89	149,09	0,8	24	0	0	73,1	45	28,07	0,7	0,7	3,9
25.03.2022	4,053	0,029	149,52	146,71	0	145,98	145,31	0,67	24	0	0	72,8	45,2	27,58	0,7	0,7	7
26.03.2022	4,313	0,029	160,6	157,61	0	156,82	156,07	0,75	24	0	0	72,5	45,2	27,32	0,7	0,7	6,2
27.03.2022	4,59	0,032	172,49	169,34	0	168,44	167,69	0,75	24	0	0	72,6	45,6	27,08	0,7	0,7	5,2
28.03.2022	4,095	0,031	147,63	144,67	0	144,12	143,32	0,8	24	0	0	73	44,8	28,18	0,7	0,7	7
29.03.2022	4,735	0,028	172,62	169,42	0	168,49	167,78	0,71	24	0	0	73,3	45,3	27,94	0,7	0,7	4
30.03.2022	5,493	0,028	191,69	188,04	0	186,89	186,16	0,73	24	0	0	75,1	45,9	29,23	0,7	0,7	0,2
31.03.2022	5,411	0,031	178,51	174,88	0	173,9	173,17	0,73	24	0	0	76,5	45,6	30,94	0,7	0,7	-
01.04.2022	5,321	0,037	175,53	171,84	0	171,04	170,19	0,85	24	0	0	76,3	45,4	30,92	0,7	0,7	-
02.04.2022	5,286	0,028	177,24	173,77	0	172,76	172,11	0,65	24	0	0	75,7	45,3	30,43	0,7	0,7	-
03.04.2022	5,386	0,023	183,32	179,95	0	178,73	178,19	0,54	24	0	0	75,6	45,6	30,01	0,7	0,7	-
04.04.2022	5,113	0,016	179,79	176,74	0	175,36	175,02	0,34	24	0	0	74,5	45,4	29,08	0,7	0,7	-
05.04.2022	5,111	0,009	186,73	183,84	0	182,26	182,07	0,19	24	0	0	73,4	45,4	28,02	0,7	0,7	-
06.04.2022	4,85	0,011	182	179,16	0	177,69	177,44	0,25	24	0	0	72,8	45,6	27,24	0,7	0,7	-
07.04.2022	3,624	0,017	130,52	128,18	0	127,42	126,97	0,45	24	0	0	73,2	44,8	28,33	0,7	0,7	-
08.04.2022	4,137	0,015	153,82	151,23	0	150,21	149,8	0,41	24	0	0	72,5	45	27,45	0,7	0,7	-
09.04.2022	4,587	0,016	168,37	165,54	0	164,37	163,94	0,43	24	0	0	73,2	45,4	27,82	0,7	0,7	-
10.04.2022	4,693	0,016	174,42	171,59	0	170,32	169,93	0,39	24	0	0	72,8	45,3	27,48	0,7	0,7	-
11.04.2022	4,513	0,009	164,6	161,92	0	160,66	160,38	0,28	24	0	0	73,1	45,1	28,04	0,7	0,7	-
12.04.2022	4,341	0,016	157,11	154,44	0	153,36	152,98	0,38	24	0	0	73,3	45,1	28,21	0,7	0,7	-
13.04.2022	3,897	0,018	143,52	141,01	0	140,1	139,65	0,45	24	0	0	73,2	45,5	27,68	0,7	0,7	-
14.04.2022	3,3	0,021	120,91	118,67	0	118,06	117,54	0,52	24	0	0	73,1	45,3	27,78	0,7	0,7	-
15.04.2022	4,184	0,015	149,95	147,36	0	146,38	145,97	0,41	24	0	0	73,3	44,8	28,49	0,7	0,7	-
16.04.2022	4,497	0,012	168,34	165,6	0	164,38	164,02	0,36	24	0	0	72,8	45,5	27,28	0,7	0,7	-
17.04.2022	4,342	0,014	158,34	155,65	0	154,56	154,15	0,41	24	0	0	73,2	45,2	28	0,7	0,7	-
18.04.2022	4,064	0,02	149,87	147,28	0	146,34	145,86	0,48	24	0	0	72,9	45,2	27,65	0,7	0,7	-
19.04.2022	3,901	0,02	142,37	139,82	0	139	138,46	0,54	24	0	0	73,1	45,2	27,92	0,7	0,7	-
20.04.2022	3,389	0,02	125,59	123,35	0	122,62	122,15	0,47	24	0	0	73	45,5	27,48	0,7	0,7	-
21.04.2022	3,523	0,019	129,53	127,23	0	126,48	126	0,48	24	0	0	73	45,3	27,69	0,7	0,7	-
22.04.2022	4,248	0,01	157,39	154,91	0	153,65	153,43	0,22	24	0	0	73,1	45,5	27,6	0,7	0,7	-
23.04.2022	4,506	0,005	168,46	166,11	0	164,44	164,45	-0,01	24	0	0	73,4	46	27,42	0,7	0,7	-
Итого:	137,745	0	4974,31	4886,39	0	4854,72	4839,29	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	137,745																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	2227,822	79312,05	78574,39	0	77357,37	77816,05
23.04.2022	2365,567	84286,36	83460,78	0	82212,09	82655,34

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2022 7:38:14