

# #24330#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Шторм, ЖСК, УК  
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград  
Номер абонента 63  
Порядковый номер 4985  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123412  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	3,94	0,006	151,43	149,41	0	148	148,03	-0,03	24	0	0	71,1	44,4	26,65	0,7	0,7	9,5
25.03.2023	4,168	0,006	160,23	158,13	0	156,58	156,64	-0,06	24	0	0	71,4	44,7	26,65	0,7	0,7	7,8
26.03.2023	4,591	0,004	177,17	175	0	173,12	173,34	-0,22	24	0	0	71,5	44,9	26,6	0,7	0,7	6
27.03.2023	5,309	0,003	185,67	183,04	0	181,1	181,31	-0,21	24	0	0	74,5	45,1	29,39	0,7	0,7	2,1
28.03.2023	5,873	0,008	182,51	179,3	0	177,53	177,53	0	24	0	0	79	45,9	33,09	0,7	0,7	-1,5
29.03.2023	5,295	0,003	184,62	181,99	0	180,06	180,23	-0,17	24	0	0	74,7	45,2	29,49	0,7	0,7	1,7
30.03.2023	4,383	0,004	165,62	163,35	0	161,84	161,84	0	24	0	0	71,5	44,4	27,11	0,7	0,7	7,1
31.03.2023	4,257	0,004	161,65	159,45	0	158	158,02	-0,02	24	0	0	71,2	44,2	26,98	0,7	0,7	8,9
01.04.2023	4,906	0,003	189,43	187,15	0	185,1	185,37	-0,27	24	0	0	71,6	45	26,6	0,7	0,7	5,2
02.04.2023	5,227	0,004	197,94	195,49	0	193,34	193,62	-0,28	24	0	0	72,3	45,2	27,13	0,7	0,7	3,9
03.04.2023	5,438	0,008	186,68	183,84	0	182,02	182,09	-0,07	24	0	0	75,2	45,3	29,91	0,7	0,7	1,7
04.04.2023	5,087	0,005	173,28	170,64	0	168,92	169	-0,08	22	2	1	75,6	45,5	30,15	0,7	0,7	-0,1
05.04.2023	5,352	0,007	188,71	185,98	0	184,12	184,24	-0,12	24	0	0	74,1	45	29,14	0,7	0,7	1
06.04.2023	5,233	0,006	190,87	188,2	0	186,33	186,42	-0,09	24	0	0	73	44,9	28,13	0,7	0,7	2,3
07.04.2023	4,01	0,018	153,56	151,11	0	150,1	149,7	0,4	24	0	0	70,9	44,3	26,61	0,7	0,7	9,6
08.04.2023	3,823	0,018	145,19	142,79	0	141,92	141,47	0,45	24	0	0	71	44,2	26,81	0,7	0,7	10,3
09.04.2023	4,095	0,012	160,07	157,71	0	156,47	156,24	0,23	24	0	0	70,7	44,6	26,13	0,7	0,7	8,2
10.04.2023	4,11	0,018	155,57	153,1	0	152,04	151,67	0,37	24	0	0	71,3	44,4	26,95	0,7	0,7	7,9
11.04.2023	3,621	0,029	139,25	136,8	0	136,12	135,53	0,59	24	0	0	70,8	44,4	26,44	0,7	0,7	10
12.04.2023	3,706	0,019	144,24	141,82	0	141,05	140,51	0,54	24	0	0	70,7	44,5	26,12	0,7	0,7	11,3
13.04.2023	3,892	0,019	150,82	148,31	0	147,45	146,94	0,51	24	0	0	70,6	44,3	26,26	0,7	0,7	9,5
14.04.2023	3,656	0,029	137,48	134,83	0	134,38	133,59	0,79	24	0	0	71,1	44,2	26,98	0,7	0,7	11
15.04.2023	4,032	0,023	153,83	151,13	0	150,33	149,75	0,58	24	0	0	70,9	44,2	26,68	0,7	0,7	10,4
16.04.2023	4,744	0,016	185,37	182,62	0	181,21	180,87	0,34	24	0	0	71,1	45	26,13	0,7	0,7	6,1
17.04.2023	4,286	0,024	162,81	160,01	0	159,14	158,53	0,61	24	0	0	71,1	44,3	26,79	0,7	0,7	7,2
18.04.2023	4,041	0,035	152,57	149,74	0	149,14	148,37	0,77	24	0	0	71,2	44,3	26,89	0,7	0,7	9,5
19.04.2023	4,083	0,033	156,13	153,27	0	152,63	151,86	0,77	24	0	0	71	44,4	26,55	0,7	0,7	-
20.04.2023	2,788	0,057	112,46	109,81	0	109,93	108,72	1,21	24	0	0	70,9	46	24,87	0,7	0,7	-
21.04.2023	1,391	0,082	70,94	68,7	0	69,39	67,86	1,53	24	0	0	70,2	51,2	18,92	0,7	0,7	-
22.04.2023	1,347	0,079	77,64	75,44	0	76	74,48	1,52	24	0	0	68,6	51,9	16,69	0,7	0,7	-
23.04.2023	1,413	0,08	76,54	74,26	0	74,87	73,35	1,52	24	0	0	69,3	51,5	17,84	0,7	0,7	-
Итого:	128,097	0	4830,28	4752,42	0	4718,23	4707,12	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	128,097																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	3388,422	125891,3	125156,14	0	122817,54	123907,76
23.04.2023	3516,519	130721,58	129908,56	0	127535,77	128614,88

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2023 9:30:24