

#80346#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Шторм, ЖСК, УК
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград
Номер абонента 63
Порядковый номер 4985
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123412
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	4,969	-0,042	237,64	236,37	0	232,48	233,82	-1,34	24	0	0	69,7	48	21,67	0,7	0,7	3,6
25.03.2024	4,649	-0,026	220,15	218,74	0	215,37	216,41	-1,04	24	0	0	69,6	47,8	21,84	0,7	0,7	3,9
26.03.2024	4,388	-0,023	207,61	206,17	0	203,14	203,97	-0,83	24	0	0	69,5	47,7	21,82	0,7	0,7	5,5
27.03.2024	4,143	-0,015	196,52	195,06	0	192,31	193,03	-0,72	24	0	0	69,3	47,5	21,74	0,7	0,7	9,1
28.03.2024	3,837	-0,01	180,24	178,88	0	176,37	177	-0,63	24	0	0	69,4	47,5	21,95	0,7	0,7	11,8
29.03.2024	3,85	-0,013	187,16	185,9	0	183,2	183,92	-0,72	24	0	0	69	47,7	21,22	0,7	0,7	10,7
30.03.2024	3,754	-0,02	184,97	183,84	0	181,02	181,86	-0,84	24	0	0	69	48	21	0,7	0,7	13,4
31.03.2024	2,897	-0,028	153,7	153,19	0	150,42	151,43	-1,01	24	0	0	68,9	49,3	19,62	0,7	0,7	16,7
01.04.2024	3,106	-0,016	158,72	157,74	0	155,4	156,03	-0,63	24	0	0	68,5	48,3	20,2	0,7	0,7	-
02.04.2024	3,701	-0,025	180,96	179,93	0	177,08	178,03	-0,95	24	0	0	68,9	47,8	21,18	0,7	0,7	-
03.04.2024	4,958	-0,012	201,98	200,06	0	197,2	197,93	-0,73	24	0	0	73	47,7	25,33	0,7	0,7	-
04.04.2024	4,777	-0,018	196,3	194,58	0	191,69	192,52	-0,83	24	0	0	72,6	47,4	25,15	0,7	0,7	-
05.04.2024	3,817	-0,017	175,06	173,87	0	171,27	172,08	-0,81	24	0	0	69,4	46,9	22,54	0,7	0,7	-
06.04.2024	3,822	-0,025	181,71	180,68	0	177,8	178,79	-0,99	24	0	0	69,2	47,4	21,79	0,7	0,7	-
07.04.2024	3,27	-0,02	163,29	162,35	0	159,78	160,58	-0,8	24	0	0	69,2	48,5	20,74	0,7	0,7	-
08.04.2024	3,204	-0,017	162,18	161,16	0	158,77	159,44	-0,67	24	0	0	68,5	48,1	20,41	0,7	0,7	-
09.04.2024	2,147	-0,042	127,49	127,52	0	124,83	126,01	-1,18	24	0	0	68,2	50,5	17,72	0,7	0,7	-
10.04.2024	2,291	-0,012	123,82	123,14	0	121,23	121,78	-0,55	24	0	0	68	48,8	19,13	0,7	0,7	-
11.04.2024	1,25	0,011	90,17	89,54	0	88,28	88,31	-0,03	24	0	0	68,7	54,5	14,18	0,7	0,7	-
12.04.2024	1,188	0,013	78,2	77,49	0	76,47	76,41	0,06	24	0	0	70,5	54,9	15,54	0,7	0,7	-
13.04.2024	1,201	0,02	64,27	63,35	0	62,72	62,45	0,27	24	0	0	73,9	55	18,95	0,7	0,7	-
14.04.2024	1,348	0,01	79	78,27	0	77,2	77,22	-0,02	24	0	0	71,8	54,3	17,48	0,7	0,7	-
15.04.2024	1,292	0,007	85,24	84,68	0	83,4	83,51	-0,11	24	0	0	69,6	54	15,57	0,7	0,7	-
16.04.2024	1,328	0,002	90,7	90,22	0	88,78	89,01	-0,23	24	0	0	68,4	53,3	15,11	0,7	0,7	-
17.04.2024	1,115	0,017	58,89	57,97	0	57,65	57,32	0,33	24	0	0	68,2	49,1	19,06	0,7	0,7	-
18.04.2024	3,715	-0,011	202,41	201,19	0	198,9	199,51	-0,61	24	0	0	60,8	41,9	18,89	0,7	0,7	-
19.04.2024	5,202	0,001	214,55	212,03	0	209,67	209,9	-0,23	24	0	0	71,4	46,5	24,88	0,7	0,7	-
20.04.2024	5,34	0,006	221,44	218,79	0	216,38	216,53	-0,15	24	0	0	71,7	47	24,74	0,7	0,7	-
21.04.2024	5,425	0,005	233,3	230,6	0	228,02	228,16	-0,14	24	0	0	71,3	47,4	23,85	0,7	0,7	-
22.04.2024	5,518	0,002	233,51	230,74	0	228,15	228,32	-0,17	24	0	0	71,8	47,6	24,25	0,7	0,7	-
23.04.2024	5,036	0,007	201,67	198,95	0	196,91	196,91	0	24	0	0	72,6	47	25,59	0,7	0,7	-
Итого:	106,538	0	5092,85	5053	0	4981,89	4998,19	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	106,538																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	4541,477	176409,29	175372,72	0	172140,91	173557,49
23.04.2024	4648,015	181502,14	180425,72	0	177122,8	178555,68

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 7:24:22