

#126787#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Шторм, ЖСК, УК
Баграмяна 28-32, Калининград
63
4985
ВКТ-7
00123412
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,937	-0,077	220,99	220,44	0	215,83	217,95	-2,12	24	0	0	72,4	49,1	23,37	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	4,798	-0,068	220,6	219,89	0	215,5	217,36	-1,86	24	0	0	72,2	49,5	22,71	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	4,752	-0,076	220,01	219,48	0	214,95	217	-2,05	24	0	0	71,9	49,3	22,59	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	4,855	-0,079	225,24	224,75	0	220,08	222,23	-2,15	24	0	0	71,8	49,2	22,56	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	4,209	-0,087	197,92	197,83	0	193,33	195,55	-2,22	24	0	0	72,1	49,7	22,36	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	4,082	-0,083	196,84	196,76	0	192,33	194,48	-2,15	24	0	0	71,8	50	21,81	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	4,664	-0,084	218,72	218,34	0	213,67	215,81	-2,14	24	0	0	72,1	49,8	22,33	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	4,544	-0,079	208,58	208,27	0	203,76	205,88	-2,12	24	0	0	72,1	49,3	22,83	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	4,9	-0,078	223,36	222,82	0	218,18	220,3	-2,12	24	0	0	72,3	49,4	22,95	0,7	0,7	-
02.04.2025	4,354	-0,074	203,92	203,49	0	199,19	201,16	-1,97	24	0	0	72,1	49,8	22,37	0,7	0,7	-
03.04.2025	3,888	-0,066	184,05	183,7	0	179,74	181,54	-1,8	24	0	0	72,4	50,3	22,15	0,7	0,7	-
04.04.2025	4,257	-0,069	200,61	200,14	0	195,96	197,83	-1,87	24	0	0	72,2	49,9	22,22	0,7	0,7	-
05.04.2025	5,384	-0,053	227,95	226,47	0	222,26	223,76	-1,5	24	0	0	75,2	50,7	24,58	0,7	0,7	-
06.04.2025	5,867	-0,04	235,35	233,26	0	229,22	230,43	-1,21	24	0	0	77,1	51,2	25,86	0,7	0,7	-
07.04.2025	5,263	-0,084	215,85	215	0	210,33	212,43	-2,1	24	0	0	76,2	50,7	25,54	0,7	0,7	-
08.04.2025	5,077	-0,093	222,33	221,86	0	216,93	219,28	-2,35	24	0	0	74,1	50,1	23,98	0,7	0,7	-
09.04.2025	5,109	-0,071	219,71	218,74	0	214,32	216,17	-1,85	24	0	0	74,4	50,2	24,28	0,7	0,7	-
10.04.2025	5,445	-0,061	232,95	231,6	0	227,23	228,89	-1,66	24	0	0	74,6	50,2	24,33	0,7	0,7	-
11.04.2025	5,028	-0,075	228,86	228,1	0	223,42	225,45	-2,03	24	0	0	73,1	50,1	22,99	0,7	0,7	-
12.04.2025	4,651	-0,069	223,36	222,64	0	218,19	220,02	-1,83	24	0	0	72,2	50,4	21,76	0,7	0,7	-
13.04.2025	4,154	-0,066	202,86	202,36	0	198,18	199,94	-1,76	24	0	0	72	50,6	21,43	0,7	0,7	-
14.04.2025	3,653	-0,068	184,33	184,04	0	180,08	181,81	-1,73	24	0	0	71,8	51	20,78	0,7	0,7	-
15.04.2025	2,681	-0,109	151,72	152,69	0	148,21	150,67	-2,46	24	0	0	72,2	53,2	18,98	0,7	0,7	-
16.04.2025	3,579	-0,085	183,12	183,28	0	178,93	181,04	-2,11	24	0	0	71,7	51,1	20,63	0,7	0,7	-
17.04.2025	2,059	-0,242	145,84	149,26	0	142,49	147,14	-4,65	24	0	0	71,7	55,4	16,25	0,7	0,7	-
18.04.2025	1,074	-0,36	117,93	123,81	0	115,28	121,87	-6,59	24	0	0	71	58,3	12,68	0,7	0,7	-
19.04.2025	1,125	-0,351	112,42	118,16	0	109,86	116,3	-6,44	24	0	0	71,6	58	13,63	0,7	0,7	-
20.04.2025	1,059	-0,358	104,99	110,71	0	102,48	108,92	-6,44	24	0	0	73,3	59,3	14,06	0,7	0,7	-
21.04.2025	0,936	-0,136	70,99	73,18	0	69,43	72,17	-2,74	24	0	0	70,4	54,8	15,66	0,7	0,7	-
22.04.2025	1,031	-0,069	66,64	67,65	0	65,13	66,72	-1,59	24	0	0	70,8	53,7	17,14	0,7	0,7	-
23.04.2025	1,062	-0,045	67,9	68,51	0	66,36	67,61	-1,25	24	0	0	70,8	53,7	17,04	0,7	0,7	-
Итого:	118,477	0	5735,94	5747,23	0	5600,85	5677,71	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	118,477																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	862,811	41284,17	41724,08	0	40251,42	41188,47
23.04.2025	981,288	47020,11	47471,31	0	45852,27	46866,18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 12:06:04