

# #24328#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Шторм, ЖСК, УК  
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград  
Номер абонента 63  
Порядковый номер 4985  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123412  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	1,298	0,07	73,55	71,55	0	72	70,66	1,34	24	0	0	68	50,9	17,07	0,7	0,7	-
25.04.2023	1,341	0,06	75,16	73,25	0	73,55	72,37	1,18	24	0	0	68,6	51,2	17,44	0,7	0,7	-
26.04.2023	1,379	0,053	74,49	72,78	0	72,92	71,92	1	24	0	0	68,7	50,4	18,27	0,7	0,7	-
27.04.2023	1,406	0,04	72,71	71,23	0	71,15	70,4	0,75	24	0	0	69,1	49,9	19,28	0,7	0,7	-
28.04.2023	1,307	0,022	71,86	70,73	0	70,31	69,91	0,4	24	0	0	69	50,7	18,3	0,7	0,7	-
29.04.2023	1,343	0,002	75,61	75,02	0	73,99	74,12	-0,13	24	0	0	68,8	50,5	18,28	0,7	0,7	-
30.04.2023	1,261	-0,011	73,36	73,2	0	71,8	72,35	-0,55	24	0	0	68,4	50,4	17,98	0,7	0,7	-
01.05.2023	1,315	-0,017	76,36	76,37	0	74,76	75,46	-0,7	24	0	0	68,8	50,7	18,1	0,7	0,7	-
02.05.2023	1,292	-0,022	75,27	75,4	0	73,66	74,52	-0,86	24	0	0	68,9	50,7	18,17	0,7	0,7	-
03.05.2023	1,296	-0,017	71,44	71,55	0	69,89	70,76	-0,87	24	0	0	68,8	49,6	19,17	0,7	0,7	-
04.05.2023	1,274	-0,01	68	67,97	0	66,59	67,21	-0,62	24	0	0	68,2	48,6	19,63	0,7	0,7	-
05.05.2023	1,293	0	68,72	68,38	0	67,24	67,58	-0,34	24	0	0	69	49,6	19,47	0,7	0,7	-
06.05.2023	1,367	0,002	70,67	70,03	0	69,2	69,23	-0,03	24	0	0	68,6	48,8	19,77	0,7	0,7	-
07.05.2023	1,421	0,008	70,26	69,33	0	68,77	68,57	0,2	24	0	0	68,7	48,2	20,54	0,7	0,7	-
08.05.2023	1,267	0,021	69,33	68,27	0	67,86	67,45	0,41	24	0	0	68,7	50,4	18,38	0,7	0,7	-
09.05.2023	1,309	0,026	70,84	69,57	0	69,3	68,78	0,52	24	0	0	68,9	50,4	18,54	0,7	0,7	-
10.05.2023	1,315	0,036	70,39	68,98	0	68,86	68,17	0,69	24	0	0	69	50,4	18,6	0,7	0,7	-
11.05.2023	1,334	0,04	70,84	69,3	0	69,3	68,52	0,78	24	0	0	69,2	50,6	18,69	0,7	0,7	-
12.05.2023	1,311	0,05	72,79	71,16	0	71,23	70,28	0,95	24	0	0	69	51,3	17,75	0,7	0,7	-
13.05.2023	1,249	0,05	70,25	68,67	0	68,75	67,83	0,92	24	0	0	69	51,5	17,47	0,7	0,7	-
14.05.2023	1,273	0,043	71,71	70,21	0	70,15	69,34	0,81	24	0	0	69,2	51,6	17,58	0,7	0,7	-
15.05.2023	1,26	0,059	70,68	68,94	0	69,18	68,07	1,11	24	0	0	69,2	51,8	17,39	0,7	0,7	-
16.05.2023	1,204	0,061	68,75	66,98	0	67,28	66,14	1,14	24	0	0	69	51,9	17,03	0,7	0,7	-
17.05.2023	1,205	0,064	61,25	59,34	0	59,96	58,67	1,29	24	0	0	68,8	49,8	19,02	0,7	0,7	-
18.05.2023	1,233	0,06	69,24	67,45	0	67,8	66,64	1,16	24	0	0	67,9	50,6	17,33	0,7	0,7	-
19.05.2023	1,252	0,066	69,96	68,03	0	68,46	67,2	1,26	24	0	0	68,9	51,6	17,33	0,7	0,7	-
20.05.2023	1,236	0,066	70,64	68,78	0	69,12	67,89	1,23	24	0	0	69	52	16,94	0,7	0,7	-
21.05.2023	1,229	0,059	71,16	69,36	0	69,65	68,51	1,14	24	0	0	68,7	51,9	16,8	0,7	0,7	-
22.05.2023	1,194	0,048	69,47	67,93	0	67,97	67,07	0,9	24	0	0	69,2	52,3	16,88	0,7	0,7	-
23.05.2023	1,168	0,047	69,21	67,71	0	67,72	66,84	0,88	24	0	0	69,1	52,5	16,59	0,7	0,7	-
Итого:	38,632	0	2133,97	2097,47	0	2088,42	2072,46	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,632																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	3516,519	130721,58	129908,56	0	127535,77	128614,88
23.05.2023	3555,151	132855,55	132006,03	0	129624,19	130687,34

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.05.2023 7:45:25