

#84487#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Шторм, ЖСК, УК  
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград  
Номер абонента 63  
Порядковый номер 4985  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123412  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	4,643	0,015	192,81	190,12	0	188,4	188,15	0,25	24	0	0	71,6	47	24,61	0,7	0,7	4,9
25.04.2024	4,504	0,013	194,59	192,07	0	190,26	190,1	0,16	24	0	0	70,6	46,9	23,66	0,7	0,7	6,4
26.04.2024	4,088	0,01	188,4	186,06	0	184,34	184,12	0,22	24	0	0	69,4	47,2	22,14	0,7	0,7	7,8
27.04.2024	3,876	0,013	177,83	175,56	0	174,01	173,72	0,29	24	0	0	69,4	47,2	22,23	0,7	0,7	12,1
28.04.2024	2,948	0,036	138,57	136,35	0	135,51	134,84	0,67	24	0	0	70,2	48,7	21,52	0,7	0,7	14,6
29.04.2024	4,508	0,01	192,92	190,29	0	188,5	188,25	0,25	24	0	0	71,8	47,9	23,86	0,7	0,7	16,9
30.04.2024	4,534	0,024	190,5	187,55	0	185,97	185,46	0,51	24	0	0	73,1	48,8	24,25	0,7	0,7	16,1
01.05.2024	4,036	0,036	189,1	186,3	0	184,74	184,07	0,67	24	0	0	72	50,3	21,69	0,7	0,7	-
02.05.2024	1,674	-0,003	100,85	100,21	0	98,7	98,95	-0,25	24	0	0	69,1	52	17,13	0,7	0,7	-
03.05.2024	1,135	0,033	69,61	68,54	0	68	67,57	0,43	24	0	0	71,7	55,3	16,39	0,7	0,7	-
04.05.2024	1,157	0,032	88,96	87,85	0	87,09	86,62	0,47	24	0	0	68,4	55,4	13	0,7	0,7	-
05.05.2024	1,126	0,03	84,85	83,86	0	83,06	82,65	0,41	24	0	0	68,6	55,3	13,3	0,7	0,7	-
06.05.2024	1,107	0,064	73,06	71,32	0	71,53	70,36	1,17	24	0	0	68,2	53,6	14,62	0,7	0,7	-
07.05.2024	1,142	0,068	70,83	68,98	0	69,3	68,06	1,24	24	0	0	69,2	53,6	15,52	0,7	0,7	-
08.05.2024	1,126	0,076	67,85	65,89	0	66,42	65,03	1,39	24	0	0	68,4	52,6	15,86	0,7	0,7	-
09.05.2024	1,119	0,069	68,58	66,71	0	67,14	65,84	1,3	24	0	0	69	53,3	15,66	0,7	0,7	-
10.05.2024	1,122	0,064	64,98	63,29	0	63,62	62,47	1,15	24	0	0	68,5	51,8	16,69	0,7	0,7	-
11.05.2024	1,089	0,052	66,55	65	0	65,14	64,18	0,96	24	0	0	68,6	52,7	15,96	0,7	0,7	-
12.05.2024	1,156	0,045	64,63	63,16	0	63,26	62,4	0,86	24	0	0	68,7	51,1	17,58	0,7	0,7	-
13.05.2024	1,141	0,034	67,58	66,36	0	66,13	65,54	0,59	24	0	0	68,7	51,9	16,82	0,7	0,7	-
14.05.2024	1,089	0,033	64,77	63,63	0	63,41	62,84	0,57	24	0	0	68,2	51,5	16,69	0,7	0,7	-
15.05.2024	1,117	0,022	68,98	68,09	0	67,51	67,2	0,31	24	0	0	68,9	52,6	16,31	0,7	0,7	-
16.05.2024	1,124	0,012	68,89	68,13	0	67,41	67,27	0,14	24	0	0	68,8	52,2	16,63	0,7	0,7	-
17.05.2024	1,086	0,005	70,71	70,29	0	69,22	69,36	-0,14	24	0	0	69	53,1	15,84	0,7	0,7	-
18.05.2024	0,993	-0,006	68,03	67,88	0	66,58	67,02	-0,44	24	0	0	68,5	53,2	15,3	0,7	0,7	-
19.05.2024	1,007	-0,021	71,86	71,96	0	70,35	71,01	-0,66	24	0	0	68,6	53,8	14,81	0,7	0,7	-
20.05.2024	0,954	-0,036	70,52	71,02	0	69,04	70,04	-1	24	0	0	68,6	54	14,61	0,7	0,7	-
21.05.2024	0,934	-0,053	71,55	72,32	0	70,03	71,3	-1,27	24	0	0	69	54,6	14,34	0,7	0,7	-
22.05.2024	0,915	-0,047	69,64	70,29	0	68,16	69,34	-1,18	24	0	0	68,6	54,2	14,4	0,7	0,7	-
23.05.2024	0,899	-0,049	70,36	71,12	0	68,88	70,11	-1,23	24	0	0	68,8	54,8	14,06	0,7	0,7	-
Итого:	57,349	0	3048,36	3010,2	0	2981,71	2973,87	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,349																

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	4648,015	181502,14	180425,72	0	177122,8	178555,68
23.05.2024	4705,364	184550,5	183435,92	0	180104,51	181529,55

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.05.2024 8:01:09