

#131125#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Шторм, ЖСК, УК
Баграмяна 28-32, Калининград
63
4985
ВКТ-7
00123412
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,076	-0,062	71,15	72,02	0	69,56	71,08	-1,52	24	0	0	70,7	54	16,67	0,7	0,7	-
25.04.2025	1,024	-0,043	64,14	64,68	0	62,74	63,85	-1,11	24	0	0	70,4	53,1	17,28	0,7	0,7	-
26.04.2025	1,044	-0,002	58,06	57,83	0	56,8	57,09	-0,29	24	0	0	70	51,3	18,68	0,7	0,7	-
27.04.2025	1,07	-0,002	57,16	56,88	0	55,89	56,15	-0,26	24	0	0	70,6	51,2	19,41	0,7	0,7	-
28.04.2025	1,053	-0,002	58,44	58,19	0	57,14	57,49	-0,35	24	0	0	70,3	51,6	18,75	0,7	0,7	-
29.04.2025	1,055	-0,011	59,84	59,87	0	58,51	59,07	-0,56	24	0	0	71,4	52,8	18,58	0,7	0,7	-
30.04.2025	1,148	-0,164	88,88	91,32	0	86,76	89,92	-3,16	24	0	0	73,1	57,7	15,35	0,7	0,7	-
01.05.2025	1,202	-0,252	109,6	113,5	0	107,01	111,7	-4,69	24	0	0	72,8	59	13,81	0,7	0,7	-
02.05.2025	1,169	-0,272	106,82	111,13	0	104,3	109,34	-5,04	24	0	0	73,3	59,2	14,05	0,7	0,7	-
03.05.2025	1,175	-0,193	105,42	108,33	0	103,05	106,7	-3,65	24	0	0	70,9	57,4	13,49	0,7	0,7	-
04.05.2025	1,339	-0,26	114,84	118,81	0	112,12	116,92	-4,8	24	0	0	73,2	58,8	14,48	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,927	-0,179	83,09	85,94	0	81,16	84,59	-3,43	24	0	0	72,1	58,3	13,85	0,7	0,7	-
06.05.2025	1,35	-0,176	112,98	115,46	0	110,28	113,63	-3,35	24	0	0	73,2	59,1	14,05	0,7	0,7	-
07.05.2025	1,274	-0,026	100,62	100,71	0	98,3	99,14	-0,84	24	0	0	71,7	58,3	13,46	0,7	0,7	-
08.05.2025	1,351	-0,299	122,84	127,39	0	119,9	125,32	-5,42	24	0	0	73,4	59,4	13,96	0,7	0,7	-
09.05.2025	1,184	-0,315	112,45	117,33	0	109,76	115,41	-5,65	24	0	0	73,6	59,7	13,87	0,7	0,7	-
10.05.2025	1,32	-0,248	117	120,76	0	114,23	118,79	-4,56	24	0	0	73,5	59,5	13,93	0,7	0,7	-
11.05.2025	1,353	-0,279	121,95	126,18	0	119,06	124,17	-5,11	24	0	0	73,3	59,4	13,9	0,7	0,7	-
12.05.2025	1,27	-0,303	119,98	124,61	0	117,09	122,59	-5,5	24	0	0	73,4	59,8	13,65	0,7	0,7	-
13.05.2025	1,153	-0,308	110,85	115,63	0	108,21	113,74	-5,53	24	0	0	73,6	59,9	13,72	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,659	-0,119	59,11	61,01	0	57,81	60,09	-2,28	24	0	0	70,8	57,2	13,64	0,7	0,7	-
15.05.2025	1,195	-0,28	112,51	116,85	0	109,88	114,97	-5,09	24	0	0	72,8	59,2	13,65	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,472	-0,089	45,75	47,18	0	44,76	46,48	-1,72	24	0	0	69,4	56,7	12,65	0,7	0,7	-
17.05.2025	1,496	-0,133	125,98	127,74	0	123	125,65	-2,65	24	0	0	73,3	59,8	13,46	0,7	0,7	-
18.05.2025	1,439	-0,181	124,35	126,94	0	121,38	124,85	-3,47	24	0	0	73,4	59,9	13,57	0,7	0,7	-
19.05.2025	1,229	-0,282	118	122,24	0	115,14	120,19	-5,05	24	0	0	73,8	60,5	13,34	0,7	0,7	-
20.05.2025	1,155	-0,29	113,18	117,61	0	110,45	115,62	-5,17	24	0	0	74	60,7	13,28	0,7	0,7	-
21.05.2025	1,138	-0,297	116	120,52	0	113,2	118,48	-5,28	24	0	0	73,7	60,8	12,91	0,7	0,7	-
22.05.2025	1,096	-0,302	114,95	119,51	0	112,14	117,49	-5,35	24	0	0	73,8	61,1	12,7	0,7	0,7	-
23.05.2025	1,148	-0,296	121,22	125,71	0	118,31	123,56	-5,25	24	0	0	73,6	61,1	12,43	0,7	0,7	-
Итого:	34,564	0	2947,16	3031,88	0	2877,94	2984,07	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,564																

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	981,288	47020,11	47471,31	0	45852,27	46866,18
23.05.2025	1015,852	49967,27	50503,19	0	48730,21	49850,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.05.2025 14:24:00