

#24317#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Шторм, ЖСК, УК
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград
Номер абонента 63
Порядковый номер 4985
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123412
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	2,35	0,016	100,62	99,19	0	98,28	98,1	0,18	24	0	0	72,4	48,6	23,81	0,7	0,7	-
27.04.2022	1,278	0,022	65,12	64,02	0	63,6	63,21	0,39	24	0	0	72,6	52,7	19,81	0,7	0,7	-
28.04.2022	1,286	0,01	65,98	65,22	0	64,49	64,43	0,06	24	0	0	70,6	50,8	19,87	0,7	0,7	-
29.04.2022	1,195	-0,014	66,43	66,43	0	64,99	65,6	-0,61	24	0	0	70,3	51,4	18,88	0,7	0,7	-
30.04.2022	1,242	-0,022	68,2	68,34	0	66,7	67,53	-0,83	24	0	0	69,9	50,7	19,27	0,7	0,7	-
01.05.2022	1,218	-0,022	66,72	66,92	0	65,25	66,13	-0,88	24	0	0	70,3	50,9	19,33	0,7	0,7	-
02.05.2022	1,224	-0,022	68,38	68,53	0	66,87	67,68	-0,81	24	0	0	70,5	51,5	18,93	0,7	0,7	-
03.05.2022	1,289	-0,016	66,65	66,71	0	65,2	65,92	-0,72	24	0	0	70,2	49,8	20,36	0,7	0,7	-
04.05.2022	1,235	-0,016	66,24	66,35	0	64,79	65,57	-0,78	24	0	0	69,9	50,3	19,66	0,7	0,7	-
05.05.2022	1,272	-0,021	69,11	69,26	0	67,56	68,4	-0,84	24	0	0	70,7	51,2	19,47	0,7	0,7	-
06.05.2022	1,185	-0,022	68,19	68,38	0	66,68	67,5	-0,82	24	0	0	70,6	52,1	18,42	0,7	0,7	-
07.05.2022	1,26	-0,022	69,36	69,54	0	67,81	68,68	-0,87	24	0	0	70,4	51,2	19,27	0,7	0,7	-
08.05.2022	1,312	-0,022	71,86	71,97	0	70,25	71,09	-0,84	24	0	0	70,3	51	19,27	0,7	0,7	-
09.05.2022	1,194	-0,02	70,26	70,37	0	68,68	69,46	-0,78	24	0	0	70,4	52,4	18	0,7	0,7	-
10.05.2022	1,3	-0,014	69,77	69,75	0	68,22	68,88	-0,66	24	0	0	71	51,5	19,58	0,7	0,7	-
11.05.2022	1,154	-0,01	66,23	66,23	0	64,74	65,38	-0,64	24	0	0	70,6	52,3	18,36	0,7	0,7	-
12.05.2022	1,264	-0,015	72,48	72,4	0	70,85	71,5	-0,65	24	0	0	70,4	52	18,37	0,7	0,7	-
13.05.2022	1,168	-0,011	69,15	69,05	0	67,61	68,16	-0,55	24	0	0	70,5	52,8	17,74	0,7	0,7	-
14.05.2022	1,22	-0,009	71,2	71,08	0	69,58	70,14	-0,56	24	0	0	71	53	18	0,7	0,7	-
15.05.2022	1,259	-0,011	68,98	68,81	0	67,45	67,94	-0,49	24	0	0	70,6	51,6	19,1	0,7	0,7	-
16.05.2022	1,251	-0,012	73,6	73,51	0	71,97	72,56	-0,59	24	0	0	70,6	52,7	17,83	0,7	0,7	-
17.05.2022	1,173	-0,006	69,77	69,63	0	68,22	68,69	-0,47	24	0	0	70,5	52,9	17,6	0,7	0,7	-
18.05.2022	1,238	-0,007	71,17	70,92	0	69,58	70	-0,42	24	0	0	71,1	53	18,1	0,7	0,7	-
19.05.2022	1,15	-0,006	70,26	70,06	0	68,69	69,14	-0,45	24	0	0	70,6	53,5	17,1	0,7	0,7	-
20.05.2022	1,177	-0,004	71,09	70,82	0	69,51	69,87	-0,36	24	0	0	70,4	53,2	17,22	0,7	0,7	-
21.05.2022	1,232	0	73,72	73,38	0	72,09	72,39	-0,3	24	0	0	70,4	53,1	17,32	0,7	0,7	-
22.05.2022	1,297	0	72,8	72,36	0	71,18	71,44	-0,26	24	0	0	70,4	52	18,39	0,7	0,7	-
23.05.2022	1,201	-0,001	71,39	71,02	0	69,81	70,1	-0,29	24	0	0	70	52,6	17,4	0,7	0,7	-
Итого:	35,624	0	1974,73	1970,25	0	1930,65	1945,49	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,624																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	2374,078	84599,92	83770,28	0	82518,08	82961,83
23.05.2022	2409,702	86574,65	85740,53	0	84448,73	84907,32

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 7:35:01