

#24318#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель Шторм, ЖСК, УК
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград
Номер абонента 63
Порядковый номер 4985
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123412
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	1,154	0	70,57	70,19	0	69,02	69,28	-0,26	24	0	0	70	53	16,92	0,7	0,7	-
25.05.2022	1,108	-0,001	70,47	70,15	0	68,94	69,26	-0,32	24	0	0	69,2	52,9	16,33	0,7	0,7	-
26.05.2022	1,199	0,001	73,88	73,41	0	72,27	72,42	-0,15	24	0	0	69,7	52,9	16,75	0,7	0,7	-
27.05.2022	1,186	0,005	77,03	76,5	0	75,38	75,47	-0,09	24	0	0	69,6	53,7	15,81	0,7	0,7	-
28.05.2022	1,204	0,005	75,31	74,68	0	73,64	73,67	-0,03	24	0	0	69,7	53,3	16,36	0,7	0,7	-
29.05.2022	1,243	0,006	75,69	75,05	0	74,06	74,08	-0,02	24	0	0	69,7	52,9	16,82	0,7	0,7	-
30.05.2022	1,155	0,004	71,53	71	0	69,97	70,06	-0,09	24	0	0	69,4	52,9	16,56	0,7	0,7	-
31.05.2022	1,193	0,006	76,19	75,65	0	74,54	74,62	-0,08	24	0	0	69,5	53,4	16,08	0,7	0,7	-
01.06.2022	1,189	0,003	75,89	75,44	0	74,29	74,45	-0,16	24	0	0	68,7	52,6	16,11	0,7	0,7	-
02.06.2022	1,176	0	75,08	74,7	0	73,46	73,69	-0,23	24	0	0	69,3	53,1	16,2	0,7	0,7	-
03.06.2022	1,135	-0,002	74,34	74,05	0	72,73	73,06	-0,33	24	0	0	69,5	53,7	15,85	0,7	0,7	-
04.06.2022	1,161	-0,004	76,12	75,9	0	74,51	74,89	-0,38	24	0	0	69	53,1	15,89	0,7	0,7	-
05.06.2022	1,13	-0,005	74,09	73,91	0	72,5	72,96	-0,46	24	0	0	69,1	53,2	15,94	0,7	0,7	-
06.06.2022	1,122	-0,003	75,38	75,09	0	73,76	74,07	-0,31	24	0	0	69,4	53,9	15,46	0,7	0,7	-
07.06.2022	1,042	0,005	71,55	71,08	0	70,02	70,12	-0,1	24	0	0	69,5	54,5	14,99	0,7	0,7	-
08.06.2022	1,077	0,01	72,99	72,33	0	71,43	71,35	0,08	24	0	0	69	54	15,02	0,7	0,7	-
09.06.2022	1,126	0,01	75,29	74,63	0	73,67	73,64	0,03	24	0	0	69,4	54,1	15,24	0,7	0,7	-
10.06.2022	1,101	0,017	75,7	74,89	0	74,09	73,87	0,22	24	0	0	69,1	54,4	14,71	0,7	0,7	-
11.06.2022	1,032	0,023	69,59	68,69	0	68,09	67,72	0,37	24	0	0	69,5	54,6	14,87	0,7	0,7	-
12.06.2022	1,063	0,025	72,88	71,89	0	71,3	70,92	0,38	24	0	0	69,2	54,6	14,67	0,7	0,7	-
13.06.2022	1,061	0,031	73,01	71,96	0	71,43	70,95	0,48	24	0	0	69,1	54,6	14,5	0,7	0,7	-
14.06.2022	1,111	0,041	74,53	73,23	0	72,93	72,25	0,68	24	0	0	69,1	54,4	14,73	0,7	0,7	-
15.06.2022	1,119	0,046	71,04	69,59	0	69,47	68,64	0,83	24	0	0	69,6	54,1	15,49	0,7	0,7	-
16.06.2022	1,113	0,053	72,49	70,96	0	70,9	70,01	0,89	24	0	0	69,2	54,2	15,06	0,7	0,7	-
17.06.2022	1,048	0,059	69,29	67,67	0	67,8	66,75	1,05	24	0	0	69,1	54,5	14,63	0,7	0,7	-
18.06.2022	1,05	0,057	71,67	70,11	0	70,13	69,12	1,01	24	0	0	69	54,8	14,2	0,7	0,7	-
19.06.2022	1,092	0,056	72,24	70,62	0	70,7	69,67	1,03	24	0	0	68,8	54,1	14,7	0,7	0,7	-
20.06.2022	1,074	0,051	75,07	73,63	0	73,5	72,6	0,9	24	0	0	68,5	54,5	13,96	0,7	0,7	-
21.06.2022	1,123	0,044	76,6	75,22	0	75	74,21	0,79	24	0	0	68,1	53,7	14,39	0,7	0,7	-
22.06.2022	1,078	0,037	76,67	75,5	0	75,06	74,45	0,61	24	0	0	68,4	54,4	13,93	0,7	0,7	-
23.06.2022	1,018	0,021	70,69	69,88	0	69,17	68,89	0,28	24	0	0	69	54,5	14,53	0,7	0,7	-
Итого:	34,683	0	2282,87	2257,6	0	2233,76	2227,14	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,683																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	2409,702	86574,65	85740,53	0	84448,73	84907,32
23.06.2022	2444,385	88857,52	87998,13	0	86682,49	87134,46

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 7:31:53