

#24329#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Шторм, ЖСК, УК
 Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград
 Номер абонента 63
 Порядковый номер 4985
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123412
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	1,098	0,03	66,56	65,51	0	65,12	64,66	0,46	24	0	0	69,2	52,6	16,52	0,7	0,7	-
25.05.2023	1,121	0,043	66,57	65,22	0	65,12	64,36	0,76	24	0	0	69,3	52,6	16,63	0,7	0,7	-
26.05.2023	1,129	0,048	67,58	66,14	0	66,15	65,3	0,85	24	0	0	69,4	53	16,34	0,7	0,7	-
27.05.2023	1,149	0,052	70,68	69,11	0	69,16	68,22	0,94	24	0	0	68,9	53	15,93	0,7	0,7	-
28.05.2023	1,185	0,055	72,37	70,72	0	70,82	69,81	1,01	24	0	0	69	53	16	0,7	0,7	-
29.05.2023	1,108	0,051	67,31	65,84	0	65,85	64,96	0,89	24	0	0	69,4	53,3	16,12	0,7	0,7	-
30.05.2023	1,093	0,042	69,47	68,13	0	67,99	67,23	0,76	24	0	0	69,2	53,8	15,48	0,7	0,7	-
31.05.2023	1,21	0,049	74,05	72,49	0	72,46	71,55	0,91	24	0	0	69,2	53,1	16,04	0,7	0,7	-
01.06.2023	1,147	0,05	70,14	68,64	0	68,63	67,72	0,91	24	0	0	69,2	53,2	16,01	0,7	0,7	-
02.06.2023	1,083	0,061	67,05	65,35	0	65,59	64,5	1,09	24	0	0	69,2	53,6	15,64	0,7	0,7	-
03.06.2023	1,123	0,056	69,78	68,16	0	68,26	67,24	1,02	24	0	0	69,4	53,7	15,7	0,7	0,7	-
04.06.2023	1,202	0,059	73,54	71,81	0	71,96	70,88	1,08	24	0	0	69,1	53,2	15,94	0,7	0,7	-
05.06.2023	1,127	0,049	70,59	69,1	0	69,07	68,19	0,88	24	0	0	69,2	53,6	15,62	0,7	0,7	-
06.06.2023	1,075	0,036	68,55	67,38	0	67,05	66,46	0,59	24	0	0	69,4	53,8	15,56	0,7	0,7	-
07.06.2023	0,873	-0,008	60,14	60,04	0	58,85	59,23	-0,38	21	3	1	69,3	54,1	15,2	0,7	0,7	-
08.06.2023	0,926	-0,074	68,83	70,01	0	67,35	69,07	-1,72	24	0	0	69,3	54,2	15,14	0,7	0,7	-
09.06.2023	0,837	-0,032	59,3	59,73	0	58,04	58,92	-0,88	24	0	0	69	53,7	15,25	0,7	0,7	-
10.06.2023	0,994	0,038	62,21	61	0	60,89	60,19	0,7	24	0	0	68,8	53,1	15,74	0,7	0,7	-
11.06.2023	1,049	0,049	63,33	61,9	0	61,98	61,09	0,89	24	0	0	69,2	53	16,15	0,7	0,7	-
12.06.2023	1,031	0,043	64,5	63,21	0	63,13	62,4	0,73	24	0	0	68,9	53,2	15,76	0,7	0,7	-
13.06.2023	1,029	0,044	63,71	62,35	0	62,34	61,53	0,81	24	0	0	69	53,2	15,8	0,7	0,7	-
14.06.2023	1,01	0,025	65,8	64,97	0	64,41	64,12	0,29	24	0	0	69	53,6	15,4	0,7	0,7	-
15.06.2023	1,003	0,027	68,2	67,3	0	66,78	66,4	0,38	24	0	0	68,4	53,6	14,78	0,7	0,7	-
16.06.2023	0,994	0,009	67,69	67,22	0	66,24	66,32	-0,08	24	0	0	69	54	15,09	0,7	0,7	-
17.06.2023	0,906	-0,004	64,03	63,87	0	62,64	63,03	-0,39	24	0	0	68,9	54,1	14,81	0,7	0,7	-
18.06.2023	0,928	0,002	66,01	65,8	0	64,59	64,9	-0,31	24	0	0	68,9	54,2	14,66	0,7	0,7	-
19.06.2023	0,91	-0,015	64,69	64,73	0	63,31	63,86	-0,55	24	0	0	69	54,2	14,85	0,7	0,7	-
20.06.2023	0,863	-0,023	65,38	65,65	0	64,02	64,77	-0,75	24	0	0	68,2	54,1	14,11	0,7	0,7	-
21.06.2023	0,861	-0,028	61,23	61,58	0	59,9	60,74	-0,84	24	0	0	69,3	54,1	15,16	0,7	0,7	-
22.06.2023	0,874	-0,024	63,64	63,89	0	62,29	63,03	-0,74	24	0	0	68,5	53,9	14,66	0,7	0,7	-
23.06.2023	0,847	-0,041	62,8	63,43	0	61,44	62,56	-1,12	24	0	0	69,1	54,3	14,8	0,7	0,7	-
Итого:	31,785	0	2065,73	2040,28	0	2021,43	2013,24	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,785																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	3555,151	132855,55	132006,03	0	129624,19	130687,34
23.06.2023	3586,936	134921,28	134046,31	0	131645,62	132700,58

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.06.2023 8:03:35