

#88574#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Шторм, ЖСК, УК
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград
Номер абонента 63
Порядковый номер 4985
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123412
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,83	-0,087	69,29	70,72	0	67,81	69,72	-1,91	24	0	0	69,3	55,5	13,82	0,7	0,7	-
25.05.2024	0,81	-0,086	70,56	72,05	0	69,07	71,01	-1,94	24	0	0	69,1	55,8	13,31	0,7	0,7	-
26.05.2024	0,86	-0,076	68,78	70,01	0	67,29	69,01	-1,72	24	0	0	69,2	55	14,21	0,7	0,7	-
27.05.2024	0,767	-0,115	66,99	68,98	0	65,58	68	-2,42	24	0	0	69,1	55,3	13,78	0,7	0,7	-
28.05.2024	0,759	-0,139	68,04	70,42	0	66,57	69,39	-2,82	24	0	0	69,5	55,7	13,75	0,7	0,7	-
29.05.2024	0,751	-0,134	69,4	71,71	0	67,91	70,68	-2,77	24	0	0	69,3	55,9	13,34	0,7	0,7	-
30.05.2024	0,758	-0,116	67,54	69,53	0	66,07	68,54	-2,47	24	0	0	69	55,5	13,53	0,7	0,7	-
31.05.2024	0,749	-0,139	68,78	71,15	0	67,28	70,12	-2,84	24	0	0	69,4	55,8	13,51	0,7	0,7	-
01.06.2024	0,68	-0,162	65,72	68,59	0	64,32	67,59	-3,27	24	0	0	69,6	56,1	13,45	0,7	0,7	-
02.06.2024	0,733	-0,098	61,38	63,11	0	60,11	62,26	-2,15	24	0	0	68,1	53,9	14,17	0,7	0,7	-
03.06.2024	0,758	-0,095	66,5	68,2	0	65,08	67,23	-2,15	24	0	0	69	55,5	13,51	0,7	0,7	-
04.06.2024	0,776	-0,084	65,24	66,68	0	63,81	65,7	-1,89	24	0	0	69,8	55,9	13,87	0,7	0,7	-
05.06.2024	0,773	-0,077	67,92	69,15	0	66,45	68,15	-1,7	24	0	0	68,9	55,8	13,08	0,7	0,7	-
06.06.2024	0,798	-0,068	67,04	68,18	0	65,59	67,2	-1,61	24	0	0	69,2	55,6	13,53	0,7	0,7	-
07.06.2024	0,81	-0,04	66,28	66,89	0	64,9	65,96	-1,06	24	0	0	68,3	54,9	13,41	0,7	0,7	-
08.06.2024	0,823	-0,052	68,66	69,5	0	67,22	68,51	-1,29	24	0	0	68,9	55,6	13,32	0,7	0,7	-
09.06.2024	0,904	-0,04	66,55	67,09	0	65,11	66,13	-1,02	24	0	0	69,6	54,8	14,75	0,7	0,7	-
10.06.2024	0,891	-0,037	68,75	69,32	0	67,29	68,31	-1,02	24	0	0	69,1	55	14,06	0,7	0,7	-
11.06.2024	0,84	-0,047	66,35	67,12	0	64,91	66,14	-1,23	24	0	0	69,3	55,3	14,02	0,7	0,7	-
12.06.2024	0,875	-0,043	67,38	68,03	0	65,91	67,05	-1,14	24	0	0	68,9	54,6	14,27	0,7	0,7	-
13.06.2024	0,855	-0,047	67,51	68,21	0	66,03	67,26	-1,23	24	0	0	68,8	54,8	14	0,7	0,7	-
14.06.2024	0,888	-0,052	69,16	69,95	0	67,68	68,96	-1,28	24	0	0	69,2	55	14,22	0,7	0,7	-
15.06.2024	0,869	-0,053	68,16	69,02	0	66,71	68,02	-1,31	24	0	0	69,2	55	14,12	0,7	0,7	-
16.06.2024	0,835	-0,073	67,67	68,9	0	66,21	67,89	-1,68	24	0	0	69,4	55,3	14,05	0,7	0,7	-
17.06.2024	0,849	-0,078	66,98	68,27	0	65,52	67,32	-1,8	24	0	0	68,9	54,5	14,48	0,7	0,7	-
18.06.2024	0,784	-0,113	67,59	69,58	0	66,12	68,55	-2,43	24	0	0	69,5	55,6	13,91	0,7	0,7	-
19.06.2024	0,819	-0,108	67,56	69,44	0	66,09	68,44	-2,35	24	0	0	69,7	55,4	14,36	0,7	0,7	-
20.06.2024	0,807	-0,084	67,2	68,7	0	65,75	67,72	-1,97	24	0	0	69,4	55,4	13,92	0,7	0,7	-
21.06.2024	0,767	-0,105	68,69	70,56	0	67,24	69,54	-2,3	24	0	0	69	55,7	13,32	0,7	0,7	-
22.06.2024	0,853	-0,07	72,09	73,36	0	70,61	72,32	-1,71	24	0	0	68,5	55,1	13,4	0,7	0,7	-
23.06.2024	0,854	-0,086	70,31	71,75	0	68,79	70,73	-1,94	24	0	0	69,3	55,3	14,04	0,7	0,7	-
Итого:	25,125	0	2100,07	2144,17	0	2055,03	2113,45	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,125																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	4705,364	184550,5	183435,92	0	180104,51	181529,55
23.06.2024	4730,489	186650,57	185580,09	0	182159,54	183643

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2024 15:05:45