

#134109#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Шторм, ЖСК, УК

Баграмяна 28-32, Калининград

63

4985

ВКТ-7

00123412

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,102	-0,295	117,44	121,87	0	114,58	119,77	-5,19	24	0	0	73,8	61,4	12,4	0,7	0,7	-
25.05.2025	1,118	-0,327	119,48	124,38	0	116,6	122,24	-5,64	24	0	0	74,1	61,5	12,59	0,7	0,7	-
26.05.2025	1,081	-0,314	117,37	122,07	0	114,53	119,95	-5,42	24	0	0	74	61,6	12,36	0,7	0,7	-
27.05.2025	1,039	-0,312	114,18	118,87	0	111,42	116,83	-5,41	24	0	0	74	61,6	12,32	0,7	0,7	-
28.05.2025	1,051	-0,306	114,59	119,16	0	111,82	117,1	-5,28	24	0	0	74	61,6	12,32	0,7	0,7	-
29.05.2025	1,026	-0,312	112,75	117,5	0	110,01	115,45	-5,44	24	0	0	74	61,6	12,39	0,7	0,7	-
30.05.2025	0,993	-0,311	110,71	115,47	0	108,01	113,43	-5,42	24	0	0	74,1	61,8	12,29	0,7	0,7	-
31.05.2025	1,062	-0,297	116,56	121	0	113,73	118,91	-5,18	24	0	0	73,7	61,6	12,12	0,7	0,7	-
01.06.2025	1,117	-0,303	119,96	124,43	0	117,05	122,3	-5,25	24	0	0	73,9	61,6	12,32	0,7	0,7	-
02.06.2025	1,014	-0,299	114,24	118,78	0	111,49	116,71	-5,22	24	0	0	73,7	61,7	11,99	0,7	0,7	-
03.06.2025	0,976	-0,301	112,01	116,6	0	109,31	114,54	-5,23	24	0	0	73,8	61,9	11,92	0,7	0,7	-
04.06.2025	0,958	-0,303	110,61	115,2	0	107,94	113,2	-5,26	24	0	0	73,8	61,9	11,9	0,7	0,7	-
05.06.2025	1,006	-0,295	114,67	119,14	0	111,93	117,05	-5,12	24	0	0	73,8	61,9	11,82	0,7	0,7	-
06.06.2025	0,906	-0,3	107,53	112,1	0	104,97	110,15	-5,18	24	0	0	73,6	61,9	11,72	0,7	0,7	-
07.06.2025	1,038	-0,296	118,55	123	0	115,66	120,83	-5,17	24	0	0	73,8	62,1	11,74	0,7	0,7	-
08.06.2025	1,012	-0,305	117,02	121,64	0	114,23	119,53	-5,3	24	0	0	73,5	61,8	11,71	0,7	0,7	-
09.06.2025	1,002	-0,307	117,78	122,49	0	114,96	120,35	-5,39	24	0	0	73,5	61,9	11,62	0,7	0,7	-
10.06.2025	0,969	-0,312	116,36	121,15	0	113,59	119,05	-5,46	24	0	0	73,3	61,8	11,5	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,957	-0,315	112,95	117,77	0	110,22	115,72	-5,5	24	0	0	73,8	62	11,77	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,989	-0,329	116,82	121,81	0	113,99	119,68	-5,69	24	0	0	73,8	62	11,77	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,969	-0,33	114,21	119,24	0	111,48	117,13	-5,65	24	0	0	73,8	62	11,85	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,957	-0,33	116	121,08	0	113,23	118,98	-5,75	24	0	0	73,3	61,8	11,58	0,7	0,7	-
15.06.2025	1,054	-0,333	122,11	127,1	0	119,15	124,87	-5,72	24	0	0	74	62,1	11,82	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,887	-0,316	107,43	112,25	0	104,86	110,29	-5,43	24	0	0	73,5	61,8	11,67	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,868	-0,415	115,02	121,42	0	112,26	119,3	-7,04	24	0	0	73,7	62,1	11,63	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,474	-0,195	61,22	64,36	0	59,85	63,33	-3,48	24	0	0	70,8	59,5	11,33	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,886	-0,362	113,94	119,59	0	111,27	117,52	-6,25	24	0	0	73	61,5	11,42	0,7	0,7	-
20.06.2025	0,865	-0,392	113,66	119,7	0	110,9	117,55	-6,65	24	0	0	74,2	62,6	11,56	0,7	0,7	-
21.06.2025	0,956	-0,349	117,79	123,11	0	114,94	120,92	-5,98	24	0	0	74	62,4	11,55	0,7	0,7	-
22.06.2025	1,059	-0,32	125,74	130,62	0	122,72	128,28	-5,56	24	0	0	73,9	62,4	11,47	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,979	-0,334	120,56	125,59	0	117,62	123,33	-5,71	24	0	0	74	62,7	11,36	0,7	0,7	-
Итого:	30,37	0	3529,26	3678,49	0	3444,32	3614,29	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,37																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	1015,852	49967,27	50503,19	0	48730,21	49850,25
23.06.2025	1046,222	53496,53	54181,68	0	52174,53	53464,54

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 12:52:07