

#24331#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Шторм, ЖСК, УК
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград
Номер абонента 63
Порядковый номер 4985
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123412
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,864	-0,029	65,37	65,78	0	63,97	64,89	-0,92	24	0	0	68,8	54,5	14,28	0,7	0,7	-
25.06.2023	0,911	-0,04	70,33	70,86	0	68,82	69,9	-1,08	24	0	0	68,8	54,7	14,09	0,7	0,7	-
26.06.2023	0,854	-0,037	64,55	65,05	0	63,14	64,17	-1,03	24	0	0	69	54,6	14,4	0,7	0,7	-
27.06.2023	0,931	-0,03	69,39	69,75	0	67,9	68,77	-0,87	24	0	0	69,1	54,7	14,43	0,7	0,7	-
28.06.2023	0,118	-0,081	16,34	19,25	0	16,05	19,08	-3,03	24	0	0	61,2	46,1	15,11	0,7	0,7	-
29.06.2023	-0,103	-0,103	0	4,88	0	0	4,88	-4,88	24	0	0	23,9	26,2	-2,28	0,7	0,7	-
30.06.2023	-0,097	-0,097	0	5,18	0	0	5,18	-5,18	24	0	0	23,3	24,2	-0,86	0,7	0,7	-
01.07.2023	-0,096	-0,096	0	5,19	0	0	5,19	-5,19	24	0	0	23	23,4	-0,4	0,7	0,7	-
02.07.2023	-0,096	-0,096	0	5,19	0	0	5,19	-5,19	24	0	0	22,5	22,8	-0,32	0,7	0,7	-
03.07.2023	-0,092	-0,092	0	5,02	0	0	5,02	-5,02	24	0	0	21,9	22,2	-0,34	0,7	0,7	-
04.07.2023	-0,11	-0,11	0,33	6,24	0	0,33	6,24	-5,91	24	0	0	22,2	22,4	-0,28	0,7	0,7	-
05.07.2023	-0,06	-0,061	1,81	5,2	0	1,81	5,2	-3,39	24	0	0	22,5	22,3	0,24	0,7	0,7	-
06.07.2023	0,365	0,019	44,16	44,34	0	43,6	43,93	-0,33	24	0	0	49,6	41	8,57	0,7	0,7	-
07.07.2023	0,864	0,064	58,54	56,91	0	57,29	56,14	1,15	24	0	0	68,5	54,5	14,01	0,7	0,7	-
08.07.2023	0,872	0,033	59,33	58,28	0	58,1	57,52	0,58	24	0	0	68,6	54,2	14,48	0,7	0,7	-
09.07.2023	0,835	0,017	57,12	56,46	0	55,89	55,7	0,19	24	0	0	69	54,3	14,75	0,7	0,7	-
10.07.2023	0,827	-0,005	61,86	61,82	0	60,59	61	-0,41	24	0	0	68,4	54,4	14,01	0,7	0,7	-
11.07.2023	0,633	-0,038	50,96	51,65	0	49,92	51	-1,08	24	0	0	66,7	53	13,71	0,7	0,7	-
12.07.2023	0,85	-0,035	62,17	62,72	0	60,84	61,86	-1,02	24	0	0	69,3	54,4	14,9	0,7	0,7	-
13.07.2023	0,833	-0,046	58,99	59,77	0	57,69	58,95	-1,26	24	0	0	70,1	54,5	15,59	0,7	0,7	-
14.07.2023	0,846	-0,043	57,16	57,82	0	55,86	57,03	-1,17	24	0	0	70,8	54,5	16,3	0,7	0,7	-
15.07.2023	0,808	-0,058	55,6	56,51	0	54,36	55,77	-1,41	24	0	0	70,8	54,5	16,28	0,7	0,7	-
16.07.2023	0,78	-0,054	54,04	54,93	0	52,83	54,2	-1,37	24	0	0	71	54,8	16,21	0,7	0,7	-
17.07.2023	0,782	-0,069	57	58,14	0	55,73	57,36	-1,63	24	0	0	70,3	54,7	15,62	0,7	0,7	-
18.07.2023	0,798	-0,057	54,32	55,24	0	53,08	54,49	-1,41	24	0	0	71,2	54,8	16,49	0,7	0,7	-
19.07.2023	0,856	-0,046	61,06	61,84	0	59,71	60,99	-1,28	24	0	0	70,1	54,6	15,49	0,7	0,7	-
20.07.2023	0,856	-0,053	67,49	68,3	0	66,06	67,35	-1,29	24	0	0	68,8	54,8	14,02	0,7	0,7	-
21.07.2023	0,821	-0,046	62,07	62,78	0	60,7	61,92	-1,22	24	0	0	69,6	55	14,63	0,7	0,7	-
22.07.2023	0,89	-0,023	66,22	66,49	0	64,8	65,54	-0,74	24	0	0	69,3	54,9	14,4	0,7	0,7	-
23.07.2023	0,901	-0,019	65,8	65,98	0	64,36	65,05	-0,69	24	0	0	69,4	54,8	14,6	0,7	0,7	-
Итого:	17,441	0	1342,01	1387,57	0	1313,43	1369,51	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,441																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	3586,936	134921,28	134046,31	0	131645,62	132700,58
23.07.2023	3604,377	136263,29	135433,88	0	132959,05	134070,09

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2023 8:30:11