

#90857#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Шторм, ЖСК, УК
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград
Номер абонента 63
Порядковый номер 4985
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123412
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,832	-0,082	69	70,4	0	67,51	69,39	-1,88	24	0	0	69,2	55,3	13,88	0,7	0,7	-
25.06.2024	0,871	-0,092	66,96	68,49	0	65,52	67,59	-2,07	24	0	0	68,8	53,8	14,99	0,7	0,7	-
26.06.2024	0,072	-0,089	14,23	17,96	0	14,01	17,81	-3,8	24	0	0	58,3	42,7	15,58	0,7	0,7	-
27.06.2024	-0,12	-0,12	0	5,77	0	0	5,77	-5,77	24	0	0	24,3	25,4	-1,03	0,7	0,7	-
28.06.2024	-0,094	-0,094	0	4,85	0	0	4,85	-4,85	24	0	0	24,7	24,6	0,03	0,7	0,7	-
29.06.2024	-0,099	-0,099	0	5,21	0	0	5,21	-5,21	24	0	0	24	24	0	0,7	0,7	-
30.06.2024	-0,121	-0,121	0	6,14	0	0	6,14	-6,14	24	0	0	23,9	23,6	0,34	0,7	0,7	-
01.07.2024	-0,085	-0,085	0	4,32	0	0	4,32	-4,32	24	0	0	23,9	23,5	0,41	0,7	0,7	-
02.07.2024	-0,115	-0,115	0	5,95	0	0	5,95	-5,95	24	0	0	22,6	22,6	0,05	0,7	0,7	-
03.07.2024	-0,085	-0,085	0,04	4,92	0	0,04	4,92	-4,88	24	0	0	21,8	21,7	0,11	0,7	0,7	-
04.07.2024	-0,091	-0,091	0,01	5,62	0	0,01	5,62	-5,61	24	0	0	21	21	0,04	0,7	0,7	-
05.07.2024	0,353	0,011	31,82	32,47	0	31,35	32,18	-0,83	24	0	0	54	41,8	12,12	0,7	0,7	-
06.07.2024	0,888	0,058	67,85	66,35	0	66,46	65,4	1,06	24	0	0	68,1	55,6	12,49	0,7	0,7	-
07.07.2024	0,918	0,062	63,15	61,56	0	61,79	60,68	1,11	24	0	0	69,3	55,4	13,86	0,7	0,7	-
08.07.2024	0,915	0,07	63,06	61,33	0	61,75	60,46	1,29	24	0	0	68,7	55	13,69	0,7	0,7	-
09.07.2024	0,906	0,069	61,07	59,29	0	59,78	58,48	1,3	24	0	0	68,1	54,1	14	0,7	0,7	-
10.07.2024	0,882	0,047	59,49	58,22	0	58,19	57,43	0,76	24	0	0	68,6	54,2	14,43	0,7	0,7	-
11.07.2024	0,898	0,077	57,5	55,65	0	56,28	54,87	1,41	24	0	0	68,6	54	14,62	0,7	0,7	-
12.07.2024	0,907	0,083	58,22	56,24	0	56,98	55,48	1,5	24	0	0	68,2	53,8	14,5	0,7	0,7	-
13.07.2024	0,908	0,085	56,36	54,28	0	55,18	53,56	1,62	24	0	0	68,7	53,8	14,88	0,7	0,7	-
14.07.2024	0,942	0,089	55,85	53,74	0	54,7	53,02	1,68	24	0	0	68,6	53,1	15,58	0,7	0,7	-
15.07.2024	0,899	0,062	60,17	58,58	0	58,86	57,78	1,08	24	0	0	68,8	54,5	14,26	0,7	0,7	-
16.07.2024	0,849	0,039	61,96	60,94	0	60,67	60,07	0,6	24	0	0	68,5	55	13,47	0,7	0,7	-
17.07.2024	0,81	-0,008	59,46	59,35	0	58,11	58,5	-0,39	24	0	0	70,6	56,3	14,27	0,7	0,7	-
18.07.2024	0,763	0,021	49,94	49,27	0	48,81	48,58	0,23	24	0	0	70,8	55,4	15,4	0,7	0,7	-
19.07.2024	0,496	0,055	24,08	22,74	0	23,56	22,48	1,08	24	0	0	69,8	51	18,76	0,7	0,7	-
20.07.2024	0,521	0,059	25,13	23,74	0	24,58	23,46	1,12	24	0	0	70,1	51,1	18,96	0,7	0,7	-
21.07.2024	0,513	0,06	26,35	24,9	0	25,75	24,57	1,18	24	0	0	69,3	51,6	17,7	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,644	0,074	35,04	33,32	0	34,3	32,92	1,38	24	0	0	68,4	51,7	16,7	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,898	0,057	58,2	56,75	0	56,94	55,96	0,98	24	0	0	69,1	54,3	14,83	0,7	0,7	-
Итого:	15,875	0	1124,94	1148,35	0	1101,13	1133,45	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,875																

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	4730,489	186650,57	185580,09	0	182159,54	183643
23.07.2024	4746,364	187775,51	186728,44	0	183260,67	184776,45

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2024 10:04:32