

#142572#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Шторм, ЖСК, УК
Баграмяна 28-32, Калининград
63
4985
ВКТ-7
00123412
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	1,025	-0,341	127,22	132,38	0	124,18	130,04	-5,86	24	0	0	73,4	62,2	11,2	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,254	-0,055	36,84	37,85	0	36,17	37,32	-1,15	24	0	0	63,7	55	8,71	0,7	0,7	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,7	26,5	-0,82	0,7	0,7	-
27.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	23,7	0,33	0,7	0,7	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,2	22,2	0,98	0,7	0,7	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23	21,5	1,48	0,7	0,7	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,7	20,9	1,78	0,7	0,7	-
01.07.2025	0	-0,001	0,76	0,91	0	0,76	0,91	-0,15	24	0	0	24,1	22,4	1,72	0,7	0,7	-
02.07.2025	-0,005	-0,006	0,13	0,81	0	0,13	0,81	-0,68	24	0	0	23,3	21,3	2,01	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,359	-0,085	61,73	63,57	0	60,82	62,87	-2,05	24	0	0	54,2	46,8	7,37	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,657	-0,434	104,24	111,1	0	101,75	109,13	-7,38	24	0	0	73,4	62,5	10,99	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,635	-0,426	99,61	106,33	0	97,21	104,43	-7,22	24	0	0	73,7	62,5	11,16	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,674	-0,43	105,27	111,96	0	102,73	109,98	-7,25	24	0	0	73,6	62,6	10,99	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,648	-0,422	99,82	106,36	0	97,38	104,44	-7,06	24	0	0	74,2	63	11,22	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,707	-0,392	105,43	111,55	0	102,9	109,53	-6,63	24	0	0	73,9	63	10,92	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,823	-0,368	118,84	124,53	0	116,04	122,3	-6,26	24	0	0	73	62,6	10,47	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,874	-0,381	124,22	130,03	0	121,25	127,7	-6,45	24	0	0	73,3	62,7	10,56	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,791	-0,396	118,38	124,45	0	115,56	122,24	-6,68	24	0	0	73	62,5	10,45	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,797	-0,421	120,32	126,78	0	117,43	124,49	-7,06	24	0	0	73,3	62,7	10,55	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,835	-0,426	124,44	130,97	0	121,44	128,63	-7,19	24	0	0	73,3	62,7	10,61	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,788	-0,424	119,5	126,07	0	116,64	123,79	-7,15	24	0	0	73,6	63	10,61	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,787	-0,43	118,53	125,13	0	115,67	122,85	-7,18	24	0	0	73,7	63	10,69	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,724	-0,4	108,96	115,13	0	106,33	113,04	-6,71	24	0	0	73,7	62,9	10,77	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,746	-0,424	116,19	122,77	0	113,44	120,57	-7,13	24	0	0	73,3	62,8	10,54	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,717	-0,43	116,52	123,2	0	113,77	120,99	-7,22	24	0	0	72,9	62,6	10,29	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,84	-0,419	132,66	139,14	0	129,57	136,68	-7,11	24	0	0	72,2	62,3	9,92	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,773	-0,428	118,41	125	0	115,6	122,72	-7,12	24	0	0	73,5	62,9	10,57	0,7	0,7	-
21.07.2025	0,748	-0,428	119,47	126,11	0	116,63	123,85	-7,22	24	0	0	73,1	62,8	10,3	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,71	-0,432	116,02	122,77	0	113,26	120,56	-7,3	24	0	0	73,1	62,8	10,32	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,685	-0,441	114,71	121,56	0	111,99	119,4	-7,41	24	0	0	73,1	62,8	10,27	0,7	0,7	-
Итого:	16,592	0	2528,22	2666,46	0	2468,65	2619,27	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,592																

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	1046,222	53496,53	54181,68	0	52174,53	53464,54
23.07.2025	1062,814	56024,75	56848,14	0	54643,18	56083,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 10:19:21