

#24333#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Шторм, ЖСК, УК
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград
Номер абонента 63
Порядковый номер 4985
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123412
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,945	0,064	51,61	49,95	0	50,49	49,31	1,18	24	0	0	70,4	52,9	17,49	0,7	0,7	-
25.07.2021	0,948	0,049	52,53	51,09	0	51,36	50,44	0,92	24	0	0	70,6	53,2	17,49	0,7	0,7	-
26.07.2021	0,908	0,035	49,74	48,65	0	48,62	48,02	0,6	24	0	0	71,1	53,1	18,03	0,7	0,7	-
27.07.2021	0,864	0,028	48,71	47,77	0	47,61	47,15	0,46	24	0	0	71	53,5	17,59	0,7	0,7	-
28.07.2021	0,88	0,018	51,12	50,38	0	49,98	49,72	0,26	24	0	0	70,8	53,4	17,35	0,7	0,7	-
29.07.2021	0,85	0,013	51,13	50,5	0	50,01	49,85	0,16	24	0	0	70,5	53,7	16,8	0,7	0,7	-
30.07.2021	0,898	0,011	54,4	53,75	0	53,2	53,06	0,14	24	0	0	70,5	53,8	16,78	0,7	0,7	-
31.07.2021	0,794	0,001	49,8	49,53	0	48,7	48,88	-0,18	22	2	1	70,4	53,8	16,52	0,7	0,7	-
01.08.2021	0,941	0,036	56,14	55,05	0	54,91	54,32	0,59	24	0	0	70,3	53,7	16,61	0,7	0,7	-
02.08.2021	1,024	0,062	59,17	57,55	0	57,87	56,78	1,09	24	0	0	70,4	53,7	16,71	0,7	0,7	-
03.08.2021	1,001	0,065	56,5	54,8	0	55,24	54,07	1,17	24	0	0	70,6	53,6	16,99	0,7	0,7	-
04.08.2021	0,997	0,065	54,91	53,28	0	53,69	52,54	1,15	24	0	0	71,1	53,8	17,36	0,7	0,7	-
05.08.2021	1,002	0,051	57,57	56,09	0	56,3	55,36	0,94	24	0	0	70,5	53,7	16,88	0,7	0,7	-
06.08.2021	1,016	0,048	59,09	57,68	0	57,77	56,92	0,85	24	0	0	70,4	53,7	16,76	0,7	0,7	-
07.08.2021	1,021	0,041	58,29	57,03	0	56,98	56,28	0,7	24	0	0	70,8	53,6	17,27	0,7	0,7	-
08.08.2021	1,032	0,034	59,06	57,96	0	57,75	57,2	0,55	24	0	0	70,9	53,5	17,41	0,7	0,7	-
09.08.2021	1,007	0,029	58,99	57,97	0	57,67	57,19	0,48	24	0	0	70,7	53,6	17,05	0,7	0,7	-
10.08.2021	0,986	0,024	57,38	56,47	0	56,08	55,73	0,35	24	0	0	70,9	53,6	17,23	0,7	0,7	-
11.08.2021	1,017	0,019	58,92	58,08	0	57,6	57,32	0,28	24	0	0	70,9	53,4	17,45	0,7	0,7	-
12.08.2021	0,988	0,014	57,96	57,29	0	56,67	56,52	0,15	24	0	0	70,9	53,6	17,32	0,7	0,7	-
13.08.2021	0,93	0,009	57,25	56,71	0	55,99	55,95	0,04	24	0	0	70,5	53,9	16,58	0,7	0,7	-
14.08.2021	0,97	0,013	59,15	58,52	0	57,86	57,73	0,13	24	0	0	70,6	53,9	16,67	0,7	0,7	-
15.08.2021	1,032	0,017	59,74	58,95	0	58,4	58,18	0,22	24	0	0	71,1	53,6	17,5	0,7	0,7	-
16.08.2021	0,977	0,012	57,86	57,27	0	56,57	56,53	0,04	24	0	0	70,9	53,6	17,23	0,7	0,7	-
17.08.2021	0,974	0,014	59,15	58,51	0	57,83	57,73	0,1	24	0	0	70,5	53,7	16,74	0,7	0,7	-
18.08.2021	1,028	0,023	60,92	60,04	0	59,56	59,24	0,32	24	0	0	70,7	53,7	16,99	0,7	0,7	-
19.08.2021	1,043	0,02	59,6	58,73	0	58,25	57,96	0,29	24	0	0	70,9	53,3	17,65	0,7	0,7	-
20.08.2021	1,008	0,003	59,3	58,74	0	57,96	57,98	-0,02	24	0	0	70,9	53,5	17,44	0,7	0,7	-
21.08.2021	1,059	0,002	62,31	61,88	0	60,92	61,08	-0,16	24	0	0	70,9	53,4	17,53	0,7	0,7	-
22.08.2021	1,082	0	62,75	62,42	0	61,33	61,63	-0,3	24	0	0	71	53,1	17,88	0,7	0,7	-
23.08.2021	1,01	-0,01	60,61	60,61	0	59,24	59,8	-0,56	24	0	0	71	53,4	17,58	0,7	0,7	-
Итого:	30,232	0	1761,66	1733,25	0	1722,41	1710,47	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,232																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	1221,616	42220,74	41729,06	0	41174,03	41336,69
23.08.2021	1251,848	43982,4	43462,31	0	42896,44	43047,16

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2021 7:35:06