

#28999#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Шторм, ЖСК, УК  
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград  
Номер абонента 63  
Порядковый номер 4985  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123412  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,894	-0,029	67,7	68,1	0	66,25	67,14	-0,89	24	0	0	69,2	55	14,23	0,7	0,7	-
25.07.2023	0,844	-0,051	65,64	66,43	0	64,23	65,5	-1,27	24	0	0	69,3	55,1	14,27	0,7	0,7	-
26.07.2023	0,872	-0,055	73,22	74,08	0	71,67	73,04	-1,37	24	0	0	68	54,8	13,23	0,7	0,7	-
27.07.2023	0,868	-0,041	67,19	67,79	0	65,74	66,86	-1,12	24	0	0	69,1	54,9	14,18	0,7	0,7	-
28.07.2023	0,943	-0,013	69,11	69,12	0	67,64	68,15	-0,51	24	0	0	69,2	54,9	14,34	0,7	0,7	-
29.07.2023	0,906	-0,032	67,94	68,38	0	66,49	67,41	-0,92	24	0	0	69,2	54,8	14,42	0,7	0,7	-
30.07.2023	0,939	-0,031	68,72	69,1	0	67,24	68,15	-0,91	24	0	0	69,4	54,6	14,71	0,7	0,7	-
31.07.2023	0,874	-0,032	65,56	65,99	0	64,13	65,07	-0,94	24	0	0	69,2	54,8	14,44	0,7	0,7	-
01.08.2023	0,883	0	61,77	61,53	0	60,42	60,68	-0,26	24	0	0	69,6	54,8	14,86	0,7	0,7	-
02.08.2023	0,897	-0,041	69,07	69,6	0	67,57	68,63	-1,06	24	0	0	68,9	54,8	14,11	0,7	0,7	-
03.08.2023	0,863	-0,039	67,88	68,41	0	66,43	67,44	-1,01	24	0	0	68,7	54,9	13,82	0,7	0,7	-
04.08.2023	0,874	-0,045	65,04	65,79	0	63,66	64,88	-1,22	24	0	0	69,2	54,4	14,77	0,7	0,7	-
05.08.2023	0,854	-0,071	66,27	67,34	0	64,84	66,43	-1,59	24	0	0	69,1	54,5	14,55	0,7	0,7	-
06.08.2023	0,849	-0,044	66,33	66,97	0	64,92	66,06	-1,14	24	0	0	68,3	54,3	14,02	0,7	0,7	-
07.08.2023	0,922	-0,041	69,99	70,54	0	68,56	69,58	-1,02	24	0	0	67,8	53,5	14,28	0,7	0,7	-
08.08.2023	0,865	-0,036	65	65,44	0	63,63	64,56	-0,93	24	0	0	68,6	54,2	14,39	0,7	0,7	-
09.08.2023	0,897	-0,006	62,71	62,54	0	61,37	61,7	-0,33	24	0	0	68,9	54	14,89	0,7	0,7	-
10.08.2023	0,966	0	63,47	63,17	0	62,11	62,32	-0,21	24	0	0	68,9	53,2	15,73	0,7	0,7	-
11.08.2023	0,91	-0,008	63,5	63,44	0	62,16	62,6	-0,44	24	0	0	68,6	53,5	15,02	0,7	0,7	-
12.08.2023	0,868	-0,021	64,26	64,44	0	62,94	63,57	-0,63	24	0	0	68,3	54	14,34	0,7	0,7	-
13.08.2023	0,947	-0,009	65,24	65,19	0	63,83	64,33	-0,5	24	0	0	68,7	53,5	15,22	0,7	0,7	-
14.08.2023	0,842	-0,059	63,22	64,12	0	61,85	63,24	-1,39	24	0	0	69	54,2	14,79	0,7	0,7	-
15.08.2023	0,828	-0,076	67,23	68,4	0	65,77	67,49	-1,72	24	0	0	68,8	54,8	14,04	0,7	0,7	-
16.08.2023	0,77	-0,098	62,57	64,25	0	61,2	63,34	-2,14	24	0	0	69,9	55,4	14,49	0,7	0,7	-
17.08.2023	0,769	-0,102	65,66	67,43	0	64,25	66,49	-2,24	24	0	0	69,5	55,6	13,93	0,7	0,7	-
18.08.2023	0,772	-0,106	66,67	68,41	0	65,24	67,46	-2,22	24	0	0	69,4	55,7	13,73	0,7	0,7	-
19.08.2023	0,763	-0,103	68,79	70,58	0	67,33	69,54	-2,21	24	0	0	69	55,8	13,2	0,7	0,7	-
20.08.2023	0,744	-0,11	64,77	66,67	0	63,34	65,73	-2,39	24	0	0	69,6	55,8	13,86	0,7	0,7	-
21.08.2023	0,726	-0,108	63,66	65,58	0	62,28	64,62	-2,34	24	0	0	69,7	55,9	13,79	0,7	0,7	-
22.08.2023	0,729	-0,108	65,98	67,89	0	64,55	66,88	-2,33	24	0	0	69,3	55,9	13,35	0,7	0,7	-
23.08.2023	0,734	-0,107	64,8	66,68	0	63,39	65,71	-2,32	24	0	0	69,7	56,1	13,65	0,7	0,7	-
Итого:	26,412	0	2048,96	2073,4	0	2005,03	2044,6	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,412																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	3604,377	136263,29	135433,88	0	132959,05	134070,09
23.08.2023	3630,789	138312,25	137507,28	0	134964,08	136114,69

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.08.2023 7:31:13