

#93099#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Шторм, ЖСК, УК
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград
Номер абонента 63
Порядковый номер 4985
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123412
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,879	0,016	59,29	58,72	0	57,98	57,9	0,08	24	0	0	70,6	55,5	15,1	0,7	0,7	-
25.07.2024	0,874	0,028	59,57	58,75	0	58,29	57,95	0,34	24	0	0	69,4	54,8	14,66	0,7	0,7	-
26.07.2024	0,852	0,034	61,35	60,39	0	60,06	59,57	0,49	24	0	0	68,8	55,1	13,7	0,7	0,7	-
27.07.2024	0,842	0,033	62,05	61,13	0	60,74	60,29	0,45	24	0	0	69	55,5	13,44	0,7	0,7	-
28.07.2024	0,883	0,05	59,11	57,87	0	57,89	57,08	0,81	24	0	0	68,6	54	14,51	0,7	0,7	-
29.07.2024	0,936	0,08	58,12	56,13	0	56,88	55,38	1,5	24	0	0	68,8	53,8	15,02	0,7	0,7	-
30.07.2024	0,943	0,078	59,6	57,66	0	58,31	56,88	1,43	24	0	0	68,9	54,1	14,87	0,7	0,7	-
31.07.2024	0,948	0,084	57,68	55,59	0	56,46	54,9	1,56	24	0	0	68,8	53,5	15,36	0,7	0,7	-
01.08.2024	0,933	0,077	58,92	57,06	0	57,65	56,26	1,39	24	0	0	69	54,1	14,9	0,7	0,7	-
02.08.2024	0,883	0,058	58,29	56,78	0	57,05	55,99	1,06	24	0	0	68,9	54,5	14,47	0,7	0,7	-
03.08.2024	0,895	0,029	67,19	66,29	0	65,75	65,35	0,4	24	0	0	68,8	55,6	13,24	0,7	0,7	-
04.08.2024	0,853	0,015	66,19	65,64	0	64,79	64,69	0,1	24	0	0	69	55,9	13,1	0,7	0,7	-
05.08.2024	0,862	-0,005	68,67	68,48	0	67,19	67,48	-0,29	24	0	0	69,2	56,1	13,09	0,7	0,7	-
06.08.2024	0,876	0,042	57,28	56,04	0	56,04	55,3	0,74	24	0	0	68,5	53,6	14,9	0,7	0,7	-
07.08.2024	0,908	0,064	56,5	54,85	0	55,35	54,14	1,21	24	0	0	68,5	53,2	15,25	0,7	0,7	-
08.08.2024	0,859	0,058	55,55	54,03	0	54,39	53,33	1,06	24	0	0	68,6	53,8	14,73	0,7	0,7	-
09.08.2024	0,872	0,062	55,01	53,46	0	53,87	52,76	1,11	24	0	0	68,6	53,5	15,08	0,7	0,7	-
10.08.2024	0,84	0,058	53,56	52,07	0	52,44	51,38	1,06	24	0	0	68,4	53,4	14,96	0,7	0,7	-
11.08.2024	0,869	0,059	53,69	52,19	0	52,57	51,51	1,06	24	0	0	68,3	52,8	15,49	0,7	0,7	-
12.08.2024	0,859	0,053	54,19	52,84	0	53,05	52,15	0,9	24	0	0	68,7	53,4	15,3	0,7	0,7	-
13.08.2024	0,844	0,04	55,2	54,08	0	54,06	53,38	0,68	24	0	0	68,7	53,8	14,95	0,7	0,7	-
14.08.2024	0,846	0,036	54,52	53,5	0	53,38	52,8	0,58	24	0	0	68,7	53,4	15,27	0,7	0,7	-
15.08.2024	0,823	0,024	55,37	54,69	0	54,23	53,95	0,28	24	0	0	69	54,2	14,86	0,7	0,7	-
16.08.2024	0,771	0,015	53,85	53,39	0	52,73	52,65	0,08	24	0	0	69	54,5	14,52	0,7	0,7	-
17.08.2024	0,785	0,015	55,02	54,46	0	53,89	53,73	0,16	24	0	0	68,7	54,3	14,42	0,7	0,7	-
18.08.2024	0,771	0,01	53,78	53,31	0	52,66	52,62	0,04	24	0	0	68,8	54,2	14,6	0,7	0,7	-
19.08.2024	0,778	0,005	55,61	55,36	0	54,48	54,61	-0,13	24	0	0	68,9	54,5	14,41	0,7	0,7	-
20.08.2024	0,754	0,003	54,23	53,96	0	53,11	53,25	-0,14	24	0	0	68,8	54,4	14,4	0,7	0,7	-
Итого:	24,038	0	1619,39	1588,72	0	1585,29	1567,28	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,038																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	4746,364	187775,51	186728,44	0	183260,67	184776,45
20.08.2024	4771,163	189449,23	188371,16	0	184899,16	186397,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.08.2024 12:06:04