

#145437#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Шторм, ЖСК, УК
Баграмяна 28-32, Калининград
63
4985
ВКТ-7
00123412
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,661	-0,457	110,12	117,2	0	107,47	115,09	-7,62	24	0	0	73,9	63,2	10,65	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,721	-0,472	118,42	125,67	0	115,57	123,4	-7,83	24	0	0	73,8	63,3	10,54	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,63	-0,471	108,69	115,93	0	106,04	113,81	-7,77	24	0	0	74,1	63,4	10,62	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,66	-0,47	111,91	119,2	0	109,2	117	-7,8	24	0	0	73,9	63,3	10,58	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,66	-0,478	111,75	119,04	0	109,04	116,87	-7,83	24	0	0	74	63,4	10,59	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,663	-0,474	113,74	121,07	0	111,01	118,88	-7,87	24	0	0	73,6	63,1	10,43	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,697	-0,462	116,95	124,14	0	114,17	121,88	-7,71	24	0	0	73,4	63	10,38	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,686	-0,452	112,74	119,67	0	110,01	117,49	-7,48	24	0	0	73,9	63,4	10,54	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,652	-0,453	108,68	115,64	0	106,05	113,52	-7,47	24	0	0	74,2	63,6	10,63	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,665	-0,461	113,09	120,22	0	110,37	118,02	-7,65	24	0	0	74	63,5	10,43	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,699	-0,465	120,47	127,66	0	117,59	125,33	-7,74	24	0	0	73,3	63,2	10,12	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,638	-0,469	108,74	116,04	0	106,05	113,9	-7,85	24	0	0	74,7	63,9	10,75	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,675	-0,468	117,17	124,45	0	114,38	122,17	-7,79	24	0	0	73,7	63,5	10,21	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,72	-0,483	121,76	129,15	0	118,82	126,79	-7,97	24	0	0	73,9	63,5	10,34	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,683	-0,486	117,94	125,41	0	115,06	123,11	-8,05	24	0	0	74	63,7	10,38	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,71	-0,485	123,03	130,5	0	120,08	128,11	-8,03	24	0	0	73,7	63,5	10,16	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,675	-0,474	118,32	125,7	0	115,5	123,39	-7,89	24	0	0	73,4	63,2	10,18	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,773	-0,486	128,17	135,59	0	125,1	133,11	-8,01	24	0	0	73,7	63,5	10,24	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,723	-0,485	124,95	132,42	0	121,97	129,99	-8,02	24	0	0	73,4	63,3	10,1	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,768	-0,459	126,75	133,76	0	123,7	131,32	-7,62	24	0	0	73,5	63,4	10,1	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,711	-0,449	118,26	125,13	0	115,4	122,82	-7,42	24	0	0	73,8	63,6	10,24	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,663	-0,432	112,24	118,91	0	109,54	116,75	-7,21	24	0	0	73,4	63,2	10,19	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,678	-0,433	114,7	121,34	0	111,91	119,1	-7,19	24	0	0	73,5	63,4	10,14	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,689	-0,436	115,52	122,22	0	112,75	119,97	-7,22	24	0	0	73,7	63,6	10,17	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,764	-0,439	123,38	130,09	0	120,44	127,71	-7,27	24	0	0	73,4	63,2	10,16	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,74	-0,45	123,85	130,67	0	120,85	128,25	-7,4	24	0	0	73,7	63,7	10,03	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,717	-0,439	119,61	126,37	0	116,75	124,09	-7,34	24	0	0	73,1	63	10,11	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,739	-0,436	121,39	128,07	0	118,48	125,76	-7,28	24	0	0	73,4	63,3	10,14	0,7	0,7	-
21.08.2025	0,784	-0,429	124,09	130,65	0	121,12	128,27	-7,15	24	0	0	73,6	63,4	10,2	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,8	-0,44	126,07	132,74	0	123,03	130,31	-7,28	24	0	0	73,8	63,5	10,28	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,813	-0,435	123,68	130,3	0	120,73	127,95	-7,22	24	0	0	73,4	62,9	10,49	0,7	0,7	-
Итого:	21,857	0	3656,18	3874,95	0	3568,18	3804,16	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,857																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	1062,814	56024,75	56848,14	0	54643,18	56083,81
23.08.2025	1084,671	59680,93	60723,09	0	58211,36	59887,97

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 8:55:23